

C € 0085



CERT

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085AS0202

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich
field of application

EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)
EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)

Vertreiber
distributor

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)

Produktart
product category

Gasarmaturen: Sicherheitsabsperreinrichtung für Erd-/Allgas (4303)

Produktbezeichnung
product description

Sicherheitsabsperrventil für oberen und unteren Abschalt-
druck mit externem Messanschluss

Modell
model

JSAV ...

Bestimmungsländer
countries of destination

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK

Prüfberichte
test reports

Ergänzungsprüfung: 19-00275-095 vom 20.01.2020 (EBI)

Prüfgrundlagen
test basis

EU/2016/426 A III B (09.03.2016)
DIN EN 14382 (01.11.2019)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

18.04.2028 / 20-0152-GEA

20.07.2020 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die
Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic
of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
...25R40/...	Nennweite: DN 25 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C max. zulässiger Druck PS: 4 bar	
...40R40/...; ...40F40/...	Nennweite: DN 40 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C max. zulässiger Druck PS: 4 bar	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
JSAV .../1	Sicherheits-Absperrventil für oberen Abschaltdruck, Funktionsklasse B
JSAV .../2	Sicherheits-Absperrventil für oberen und unteren Abschaltdruck, Funktionsklasse A
JSAV ...R...	Anschluss: Innengewinde Rp1 bzw. Rp 1/1/2, ISO 7-1
JSAV ...F...	Anschluss: Flansch in den Abmessungen PN16

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Ansprechbereich: oben: 40 - 500 mbar; unten: 8 - 150 mbar
 Ansprechdruckgruppe: AG10
 Temperaturklasse: Klasse 2
 Messwerk/Schaltwerk: USSA
 optional: Atmungsventil

