



Declaration of Conformity Prohlášení o shodě



Product
Výrobek

Gas Meters – Industrial Diaphragm Gas Meters
Plynoměry – průmyslové membránové plynoměry

Type, Model
Typ, provedení

BK-G40 – G100 E

Product Marking
Označení výrobku

MID	ATEX
CEMxx 0102 DE-14-MI002-PTB001	 II 3/1 G IIB T4 TÜV 14 ATEX 138189 X
2014/32/EU 2014/32/EU 2004/22/EC 2004/22/ES	2014/34/EU 2014/34/EU 94/9/EC 94/9/ES
EN 1359:1998 + A1:2006	EN 1127-1:2011
Notified Body 0102 Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) D-38116 Braunschweig	Notified Body 0044 TÜV Nord D-30519 Hannover
Notified Body 0102 Annex D příloha D	Notified Body 0044 Annex IV+VII příloha IV+VII

Standards
Normy

EC Type-Examination
ES přezkoušení typu

Surveillance Procedure
Dozorní metoda

We declare as manufacturer:

Products labelled accordingly are manufactured according to the listed Directives and Standards. They correspond to the tested type samples. The production is subject to the stated surveillance procedure. No additional ignition sources are created by assembly of the product's components.

Prohlašujeme jako výrobce:

Odpovídajíc označené výrobky byly vyrobeny podle uvedených směrnic a norem. Tyto souhlasí s přezkoušeným vzorem typu. Výroba podléhá jmenované dozorní metodě. Smontováním komponentů výrobku se nevytvoří žádné přídavné zápalné zdroje.

22.03.2016

Richard Fabian
Head of Segment GGM

Michael Franz
Head of R&D Industrial Gas Metering