



EU-Konformitätserklärung Declaración UE de conformidad

Produkt <i>Producto</i>	Gaszähler / Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung <i>Contador de gas / Contador de gas con conversión de temperatura empotrada</i>		
Typ, Ausführung <i>Modelo, versión</i>	BK-G1,6 M – BK-G25 M BK-G1,6 MT – BK-G25 MT	BK-G1,6 C – BK-G25 C BK-G1,6 CT – BK-G25 CT	
Produkt-Kennzeichnung <i>Marcado de producto</i>	 M... 0102 DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002		
EU-Richtlinien <i>Directivas UE</i>	2014/32/EU –MID 2014/32/UE	2011/65/EU – RoHS 2014/65/UE (mit IN-Z6... / con IN-Z6...)	
Normen <i>Normas</i>	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006)		
EU-Baumusterprüfung <i>Examen UE de tipo</i>	DE-07-MI002-PTB001, Rev.11 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.11 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/UE Anexo II Módulo B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Instituto Físico-Técnico Alemán) Notifizierte Stelle / Organismo notificado 0102		
Überwachungsverfahren <i>Procedimiento de control</i>	2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/UE Anexo II Módulo D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Instituto Físico-Técnico Alemán) Notifizierte Stelle / Organismo notificado 0102 Zertifikat / Certificado: DE-M-AQ-PTB025		

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Nosotros, el fabricante, declaramos que:

Los productos correspondientemente marcados cumplen con todos los requisitos de las directivas y normas indicadas. Coinciden con el modelo constructivo ensayado. La fabricación está sometida al citado procedimiento de control.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – *Firmado en nombre de Elster GmbH*


Lotte / Stará Turá, 2021-01-21

DocuSigned by:

98DDA259719245E...


Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Director general, sede Lotte

DocuSigned by:

BFB919B7CBA94A2...

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Director de I+D de medición de gas

DocuSigned by:

F4C90155EA6D49B...

Peter Bernhauser

Betriebsleiter Standort Stará Turá
Gerente, sede Stará Turá

Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / ALEMANIA