

Gasfeuerungsautomat IFS 244

Betriebsanleitung

- Bitte lesen und aufbewahren

Zeichenerklärung

- , 1, 2, 3... = Tätigkeit
- = Hinweis

Alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Tätigkeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!

Elster Kromschroder GmbH
Postfach 2809
49018 Osnabrück

6.1.1.4 Edition 04.07



WARNING! Unsachgemäßer Einbau, Einstellung, Veränderung, Bedienung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Anleitung vor dem Gebrauch lesen. Dieses Gerät muss nach den geltenden Vorschriften installiert werden.



Konformitätserklärung

Wir erklären als Hersteller, dass die Produkte IFS 244, gekennzeichnet mit der Produkt-ID-Nr. CE-63AP001/03, die grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien erfüllen:

- 90/396/EWG in Verbindung mit EN 298,
 - 98/37/EG in Verbindung mit den einschlägigen Abschnitten aus EN 746,
 - 73/23/EWG in Verbindung mit den einschlägigen Normen.
- Die entsprechend bezeichneten Produkte stimmen überein mit dem bei der zugelassenen Stelle 0063 geprüften Baumuster.
- Eine umfassende Qualitätssicherung ist gewährleistet durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 gemäß Anhang II Absatz 3 der Richtlinie 90/396/EWG.
- Elster Kromschroder GmbH
Osnabrück

Klassifizierung nach EN 298:
AMCLXN



Gaz Yakma Otomatı IFS 244

Kullanım Kılavuzu

- Lütfen okuyun ve saklayın

İşaret açıklaması

- , 1, 2, 3... = Çalışma
- = Uyarı

Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan tüm çalışmalar yalnızca yetkili personel tarafından yapılacaktır!

UYARI! Talimatlara aykırı yapılan montaj, ayar, değiştirme, kullanım ve bakım çalışmaları, yaralanma veya maddi hasarların oluşmasına neden olabilir. Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. Bu cihaz geçerli olan teknik yönetmeliklere göre monte edilmelidir.

Uygunluk Beyanı

İmalatçı firma olarak, CE-63AP001/03 ile işaretlenmiş IFS 244 ürünün, aşağıdaki temel yönetmeliklere uygun olduğunu beyan ederiz:

- EN 298 ile birlikte 90/396/AET,
- EN 746 bölümleri ile birlikte 98/37/AB,
- Geçerli normlar ile birlikte 73/23/AET.

Yönetmeliklere uygun olarak işaretlenmiş ürünler, 0063 nolu yetkili mercinin kontrol ettiği numuneler ile aynıdır.

90/396/AET yönetmeliğinin Paragraf 3, Ek II ve DIN EN ISO 9001 normuna göre olan sertifikalandırılmış Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak Kalite Güvencesi sağlanmıştır.

Elster Kromschroder GmbH
Osnabrück

EN 298 normuna göre sınıflandırma:
AMCLXN

Plynový hořákový automat IFS 244

Návod k provozu

- Prosíme pročíst a dobře odložit

Vysvětlení značek

- , 1, 2, 3... = činnost
- = upozornění

Všechny v tomto návodu k provozu uvedené činnosti smí provádět jen odborný, autorizovaný personál!

VÝSTRAHA! Neodborné zabudování, nastavení, změny, obsluha nebo údržba mohou vést k ohrožení zdraví a věcným škodám. Před použitím přečíst návod. Tento přístroj musí být instalován podle platných předpisů.

Konformní prohlášení

Prohlašujeme jako výrobce, že výrobky IFS 244, označené identifikačním číslem výrobku CE-63AP001/03 splňují základní požadavky následujících směrnic:

- 90/396/EWG ve spojení s EN 298,
- 98/37/EG ve spojení s běžnými odstavci z EN 746,
- 73/23/EWG ve spojení s běžnými normami.

Odpovídající označené výrobky souhlasí s přezkoušenými vzorky výrobků připuštěným zkušebním místem 0063.

Obsáhlé jistění kvality je zaručeno certifikovaným kvalitativním systémem managementu podle DIN EN ISO 9001, podle přílohy II, odstavec 3 směrnice 90/396/EWG.

Elster Kromschroder GmbH
Osnabrück

Klasifikace podle EN 298:
AMCLXN

Automat palnikowy gazu IFS 244

Instrukcja obsługi

- Instrukcję przeczytać i przechować

Objaśnienie oznaczeń

- , 1, 2, 3... = czynność
- = wskazówka

Wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis!

UWAGA! Niefachowy montaż, regulacja, przeróbki, obsługa lub konserwacja mogą być przyczyną wypadków i szkód materialnych. Przed wykorzystaniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Montaż urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Deklaracja zgodności

Jako producent oświadczamy, że produkty IFS 244 oznaczone numerem identyfikacyjnym CE-63AP001/03 spełniają podstawowe wymagania następujących wytycznych:

- 90/396/EWG w powiązaniu z EN 298,
 - 98/37/EG w powiązaniu z odnosnymi ustępami normy EN 746,
 - 73/23/EWG w powiązaniu z odnosnymi normami.
- Tak oznaczone produkty odpowiadają wzorowi konstrukcyjnemu poddanemu próbom przez dopuszczoną instytucję 0063.
- Wyczerpująca kontrola jakości jest zapewniona przez certyfikowany system nadzoru jakości wg DIN EN ISO 9001 załącznik II, ustęp 3 wytycznych 90/396/EWG.
- Elster Kromschroder GmbH
Osnabrück

Klasyfikacja wg EN 298:
AMCLXN

Автомат управления горелкой IFS 244

Руководство по эксплуатации

- Пожалуйста, прочтите и сохраните

Объяснение знаков

- , 1, 2, 3... = Действие
- = Указание

Все указанные в этом "Руководстве" действия разрешается проводить только уполномоченным на это специалистом!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильные монтаж, наладка, применение, управление и техническое обслуживание могут привести к несчастному случаю и аварии. Перед применением прочесть "Руководство". Прибор должен быть смонтирован согласно действующих предписаний и норм.

Заявление о соответствии

Мы, в качестве изготовителя, заявляем, что изделия IFS 244, обозначенные идентификационным номером CE-63AP001/03, соответствуют основным требованиям следующих директив:

- 90/396/EWG (ЕЭС) в сочетании с нормой EN 298,
- 98/37/EG (ЕС) в сочетании с действующими разделами нормы EN 746,
- 73/23/EWG (ЕЭС) в сочетании с действующими нормами.

Обозначенные соответствующим образом изделия полностью соответствуют проверенному допусковым учреждением 0063 образцу.

Всёобъемлющее обеспечение качества достигается благодаря сертифицированной системе управления качеством в соответствии с нормой DIN EN ISO 9001 (ДИН, Европейский стандарт, ИСО), согласно дополнения II, абзац 3 директивы 90/396/EWG (ЕЭС).

"Elster Kromschroder GmbH"
Оснабрюк

Классификация согласно EN/Европейский стандарт 298:
AMCLXN

IFS 244. típusú gázégő-automatika

Üzemeltetési utasítás

- Kérjük, olvassa el és őrizze meg

Jelmagyarázat

- , 1, 2, 3... = tevékenység
- = tájékoztatás

Ezen üzemeltetési utasításban felsorolt valamennyi tevékenységet kizárólag erre feljogosított szakszeméllyel szabad elvégezni!

FIGYELMEZTETÉS! Szakszerűtlen beszerelés, beállítás, módosítás, kezelés vagy karbantartás sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. Használat előtt olvassa el az utasítást. Ezt a készüléket a hatályos előírásoknak megfelelően kell beépíteni.

Megfelelő ségi nyilatkozat

Mint gyártók ezennel kijelentjük, hogy az IFS 244. típusú termékek, amelyeket a CE-63AP001/03. gyártmányazonosító szám jelöl, teljesítik az alábbi irányelvek alapvető követelményeit:

- 90/396/EWG az EN 298-cal kapcsolatban,
- 98/37/EG az EN 746-ból idevonatkozó fejezetekkel kapcsolatban,
- 73/23EWG az idevonatkozó szabványokkal kapcsolatban.

A megfelelően megjelölt termékek megegyeznek a 0063. engedélyező helyen megvizsgált gyártási mintapéldánnyal.

A minőség átfogó biztosítását szavatolja egy a DIN EN ISO 9001. szerinti igazolt minőségi irányítási rendszer a 90/396/EWG irányelv II. függeléké, 3. bek.-nek megfelelően.

Elster Kromschroder GmbH
Osnabrück

Az EN 298. szerinti klasszifikáció:
AMCLXN

IFS 244

Zum direkten Zünden und Überwachen von Gasbrennern im intermittierenden Betrieb, das heißt, der Brenner muss innerhalb von 24 h einmal abgeschaltet werden. Überwacht wird der Gasbrenner mit einer Ionisationselektrode. Für geerdete Netze. Mit Wiederanlauf nach Flammenausfall.

IFS 244..I zuzüglich mit integrierter Zündung.

IFS 244

elemeni gaz brülörlerinin fasıllı işletmede ateşlenmesi ve detetlenmesine yarar. Fasıllı işletmede brülör 24 saat içinde bir defa kapatılacaktır. IFS 244 elemeni gaz brülörünü iyonizasyon elektrodu ile kontrol eder. Topraklanmış şebekeler için uygundur. Alev söndükten sonra otomatik çalıştırma düzeni ile.

IFS 244..I ilave entegre ateşleme düzeni ile.

IFS 244

Určen k zapálení a hlídání plynových hořáků v přerušovaném provozu, což znamená, že hořák musí být v průběhu 24 hodin jednou vypnut. Hořák je hlídán ionizační elektrodou. Pro uzemněné elektrické sítě. Se znovuzapálením po výpadku plamene.

IFS 244..I přidávně s integrovaným zapálením.

IFS 244

służy do bezpośredniego zapalania i nadzoru palników gazowych eksploataowanych w trybie pracy przerywanej, co oznacza, że palnik musi zostać wyłączony co najmniej jednokrotnie w ciągu doby. Nadzór palnika gazowego następuje za pośrednictwem elektrody jonizacyjnej. Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania w sieciach ziemionych. Urządzenie zapewnia ponowne uruchomienie palnika gazowego po zgaśnięciu płomienia.

IFS 244..I dodatkowo z zabudowanym układem zapłonu.

IFS 244

Для розжига и контроля работы газовых горелок в прерывистом (циклическом) режиме работы, что означает, что горелка должна быть один раз в течение 24 часов отключена. Газовая горелка контролируется одним ионизационным электродом. Для заземленных цепей. С повторным пуском после исчезновения пламени.

IFS 244..I дополнительно со встроенным трансформатором розжига.

IFS 244

Gázégők közvetlen begyújtására és ellenőrzésére szakaszos üzemmódban, ez azt jelenti, hogy az égőt 24 órán belül egyizben le kell kapcsolni. A gázégő ellenőrzése egy ionizációs elektróddal történik. Földelt hálózatokhoz. Lángkimaradás utáni újraindítással.

IFS 244..I kiegészítve integrált gyújtással.

Achtung!

Der Berührungsschutz für den Hochspannungsausgang (IFS 244..I) muss durch den Anwender sichergestellt werden. Der IFS..I ist wegen der EMV-Störaussendung nicht im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich, sowie in Kleinbetrieben einzusetzen.



Dikkat!

Yüksek gerilim çıkışı (IFS 244..I) için olan irtibat koruması kullanıcı tarafından düzenlenecektir. IFS..I, rahatsız edici parazit yapmasından dolayı yerleşim, ticaret veya işletme alanlarında ve küçük işletmelerde kullanılmamalıdır.

Pozor!

Ochrana proti dotyku pro výstup vysokého napětí (IFS 244..I) musí být zabezpečena uživatelem. IFS..I se nenasazuje kvůli rušivým elektromagnetickým vlivům v bytech, obchodech a v živnostenských oblastech, jakož i v malých podnicích.

Uwaga!

Zabezpieczenie przed dotknięciem dla wyjścia wysokiego napięcia (IFS 244..I) winien zapewnić użytkownik. Ze względu na emisję zakłócających fal elektromagnetycznych urządzenie IFS..I nie jest przeznaczone do wykorzystania w obszarach mieszkalnych, obiektach handlowych i rzemieślniczych oraz w małych zakładach przemysłowych.

Внимание!

Защита от прикосновения к выходу высокого напряжения (IFS 244..I) должна быть обеспечена пользователем. Из-за аварийных излучений электромагнитной совместимости IFS 244..I не использовать в жилых, деловых и коммерческих областях, а также на малых предприятиях.

Figyelem!

A nagyfeszültségű kimenet (IFS 244..I) érintésvédelmét a felhasználónak kell biztosítani. Az IFS..I készülék, annak EMV-zavarosugárzás-kibocsátása miatt, nem alkalmazható lakó-, üzlet- és háziipari helyiségekben továbbá kisüzemekben.

Prüfen

- Netzspannung, Umgebungstemperatur (keine Betauung auf den Leiterplatten zulässig), Sicherheitszeit, Schutzart und bei IFS 244..I Zündspannung (Spitze-Spitze) und -strom – siehe Typenschild.
- Entfernung (Leitungslänge): Brenner – IFS 244: max. 50 m, Brenner – IFS 244..I: max. 1 m.

Kontrol

- Şebeke voltajı, çevre sıcaklığı (empirine üzerinin ısıtılması yasaktır), emniyet süresi, koruma türü ve IFS 244..I modelinde ateşleme gerilimi (maksimum-maksimum) ve akım değerleri tip etiketinde gösterilmiştir.
- Uzaklık (kablo uzunluğu): Brülör – IFS 244: max. 50 m, Brülör – IFS 244..I: max. 1 m.

Kontrola

- Sítového napětí, teploty okolí (žádné zarosení na plošných vodičích není přípustné), bezpečnostní doby, ochranné třídy a u IFS 244..I zapalovacího napětí (špička-špička) a proudu – viz typový štítek.
- Vzdálenost (délka vedení): hořák – IFS 244: max. 50 m, hořák – IFS 244..I: max. 1 m.

Kontrola

- Napięcie sieci, temperatura otoczenia (nie jest dopuszczalne obroszenie płytek obwodów), czas zabezpieczenia, rodzaj ochrony, a w przypadku IFS 244..I napięcie zapłonowe (wartość międzyszczytowa) i prąd zapłonowy – patrz tabliczka znamionowa.
- Odległość (długość przewodów): palnik – IFS 244: max. 50 m, palnik – IFS 244..I: max. 1 m.

Проверка

- Напряжение сети, температуру окружающей среды, (недопустимо выпадение росы на печатных платах), время безопасности, вид защиты, также для IFS 244..I напряжение и ток розжига (между электродами) – смотрите фирменный шильдик прибора.
- Удаленность (длина кабельных линий): горелка – IFS 244: макс. 50 м, горелка – IFS 244..I: макс. 1 м.

Felülvizsgálat

- Hálózati feszültség, környezeti hőmérséklet (áveztőlemezeken párasodás nem engedhető meg), biztonsági idő, védelem jellege és az IFS 244..I esetében a gyújtófeszültség (csúcs-csúcs) és –áram – lásd a típus táblát.
- Távolság (vezeték hossz): égő – IFS 244: max. 50 m, égő – IFS 244..I: max. 1 m.

Einbauen

- Einbaulage: beliebig.
- Zur Verdrahtung sind acht Durchbrüche vorbereitet, Pg 11 Verschraubung oder M16 Kunststoffverschraubung für Leitungsdurchmesser 8–10 mm.

Montaj

- Montaj pozisyonu: herhangi bir pozisyonda
- Kablo bağlantısı için sekiz adet delik hazırlanmıştır, Pg11 veya kablo çapı 8-10 mm için olan M16 plastik civata bağlantısı.

Zabudování

- Poloha zabudování: libovolná.
- K elektrickému napojení existuje osm vylamovacích průchodů Pg 11 šroubovací spojení nebo M16 šroubovací spojení z umělé hmoty pro vedení o průměru 8-10 mm.

Montaż

- Położenie zabudowy: dowolne.
- Dla podłączenia przewodów przewidziano osiem przepustów wylamanych, dławiki gwintowane Pg11 lub dławiki z tworzywa sztucznego M16 dla przewodów o średnicy 8-10 mm.







Монтаж

- Монтажное положение: любое.
- Для монтажа электропроводки подготовить восемь пробоев, резьбовое соединение Pg 11 или пластмассовое резьбовое соединение M16 для диаметра кабеля 8-10 мм.

Beszerelés

- Beépítési helyzet: tetszőleges.
- A huzalozáshoz nyolc kivágás van előkészítve, Pg 11. tömszelencék vagy M16-os műanyag-csavazatok 8-10 mm vezetékátmérők számára.

IFS 244




Leitungsauswahl

- Für die zwei folgenden Leitungstypen **A** und **B** Hochspannungskabel (nicht abgeschirmt) verwenden:
- FZLSi 1/6 bis 180 °C,
Best.-Nr. 04250410, oder
FZLK 1/7 bis 80 °C,
Best.-Nr. 04250409.

A = Ionisationsleitung

- Max. 50 m.
Bedingung: weit entfernt von Netzleitungen und Störstrahlungsquellen verlegen – keine elektrische Fremdeinwirkung.
- Mehrere Ionisationsleitungen können in einem Kunststoffrohr verlegt werden, möglichst kein Metallrohr oder Metallkabelkanal – wenn ein Metallrohr verwendet wird, kann die angegebene Länge nicht erreicht werden.




B = Zündleitung IFS 244

- Max. 5 m, empfohlen wird < 1 m.
IFS 244..I
Max. 1 m, empfohlen wird < 0,7 m.

Allgemein gilt:

- Einzel und nicht im Metallrohr verlegen.
→ Getrennt von Ionisationsleitungen verlegen.
→ Entstörten Elektrodenstecker am Brenner verwenden (mit 1 k Ω Widerstand).



Verdrahten

- 1 Anlage spannungsfrei schalten.
 - 1 Anschluss nur mit fester Verdrahtung.
- An die Eingänge dürfen nicht verschiedene Phasen eines Drehstromnetzes gelegt werden. An die Ausgänge für Ventil und Zündtransformator darf keine Spannung gelegt werden.
- Die Begrenzer in der Sicherheitskette (Δ , Verknüpfung aller für die Anwendung relevanten sicherheitsgerichteten Steuer- und Schalteinrichtungen z.B. STB, Gas_{min}, Gas_{max}, Dichtheitskontrolle und Vorspülung) müssen Klemme 3 spannungsfrei schalten.
- L1 und N nicht vertauschen.
- Ausgangsspannung für Ventil und Zündtransformator = Netzspannung.
- Ausgangsstrom für Ventil und Zündtransformator: max. 1 A pro Ausgang.
- Störmeldekontakt (7 – 8, $\square$ 74): max. 1 A, 253 V, nicht intern abgesichert.



Kablo seçimi

- **A** ve **B** kablo tipleri için buji kablosu (blendajsız) kullanın: FZLSi 1/6 180 °C'ye kadar Sipariş No. 04250410, veya FZLK 1/7 80 °C'ye kadar Sipariş No. 04250409.

A = İyonizasyon kablosu

- Max. 50 m
şartlar: Kabloyu, şebeke kablolarından ve parazit kaynaklarından oldukça uzakta döşeyin – yabancı elektrik kaynağı etkisi olmayacaktır.
- Birden fazla iyonizasyon kablosu plastik boru içinde döşenebilir, mümkün olduğunca metal boru veya metal kablo kanalı kullanmayın. Metal boru kullanıldığında verilmiş olan kablo uzunluğuna erişilemez.

B = Ateşleme kablosu

- IFS 244
Max. 5 m, tavsiye edilen < 1 m
IFS 244..I
Max. 1 m, tavsiye edilen < 0,7 m

Genel olarak:

- Kablolar tek tek ve metal boru içinde döşenmeyecektir.
- İyonizasyon kablosundan ayrı olarak döşeyin.
- Brülörde parazit gidermeli elektrot soketi kullanın (1 k Ω direnci ile).

Kablo bağlantısı

- 1 Sistemini voltaj beslemesini kesin.
- Bağlantı yalnızca sabit kablo bağlantısı ile yapılacaktır. Girişlere trifaze akım şebekesinin farklı fazları bağlanmayacaktır. Ventil ve ateşleme transformatoru çıkışlarına gerilim bağlanmayacaktır.
- Emniyet zincirindeki sınırlayıcı elemanı (Δ , örneğin STB, Gaz_{min}, Gaz_{max}, sızdırmazlık kontrolü, ön yıkama ... gibi kullanıma uygun emniyet kumanda ve regülasyon cihazlarının birleştirilmesi) 3 nolu klemşinin gerilim beslemesini kesmelidir.
- L1 ve N bağlantılarını karıştırmayın.
- Ventil ve ateşleme transformatoru çıkış gerilimi = şebeke voltajı.
- Ventil ve ateşleme transformatoru çıkış akımı: Çıkış başına max. 1 A.
- Arıza bildirici kontaktı (7-8, $\square$ 74): max. 1 A, 253 V, dahili olarak sigortalanmamıştır.



Výběr vodičů

- Pro dva následující typy vodičů **A** a **B** použít (neodstíněný) kabel pro vysoké napětí: FZLSi 1/6 do 180 °C, objednáč číslo 04250410, nebo FZLK 1/7 do 80 °C, objednáč číslo 04250409.

A = ionizační vodič

- Max. 50 m.
Podmínka: dodržet velkou vzdálenost od vodičů sítě a rušivých pramenů vyzařování – žádné vnější elektrické vlivy!
- Více ionizačních vedení může být uloženo v plastovém potrubí – dle možnosti nekovové potrubí nebo kanál – použije-li se kovová roura, nedá se dosáhnout udané max. délky.

B = zapalovací vodič

- IFS 244
max. 5 m, doporučená délka < 1 m.
IFS 244..I
max. 1 m, doporučená délka < 0,7 m.

Všeobecné platí:

- neuložit do kovové roury,
→ neuložit společně s ionizačním vedením,
→ použít odrušenou elektrodovou zástrčku k hořáku (s odporem o 1 k Ω).

Elektrické zapojení

- 1 Zařízení odpojit od sítě.
 - Připojka jen pevným elektrickým zapojením.
- Na vstupní připojky se nesmí napojit různé fáze sítě trifázové s střídavého proudu. Na výstupy pro ventil a zapalovací transformátor se nesmí napojit napětí.
- Omezovač v bezpečnostním řetězu (Δ , spojení všech pro použití relevantních bezpečnostních řídících a spínacích zařízení, např. STB, plyn_{min}, plyn_{max}, kontrola těsnosti a zavzdušnění) musí spínat svorku 3 na beznapětovou.
- Nezaměnit L1 a N.
- Výstupné napětí pro ventil a zapalovací transformátor = síťové napětí.
- Výstupní proud pro ventil a zapalovací transformátor: max. 1 A na každém výstupu.
- Kontakt hlášení poruchy (7 – 8, $\square$ 74): max. 1 A, 253 V, není vnitřně jištěn.



Dobór przewodów

- Dla dwóch poniższych typów przewodów **A** i **B** zastosować kabel wysokiego napięcia (bez ekranowania): FZLSi 1/6 do 180 °C, nr zamów. 04250410 lub FZLK 1/7 do 80 °C, nr zamów. 04250409.

A = przewód jonizacyjny

- maks. 50 m
Warunki: układać z dala od przewodów sieciowych oraz źródeł promieniowania zakłócającego – chronić przed wszelkimi elektrycznymi oddziaływaniami obcymi.
- Kilka przewodów jonizacyjnych można ułożyć we wspólnej rurce z tworzywa sztucznego; w miarę możliwości nie należy stosować rurki metalowej lub metalowego kanału kablowego – w przypadku zastosowania rurki metalowej mogą wystąpić problemy z osiągnięciem wskazanej odległości.

B = przewód zapłonowy

- IFS 244
maks. 5 m, zalecana długość < 1 m
IFS 244..I
maks. 1 m, zalecana długość < 0,7 m
- Obowiązują następujące zasady ogólne:
- Przewody układać pojedynczo, nie stosować rurek metalowych.
- Przewody układać oddzielnie względem przewodów jonizacji.
- Zastosować odkłóconą wtyczkę elektrodową na palnik (o oporze 1 k Ω).

Podłączenie elektryczne

- 1 Wylączyć doprowadzenie napięcia do instalacji.
 - Podłączenie wykonać wyłącznie przy pomocy przewodów mocowanych na stałe.
- Do wejść nie wolno podłączać różnych faz sieci trójfazowej. Do wyjść dla zaworu i transformatora zapłonowego nie wolno doprowadzać żadnego napięcia.
- Ograniczniki w łańcuchu bezpieczeństwa (Δ , powiązanie wszystkich modułów sterujących i łączeniowych istotnych ze względów bezpieczeństwa dla danego zastosowania, jak np. STB, gaz_{min}, gaz_{max}, kontrola szczelności i wstępne przedmuchiwanie) muszą oddzielać napięcie od zacisku 3.
- Nie wolno zamieniać miejscami przewodów L1 i N.
- Napięcie wyjściowe dla zaworu i transformatora zapłonowego = napięcie sieciowe.
- Prąd wyjściowy dla zaworu i transformatora zapłonowego: max. 1 A na wyjście.
- Sygnał zgłoszenia zakłócenia (7 – 8, $\square$ 74): max. 1 A, 253 V, bez bezpiecznika wewnętrznego.



Выбор провода

- Для подключений типа **A** и **B** использовать высоковольтный кабель (неэкранированный): FZLSi 1/6 до 180 °C, Заказ-№ 04250410, или FZLK 1/7 до 80 °C, Заказ-№ 04250409.

A = Ионизационный провод

- Макс. 50 м
Условие: прокладывать отдельно от линий электросети и достаточно удаленно от источников излучения помех и паразитных излучений – обеспечить отсутствие посторонних электрических воздействий.
- Несколько ионизационных проводов могут быть проложены в одной пластмассовой трубе, по возможности не использовать металлическую трубу или металлический кабельный канал – если используется металлическая труба, то указанное максимальное удаление от горелки может быть меньше.

B = Провод розжига (искрообразующий)

- IFS 244
Макс. 5 м, рекомендуется < 1 м.
IFS 244..I
Макс. 1 м, рекомендуется < 0,7 м.

Общие указания:

- Прокладывать отдельно и не в металлической трубе.
- Прокладывать отдельно от ионизационных проводов.
- У горелок использовать помехоподавляющий штекер электрода (с сопротивлением 1 k Ω).

Электромонтаж

- 1 Установку отключить от напряжения с созданием видимого разрыва цепи.
 - Присоединение только с жестким монтажом электропроводки.
- На входы не разрешается подавать различные фазы сети трехфазного тока. На выходы к клапанам и запальный трансформатор не разрешается подавать напряжение.
- Датчики в системе безопасности установки (Δ , подключение всех значимых при эксплуатации устройств, предназначенных для безопасности управления и включения, например, датчик перегрева, давление газа мин-макс, контроль плотности арматуры, предварительная продувка) должны отключать напряжение на клемме 3.
- Не перепутать L1 и N.
- Выходное напряжение на клапана и запальный трансформатор = напряжение сети.
- Выходной ток на клапана и запальный трансформатор: макс. 1 A на каждый выход.
- Контакт аварийной сигнализации (7 – 8, $\square$ 74): макс. 1 A, 253 V, внутри не защищен предохранителями.



Vezetékek kiválasztása

- A következő két, **A** és **B** vezeték típusokhoz nagyfeszültségű (nem árnyékolott) kábelt kell alkalmazni: FZLSi 1/6 180 °C-ig, rendelési szám: 04250410, vagy FZLK 1/7 80 °C-ig, rendelési szám: 04250409.

A = ionizációs vezeték

- max. 50 m.
Feltétel: a hálózati vezetékektől és zavaró sugárforrásoktól nagyobb távolságban fektetendő – idegen villamos hatás nem engedhető meg.
- Több ionizációs vezeték egy műanyag csőben vezethető, fémcsőben vagy fém kábelcsatornában lehetőség szerint nem – ha fémcső kerül alkalmazásra, a megadott hossz nem érhető el.

B = gyújtóvezeték

- IFS 244
max. 5 m, ajánlott < 1 m.
IFS 244..I
max. 1 m, ajánlott < 0,7 m.

Általánosságban érvényes:

- Külön-külön és nem fémcsőben vezetendő.
- Ionizációs vezetékektől elkülönítve fektetendő.
- Az égőn alkalmazzon zavarmentesített elektróda-dugaszólót (1 k Ω ellenállással).

Huzalozás


- 1 A berendezést kapcsolja feszültségmentesre.
 - Bekötés csak fix huzalozással.
- A bementekre nem szabad változó áramú hálózat különböző fázisait ráadni. A szelepekhez és a gyújtótranszformátorhoz vezető kimenetekre nem szabad feszültség ráadni.
- A biztonsági láncban lévő korlátozóknak (Δ , valamennyi, az alkalmazás szempontjából lényeges, biztonsági célú vezérlő és kapcsoló berendezések, pl. biztonsági hőmérséklet-korlátozó, gáz_{min}, gáz_{max}, tömörségellenőrzés és előszellőztetés csatlakozási pontjai) a 3. kapcsot feszültségmentesre kell kapcsolni.
- Ne cserélje össze az L1-et és az N-t.
- Kimeneti feszültség és szelep és a gyújtótranszformátor számára = hálózati feszültség.
- Kimeneti áramerősség a szelep és a gyújtótranszformátor számára: max. 1 A kimenetenként.
- Zavarjelző érintkező (7-8, $\square$ 74): max. 1 A, 253 V, belső biztosíték nélkül.









- IFS 244..I – Zündspannung (Spitze-Spitze) und -strom: siehe Typenschild.
- Gute Schutzleiterverbindung am IFS 244..I und am Brenner herstellen.

Hochspannungsanschluss bei IFS 244..I

- Ca. 5 cm im Innern des IFS 244..I befindet sich eine Schraube. Auf diese die Zündleitung fest aufschrauben.



2 Verdrahten nach Schaltbild.





2 Kablo bağlantısı elektrik devre planına göre yapılacaktır.

2 Elektrické zapojení podle schématu.

2 Podłączenie wykonać zgodnie ze schematem połączeń.

2 Монтаж электропроводки согласно рисунку.

2 Huzalozás a kapcsolási vázlat szerint.



Verdrahtung prüfen

- 1 Prüfen, dass L1 an Klemme 1 und N an Klemme 2 angeschlossen ist.

IFS 244..I

- 2 Prüfen, dass der Schutzleiter an Klemme 14 des IFS 244..I und am Brenner angeschlossen ist.

Kablo bağlantısının kontrolü

- 1 L1'in 1 nolu klemense ve N'nin 2 nolu klemense bağlı olup olmadığını kontrol edin.

IFS 244..I

- 2 Korumucu iletkenin IFS 244..I elemanının 14 nolu klemense ve brülöre bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Kontrola elektrického zapojení

- 1 Zkontrolovat, je-li napojen L1 na svorce 1 a N na svorce 2.

IFS 244..I

- 2 Zkontrolovat, je-li ochranný vodič napojen na svorce 14 přístroje IFS 244..I a na hořáku.

Kontrola oprzewodowania

- 1 Sprawdzić czy przewód L1 został podłączony do zacisku 1, a przewód N do zacisku 2.

IFS 244..I

- 2 Skontrolować czy przewód ochronny został podłączony do zacisku 14 na IFS 244..I i do palnika.

Проверка электропроводки

- 1 Проверить, правильно ли присоединены L1 к клемме 1 и N к клемме 2.

IFS 244..I

- 2 Проверить, присоединен ли заземляющий провод к клемме 14 IFS 244..I и к горелке.

A huzalozás ellenőrzése


- 1 Ellenőrizze, hogy L1 az 1. kapocsra és N a 2. kapocsra van-e csatlakoztatva.

IFS 244..I

- 2 Ellenőrizze, hogy a védővezeték az IFS 244..I 14 kapcsára és az égőre van-e csatlakoztatva.

In Betrieb nehmen

- 1 Gas-Absperrhahn öffnen.
- 2 Anlage einschalten.
- 3 Spannung an Klemme 1 anlegen.
- 4 IFS 244 einschalten.
- Minimale Einschaltzeit IFS 244-3: 8 s, IFS 244-5: 10 s, IFS 244-10: 15 s.
- Die grüne LED „Betriebsbereit“ leuchtet.
- 5 Spannung an Klemme 3 (Ø) anlegen um den Programmablauf zu starten.
- Minimale Einschaltzeit des Ø-Signals: IFS 244-3: 8 s, IFS 244-5: 10 s, IFS 244-10: 15 s



Çalıştırma

- 1 Gaz kapama vanasını açın.
- 2 Tesisi çalıştırın.
- 3 Gerilimi 1 nolu klemense bağlayın.
- 4 IFS 244 elemanını çalıştırın.
- Asgari devreye girme süresi IFS 244-3: 8 saniye, IFS 244-5: 10 saniye, IFS 244-10: 15 saniye.
- Yeşil "İşletmeye hazır" LED lambası yanar.
- 5 Program akışını başlatmak için voltajı klemens 3'e (Ø) bağlayın.
- Ø-Sinyalinin asgari devreye girme süresi: IFS 244-3: 8 saniye, IFS 244-5: 10 saniye, IFS 244-10: 15 saniye

Spuštění do provozu

- 1 Otevřít kohout přívodu plynu.
- 2 Zapnout zařízení.
- 3 Zapojit napětí na svorku 1.
- 4 Zapnout IFS 244.
- Minimální spínací doba IFS 244-3: 8 vt, IFS 244-5: 10 vt, IFS 244-10: 15 vt.
- Rozsvítí se zelená LED-kontrolka "provozuschopen".
- 5 Zapojit napětí na svorku 3 (Ø) pro spuštění programu.
- Minimální spínací doba Ø-signálu: IFS 244-3: 8 vt, IFS 244-5: 10 vt, IFS 244-10: 15 vt

Uruchomienie

- 1 Otworzyć zawór odcinający gaz.
- 2 Włączyć instalację.
- 3 Doprowadzić napięcie do zacisku 1.
- 4 Włączyć IFS 244.
- Minimalny czas włączenia IFS 244-3: 8 s, IFS 244-5: 10 s, IFS 244-10: 15 s.
- Zapala się zielona dioda świecąca "Gotowości do pracy".
- 5 Doprowadzić napięcie do zacisku 3 (Ø), aby zapewnić uruchomienie wykonywania programu.
- Minimalny czas włączenia sygnału Ø: IFS 244-3: 8 s, IFS 244-5: 10 s, IFS 244-10: 15 s

Пуск в эксплуатацию

- 1 Открыть отключающий газовый кран!
- 2 Включить установку.
- 3 Подать напряжение на клемму 1.
- 4 Включить IFS 244.
- Минимальное время включения IFS 244-3: 8 сек, IFS 244-5: 10 сек, IFS 244-10: 15 сек.
- Светится зеленый светодиод "Готовность к работе".
- 5 Чтобы запустить прохождение программы розжига, на клемму 3 (Ø) подать напряжение.
- Минимальное время включения Ø-сигнала: IFS 244-3: 8 сек, IFS 244-5: 10 сек, IFS 244-10: 15 сек

Üzembe helyezés

- 1 Nyissa a gáz-elzárócsapot.
- 2 Kapcsolja be a berendezést.
- 3 Kapcsolja rá a feszültséget az 1. kapocsra.
- 4 Kapcsolja be az IFS 244-et.
- Minimális bekapcsolási időtartam IFS 244-3: 8 s, IFS 244-5: 10 s, IFS 244-10: 15 s.
- Az "Üzemkész" zöld LED világít.
- 5 Kapcsolja rá a feszültséget a 3. (Ø) kapocsra a programfutás indítása céljából.
- Ø-jel minimális bekapcsolási időtartama: IFS 244-3: 8 s, IFS 244-5: 10 s, IFS 244-10: 15 s

Diese Zeiten dürfen nicht unterschritten werden, sonst kann der Automat den Brenner nicht überwachen!


→ Sobald der IFS 244 während der Sicherheitszeit eine Flamme erkennt, schaltet er die Zündung ab und die gelbe LED leuchtet.

→ Der Brenner ist in Betrieb.

→ Der Brenner kann auch manuell mit Hilfe des Schalters gestartet werden. Dazu muss vorher Spannung an den Klemmen 1 und 3 anliegen.

IFS 244..I

→ Zum Schutz vor Überlast darf die Zeit zwischen zwei Anläufen nicht unterschritten werden, abhängig von der Umgebungstemperatur ϑ_U .



ϑ_U	-3	-5	-10
<20 °C	15 s	25 s	50 s
+40 °C	30 s	50 s	100 s
+60 °C	60 s	100 s	200 s

Funktion prüfen

1 Während des Betriebes den Zündkerzenstecker von der Ionisationselektrode abziehen.



→ Der IFS 244 versucht einen einmaligen Wiederanlauf.

→ Danach macht er eine Störabschaltung: Das Gasventil wird spannungsfrei geschaltet, der Störmeldekontakt zwischen den Klemmen 7 – 8 schließt. Die rote LED leuchtet.

→ Die Flamme am Brenner muss erlöschen.

2 Zeigt sich ein anderes Verhalten, Verdrahtung überprüfen.

3 Elektrodenstecker wieder aufstecken.



Hilfe bei Störungen

ACHTUNG!

→ Lebensgefahr durch Stromschlag! Vor Arbeiten an stromführenden Teilen elektrische Leitungen spannungsfrei schalten!

→ Störungsbeseitigung nur durch autorisiertes Fachpersonal!

→ Oberteil niemals öffnen, die Garantie erlischt sonst! Unschlaggemäß Reparaturen und falsche elektrische Anschlüsse, z. B. Anlegen von Spannung an die Ausgänge, können das Gasventil öffnen und den Automaten zerstören – eine Fehlersicherheit kann dann nicht mehr garantiert werden!

→ (Fern-)Entriegeln grundsätzlich nur von beauftragten Fachkundigen unter ständiger Kontrolle des zu entstehenden Brenners.



Bu sürelerin altına düşölme-melidir, aksi takdirde otomat brülör denetleyemez!

→ IFS 244 elemanı, emniyet süresi içinde alev algılaması üzerine ateşlemeyi kapatır ve sarı LED lambası yanar.

→ Brülör devrededir.

→ Brülör, manuel olarak elden de şalter ile de çalıştırılabilir. Bunun için önce gerilimi 1 ve 3 nolu klemenslere bağlayın.

IFS 244..I

→ Elemanı aşırı yüke karşı korumak için, iki çalıştırma denemesi arasındaki asgari sürenin altına düşölmemelidir, çevre sıcaklığına ϑ_U bağlıdır.

Fonksiyon kontrolü

1 Tesis çalışırken ateşleme bujisi fişini iyonizasyon elektrodundan çıkarın.

→ IFS 244 elemanı bir defaya mahsus tekrar çalıştırma denemesi gerçekleştirilecektir.

→ Bu işlemten sonra arıza nedeniyle kapatma moduna geçecektir: Gaz ventilinin gerilimi kapatılır, 7-8 nolu klemensler arasındaki arıza bildirir kontakları kapanır. Kırmızı LED lambası yanar.

2 Brülördeki alev sönmelidir.

2 Burada başka bir durum meydana geldiğinde kablo bağlantılarını kontrol edin.

3 Elektrot fişini tekrar takın.

Arıza yardımları

DIKKAT!

→ Cereyan çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi vardır! Elektrik akımı geçen parçaları üzerinde yapılacak çalışmalardan önce bu parçaların elektrik bağlantısını kesin!

→ Arızaların giderilmesi yalnızca yetkili uzman personel tarafından yapılacaktır!

→ Üst parçayı kesinlikle açmayın, aksi takdirde garanti sona erer! Talimatlara aykırı onarım ve yanlış elektrik bağlantıları, örneğin voltajın çıkışlara bağlanması, gaz ventilini açar ve otomati tahrip edebilir – bu durumda arıza emniyeti garanti edilemez!

→ Sistem kilidinin açılması (uzaktan) daima görevli personel tarafından brülör sürekli kontrol altında tutularak yapılacaktır.

Tyto spináci doby nesmí být podkročeny, jinak nemůže automat hlídat hořák!

→ Jakmile pozná IFS 244 během bezpečnostní doby plamen, vypne zapalování a rozsvítí se žlutá LED-kontrolka.

→ Hořák je v provozu.

→ Hořák se dá zapálit i manuálně pomocí spínače. K tomu musí být napřed napojeno napětí na svorkách 1 a 3.

IFS 244..I

→ Pro ochranu proti přetížení se musí dodržet doba mezi dvěma spuštěními, která je závislá od teploty okolí ϑ_U .

Kontrola funkce

1 Během provozu stáhnout zástrčku zapalovací svíčky z ionizační elektrody.

→ IFS 244 se pokusí o nové spuštění.

→ Pak provede poruchové vypnutí: plynový ventil bude vypnutý, poruchový kontakt mezi svorkami 7-8 se propojí. Červená LED-kontrolka se rozsvítí.

→ Plamen hořáku musí zhasnout.

2 Budou-li automatickou provedené jiné akce, zkontrolovat elektrické zapojení.

3 Znovu zastrčit zástrčku elektrody.

Pomoc při poruchách

POZOR!

→ Životní nebezpečí elektrickým úderem! Před prací na vodičích dílech elektrického vedení odpojit zařízení od sítě!

→ Odstranění poruch jen autorizovaným odborným personálem!

→ Vrchní díl nikdy neotevířt, jinak zaniká záruka! Neodborné opravné práce a nesprávné elektrické zapojení, např. zapojení napětí na výstupy, můžou otevřít plynový ventil a zničit automat – bezporuchový chod se pak nedá zaručit!

→ (Dálkové) Odblokování nechat zásadně provést jen pověřeným odborníkem za stálé kontroly odrušeného hořáku.

Czasy te nie mogą być krótsze, inaczej bowiem automat nie jest w stanie nadzorować palnika!

→ Z chwilą gdy IFS 244 rozpozna obecność płomienia w obrebie czasu bezpieczeństwa powodzie wyłączenie zapłonu – zapala się żółta dioda świecąca.

→ Palnik znajduje się w fazie pracy.

→ Palnik można także uruchomić ręcznie przy pomocy przełącznika. W tym celu należy najpierw doprowadzić napięcie do zacisków 1 i 3.

IFS 244..I

→ Dla ochrony przed przeciążeniem nie wolno skracać czasu upływającego między dwoma uruchomieniami, czas ten jest zależny od temperatury otoczenia ϑ_U .

Kontrola działania

1 W czasie pracy zsunąć wtyczkę świecy zapłonowej z elektrody jonizacyjnej.

→ IFS 244 podejmuje jednokrotną próbę powtórznego uruchomienia. Następuje wyłączenie na skutek zakłócenia: odcięte zostaje napięcie na zaworze gazu i ulega zwarcia styk zgłoszenia zakłócenia między zaciskami 7-8. Zapala się czerwona dioda świecąca.

→ Płomień na palniku musi ulec wygaszeniu.

2 Przy stwierdzeniu innego przebiegu sprawdzić podłączenia przewodów.

3 Ponownie włożyć wtyczkę elektrody.

Pomoc w przypadku zakłóceń

UWAGA!

→ Zagrożenie dla życia na skutek porażenia elektrycznego! Przed podjęciem pracy w obrebie części przewodzących prąd należy odłączyć przewody elektryczne od napięcia!

→ Usuwanie zakłóceń może podejmować wyłącznie autoryzowany personel fachowy!

→ Nigdy nie należy otwierać górnej części urządzenia, prowadzi to bowiem do utraty uprawnień gwarancyjnych! Nieprawidłowo wykonane naprawy oraz błędne podłączenie doprowadzeń elektrycznych, np. doprowadzenie części do wyjść, może spowodować otwarcie zaworu gazu i doprowadzić do zniszczenia automatu palnikowego. Nie można wówczas zagwarantować niezawodnej pracy automatu!

→ Zdalne lub lokalne zwolnienie blokady automatu może podejmować zasadniczo wyłącznie fachowiec przy stałej kontroli palnika, w którym wystąpiło zakłócenie.

Это время не разрешается сокращать, иначе автомат не сможет контролировать горелку!

→ Как только IFS 244 определяет пламя в течение времени безопасности, он отключает зажигание и светится желтый светодиод.

→ Горелка находится в режиме работы.

→ Горелка может быть также запущена вручную с помощью выключателя. Для этого сначала необходимо подать напряжение на клеммы 1 и 3.

IFS 244..I

→ Для защиты от перегрузки не сокращать время между двумя последовательными запусками, в зависимости от температуры окружающей среды ϑ_U .

Проверка функций

1 Во время режима работы штекер снять с ионизационного электрода.

→ IFS 244 выполняет попытку разового повторного пуска.

→ После этого он выполняет аварийное отключение: газовый клапан отключается от напряжения, замыкается контакт аварийной сигнализации между клеммами 7-8. Светится красный светодиод.

→ Пламя в горелке должно погаснуть.

2 Если происходит по-другому, проверить монтаж электропроводки.

3 Снова вставить штекер электрода.

Помощь при неисправностях

ВНИМАНИЕ!

→ Опасность для жизни из-за поражения электрическим током! Перед работами у токопроводящих частей отключить напряжение с созданием видимого разрыва цепи.

→ Устранение неисправностей только с помощью обученных специалистов!

→ Никогда не открывать верхнюю часть, иначе пропадает гарантия! Неквалифицированные ремонты и неправильные электрические присоединения, напр., подача напряжения к выходам могут открыть газовый клапан и вывести из строя автомат – в этом случае не может быть гарантирована безопасная работа установок!

→ (Дистанционная) деблокировка всегда только уполномоченным на то квалифицированным специалистом с постоянным контролем за отключенной горелкой.

Ezen időtartamok alá nem szabad menni, mert ilyen esetben az automatika nem tudja az égőt ellenőrizni!

→ Mihelyt az IFS 244. a biztonsági idő alatt lángot észlel, lekapcsolja a gyújtást és a sárga LED világít.

→ Az égő üzemben van.

→ Az égő manuálisan is indítható egy kapcsoló segítségével. Ehhez előzőleg feszültségnek kell az 1. és 3. kapcsokon lenni.

IFS 244..I

→ A túlterhelés elleni védelem miatt két indítás közötti időtartam alá nem szabad menni, függetlenül a ϑ_U környezeti hőmérséklettől.

A működés ellenőrzése

1 Üzem közben húzza le a gyújtógyertya dugaszolóját az ionizációs elektródról.

→ Az IFS 244. egy egyszeri újraindítást kísérel meg.

→ Ezután üzemzavar-lekapcsolást hajt végre: a gázszелеp feszültségmentesre kapcsol, a 7-8 kapcsok közötti zavarjelző érintkező zár. A piros LED világít.

→ Az égőn a lángnak ki kell aludni.

2 Ha más viselkedés tapasztalható, ellenőrizze a huzalozást.

3 Az elektróda dugaszolóját újból húzza rá.

Segítség üzemzavarok esetén

FIGYELEM!


→ Életveszély áramütés révén! Az áramot vezető szerkezeti részekben végzendő munkák előtt a villamos vezetékkeket kapcsolja feszültségmentesre!

→ Üzemzavarok elhárítását kizárólag erre felhatalmazott szakszemélyzet felvégeztesse!

→ A felső részt soha ne nyissa fel, mert ebben az esetben megszűnik a jótállás! A szakszerűtlen javítások és helytelen villamos csatlakoztatások, pl. feszültség-rákapcsolása a kimenetekre, nyithatják a gázszелеpet és tönkretelhetik az automatikát – ezt követően a hibák elleni biztonság többé már nem garantálható!

→ (Táv-) reteszelésoldást alapvetően csak ezzel megbízott szakértővel szabad végeztesni a zavartmentesítő égő folyamatos ellenőrzése mellett.


- Bei Störungen der Anlage schließt der Gasfeuerungsautomat das Gasventil – rote LED leuchtet.
- Störungen nur durch die hier beschriebenen Maßnahmen beseitigen –
- Entriegeln, der Gasfeuerungsautomat läuft wieder an –
- Reagiert der Gasfeuerungsautomat nicht, obwohl alle Fehler behoben sind –
- Gerät ausbauen und zum Überprüfen an den Hersteller schicken.



? Störung ! Ursache ● Abhilfe

? Start – es entsteht kein Zündfunke – die rote LED leuchtet?

- ! Abstand der Zündelektrode zum Brennerkopf ist zu groß –
- Abstand von max. 2 mm einstellen.
- ! Zündleitung hat keinen Kontakt im Elektrodenstecker –
- Leitung kräftig anschrauben.
- ! Zündleitung hat einen Massechluss.
- Verlegung überprüfen, Zündelektrode reinigen.



IFS 244:



- ! Zündspannung ist zu klein –
- Zündtrafo mit einer Zündspannung von ≥ 5 kV verwenden.
- ! Zündtrafo hat keinen Kontakt mit Klemme 5 –
- Spannungszuführung zum Zündtrafo überprüfen.

- ! Zündleitung ist zu lang –
- Auf 1 m (max. 5 m) kürzen.

IFS 244..I:

- ! Zündleitung ist zu lang –
- Auf 0,7 m (max. 1 m) kürzen.
- ! Zündleitung hat keinen Kontakt –
- Ca. 5 cm im Innern des IFS 244..I befindet sich eine Schraube. Auf diese die Zündleitung fest aufschrauben.

IFS 244..I



- ! Mangelhafte Schutzleiterverbindung –
- Direkte Schutzleiterverbindung zwischen Brenner (Masse) und Klemme 14 des IFS 244..I überprüfen.

- Tesisde arıza olması durumunda gaz yakma otomatik gaz ventilini kapatır – kırmızı LED lambası yanar.
- Arızalar, yalnızca burada açıklanan önlemler doğrultusunda giderilecektir.
- Gaz yakma otomatik Resetleme tekrar devreye girer –
- Tüm arızaların giderilmesine rağmen gaz yakma otomatik reaksiyon göstermiyorsa –
- Cihazı söküp ve kontrol edilmesini için imalatçı firmaya gönderin.

? Arızalar ! Sebebi ● Giderilmesi

? Start – Ateşleme kıvılcımı oluşmuyor – Kırmızı LED lambası yanıyor?

- ! Ateşleme elektrodunun brülör başına olan mesafesi çok büyük –
- Mesafeyi max. 2 mm olacak şekilde ayarlayın.
- ! Ateşleme kablosu elektrot soketinde temas etmiyor –
- Kabloyu kuvvetlice sıkın.
- ! Ateşleme kablosunda şase kısa devresi var –
- Kablo döşemesini kontrol edin, ateşleme elektrodu temizleyin.

IFS 244

- ! Ateşleme voltajı çok düşük –
- Ateşleme voltajı ≥ 5 kV olan ateşleme trafosunu kullanın.
- ! Ateşleme trafosu 5 nolu klemense temas etmiyor –
- Ateşleme trafosuna giden voltaj beslemesini kontrol edin.
- ! Ateşleme kablosu çok uzun –
- Kabloyu 1 metreye (max. 5 m) kısaltın.
- ! Ateşleme kablosu temas etmiyor.
- IFS 244..I elemanının yaklaşık 5 cm iç bölümünde bir civata bulunur. Ateşleme kablosunu bu civata üzerine bağlayın.

IFS 244..I

- ! Ateşleme kablosu çok uzun –
- Kabloyu 0,7 metreye (max. 1 m) kısaltın.
- ! Ateşleme kablosu temas etmiyor.
- IFS 244..I elemanının yaklaşık 5 cm iç bölümünde bir civata bulunur. Ateşleme kablosunu bu civata üzerine bağlayın.

- ! Yetersiz koruyucu iletken bağlantısı –
- Brülör (şase) ve IFS 244..I elemanının 14 nolu klemensi arasındaki direkt koruyucu iletkeni kontrol edin.

- Při poruchách zařízení zavře plynový hořákový automat plynový ventil – rozsvítí se červená LED-kontrolka.
- Poruchy odstranit jen zde popsánymi opatřeními –
- Odblokovat, plynový hořákový automat se spustí znovu –
- Nereaguje-li plynový hořákový automat, i když byly odstraněny všechny poruchy –
- Přístroj vybudovat a zaslat ke kontrole výrobci.

? Porucha ! Příčina ● Odstranění

? Automat se spustí – nevznikne zapalovací jiskra – červená LED-kontrolka svítí?

- ! Odstup zapalovací elektrody od hlavy hořáku je příliš velký –
- Nastavit odstup na max. 2 mm.
- ! Přírodní vedení nemá kontakt v zástrčce elektrody –
- Dobře zašroubovat přírodní vedení.
- ! Zapalovací vedení má kontakt se zemí.
- Zkontrolovat elektrické zapojení, očistit zapalovací elektrodu.

IFS 244:

- ! Zapalovací napětí je příliš malé –
- Použít zapalovací transformátor se zapalovacím napětím ≥ 5 kV.
- ! Zapalovací transformátor má kontakt se svorkou 5 –
- Zkontrolovat vedení napětí na zapalovací transformátor.
- ! Přírodní vedení je příliš dlouhé –
- Zkrátit na 1 m (max. 5 m).

IFS 244..I:

- ! Přírodní vedení je příliš dlouhé –
- Zkrátit na 0,7 m (max. 1 m).
- ! Zapalovací vedení nemá kontakt –
- Přibližně 5 cm uvnitř IFS 244..I se nachází šroub. Tímto se pevně upevní přípojný kabel zapalování.

- W przypadku wystąpienia zakłóceń w instalacji automat palnikowy gazu zamyka zawór gazu – zapala się czerwona dioda świecąca.
- Zakłócenia należy usuwać wyłącznie przez wykonanie czynności opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Zwolnić blokadę, automat palnikowy gazu ulega ponownemu uruchomieniu.
- Jeśli automat palnikowy gazu nie reaguje pomimo usunięcia wszystkich nieprawidłowości należy zdemonstrować urządzenie/przesłać je do kontroli na adres producenta.

? Zakłócenie ! Przyczyna ● Środki zaradcze

? Przy uruchomieniu nie powstaje iskra zapłonowa – pali się czerwona dioda świecąca.

- ! Nadmierna odległość elektrody zapłonowej od głowicy palnikowej.
- Nastawić odległość na max. 2 mm.
- ! Brak połączenia przewodu zapłonowego wewnątrz wtyczki elektrody.
- Silnie dokręcić łącznik przewodu.
- ! Zwarcie przewodu zapłonowego z masą.
- Skontrolować ułożenie przewodu, oczyścić elektrodę zapłonową.

IFS 244:

- ! Zbyt niskie napięcie zapłonowe.
- Wykorzystać transformator zapłonowy o napięciu zapłonowym ≥ 5 kV.
- ! Brak połączenia transformatora zapłonowego z zaciskiem 5.
- Skontrolować doprowadzenie napięcia do transformatora zapłonowego.
- ! Zbyt długi przewód zapłonowy.
- Skrócić do 1 m (max. 5 m).

IFS 244..I:

- ! Zbyt długi przewód zapłonowy.
- Skrócić do 0,7 m (max. 1 m).
- ! Brak styku na przewodzie zapłonowym.
- Na głębokości ok. 5 cm wewnątrz IFS 244..I jest umieszczony wkręt. Wykorzystać ten wkręt do zamocowania przewodu zapłonowego.

- При неисправностях установки автомат управления горелкой закрывает газовый клапан – светится красный светодиод.
- Неисправности устранять только посредством описанных здесь мероприятий –
- Деблокировать, автомат управления горелкой снова работает –
- Если автомат управления горелкой не реагирует, хотя все ошибки устранены –
- Демонтировать прибор и отправить на проверку изготовителю.

? Неисправность ! Причина ● Устранение неисправности

? Пуск – нет искры розжига – светится красный светодиод?

- ! Расстояние между электродом розжига и головкой горелки слишком большое –
- Установить расстояние макс. 2 мм.
- ! Нарушен контакт провода розжига в штекере электрода –
- Закрепить провод.
- ! Провод розжига имеет замыкание на корпус –
- Проверить прокладку, очистить электрод розжига.

IFS 244:

- ! Напряжение розжига слишком слабое –
- Использовать запальный трансформатор с напряжением розжига ≥ 5 кВ.
- ! Запальный трансформатор не имеет контакта с клеммой 5 –
- Проверить кабель к запальному трансформатору.
- ! Провод розжига слишком длинный –
- Сократить до 1 м (макс. 5 м).

IFS 244..I:

- ! Провод розжига слишком длинный –
- Сократить до 0,7 м (макс. 1 м).
- ! Провод розжига не имеет контакта –
- Внутри IFS 244..I на глубине ок. 5 см находится винт. На него прочно навернуть провод розжига.

- A berendezés üzemzavarai esetén a gázégő-automatika zárja a gázszелеpet – a piros LED világít.
- Az üzemzavarokat kizárólag az itt leírt megoldások révén szabad kiküszöbölni –
- A resetelés oldásával a gázégő-automatika újból beindul –
- Ha a gázégő-automatika nem reagál, jóllehet az összes hiba el lett hárítva –
- Szerelje ki a készüléket és ellenőrzés céljából küldje el a gyártóhoz.

? Üzemzavar ! Ok ● Megoldás

? Indítás – nem keletkezik gyújtószíkra – a piros LED világít?

- ! A gyújtóelektroda távolsága az égőfejtől túl nagy –
- A távolságot max. 2 mm-re állítsa be.
- ! A gyújtóvezetékeknek nincs érintkezés az elektróda-dugaszolóban –
- A vezetékét szorosan csavarozza be.
- ! A gyújtóvezetékeknek testárlata van –
- Ellenőrizze a vezeték szerelését, tisztítsa meg a gyújtóelektrodát.

IFS 244:

- ! A gyújtófeszültség túl kicsi –
- Használjon fel 5 kV gyújtófeszültségű gyújtótrafót.
- ! A gyújtótrafónak nincs érintkezése az 5. kapocsal –
- Ellenőrizze a feszültségbetáplálást a gyújtótrafóhoz.
- ! A gyújtóvezeték túl hosszú –
- Rövidítse le 1 m-re (max. 5 m-re).


IFS 244..I:

- ! A gyújtóvezeték túl hosszú –
- Rövidítse le 0,7 m-re (max. 1 m-re).
- ! A gyújtóvezetékeknek nincs érintkezése –
- Az IFS 244..I belsejében kb. 5 cm-re található egy csavar. A gyújtóvezetékét erre szorosan csavarozza rá.

- ! Nem megfelelő védővezeték-kapcsolat –
- Ellenőrizze az égő (test) és az IFS 244..I 14. kapcsa közötti közvetlen védővezeték-kapcsolatot.



? Start – es kommt kein Gas – die rote LED leuchtet?

- ! Das Gasventil öffnet nicht –
- Spannungsführung zum Gasventil überprüfen.
- ! Es ist noch Luft in der Rohrleitung, z. B. nach Montagearbeiten oder wenn die Anlage längere Zeit nicht in Betrieb war –
- Rohrleitung „begasen“ – wiederholt entriegeln.



? Start – kein Gas, keine Zündung – die rote LED leuchtet nicht?

- ! Kurzschluss am Zünd- oder Ventilausgang –
- Verdrahtung überprüfen.
- Empfehlung: Wird ein Kurzschluss am Ventilausgang festgestellt, sollte der Gasfeuerungsautomat zur Überprüfung an den Hersteller geschickt werden, ansonsten:
- Feinsicherung ersetzen: 2 A, trägt, H nach IEC 127-2/5.



Nach dem Sicherungswechsel: Sicherheitsfunktion überprüfen



- Kugelhahn schließen.
- Öfter den Gasfeuerungsautomaten starten und dabei die Sicherheitsfunktion überprüfen.
- Das Gasventil muss ca. 2 s lang direkt nach dem Starten spannungsfrei bleiben.
- Bei fehlerhaftem Verhalten den Gasfeuerungsautomaten an den Hersteller schicken.

WARNING! Wird diese Funktionsüberprüfung nicht durchgeführt, kann das Gasventil offen bleiben und unverbranntes Gas ausströmen – Explosionsgefahr!



? Start – Flamme brennt – trotzdem leuchtet die gelbe LED nicht?

- Gleichstrom messen. Wenn der Wert kleiner als 2 µA ist, können folgende Ursachen vorliegen:
- ! Kurzschluss an der Ionisationselektrode durch Ruß, Schmutz oder Feuchtigkeit am Isolator –
- ! Ionisationselektrode sitzt nicht richtig am Flammensaum –
- ! Gas-Luft-Verhältnis stimmt nicht –
- ! Flamme hat durch zu hohe Gas- oder Luftdrücke keinen Kontakt zur Brennermasse –
- ! Brenner oder Gasfeuerungsautomat sind nicht (ausreichend) geerdet –
- ! Kurzschluss oder Unterbrechung an der Flammensignalleitung –
- Fehler beseitigen.
- ! Phase und Neutralleiter vertauscht –
- L1 an Klemme 1 und N an Klemme 2 anschließen.



? Start – Gaz gelmiyor – Kırmızı LED lambası yanıyor?

- ! Gaz ventili açmıyor –
- Gaz ventiline giden voltaj beslemesini kontrol edin.
- ! Boru hattında daha hava vardır, örneğin montaj çalışmaları sona erdikten sonra veya tesis uzun süre çalıştırılmadığında –
- Boru hattını gazla besleyin, reset düğmesine birkaç defa basın.

? Start – Gaz yok, ateşleme yok – Kırmızı LED lambası yanmıyor?

- ! Ateşleme veya ventili çıkışında kısa devre –
- Kablo bağlantısını kontrol edin.
- Tavsiye: Ventili çıkışında kısa devre tespit edildiğinde gaz yakma otomati, kontrol edilmesi için imalatçı firmaya gönderilecektir, diğer durumlarda:
- Hassas sigortayı değiştirin: 2 A, atıl, H, IEC 127-2/5 normuna uygun.

Sigorta değiştirildikten sonra: Emniyet fonksiyonunu kontrolü

- Kúresel vanayı kapatın.
- Gaz yakma otomatını birkaç defa resetleyin ve bu esnada emniyet fonksiyonunu kontrol edin.
- Gaz ventili direkt çalıştıktan sonra yaklaşık 2 saniye daha gerilişsiz kalmalıdır.
- Arızalı durum ortaya çıkması halinde gaz yakma otomatını imalatçı firmaya gönderin.

UYARI! Bu fonksiyon kontrolü yapılmadığında gaz ventili açık kalabilir ve yanmamış gaz dışarı çıkabilir – Patlama tehlikesi!

? Start – Alev yanıyor – Buna rağmen sarı LED lambası yanmıyor?

- Doğru akım değerini ölçün. Ölçülen değer 2 µA değerinden yüksekse bunun sebebi aşağıdaki arızalar olabilir:
- ! Is, kir veya izolatördeki rutubet nedeniyle ionizasyon elektrodunda kısa devre vardır –
- ! İyonizasyon elektroduna alev yerinde doğru oturmuyor –
- ! Gaz-hava oranı doğru değil –
- ! Yüksek gaz veya hava basıncı nedeniyle alev brülör şasesine temas etmiyor –
- ! Brülör veya gaz yakma otomati (yeterli) topraklanmamıştır –
- ! Alev sinyali kablolu kısa devre veya kesiklik –
- Arızaları giderin.
- ! Faz ve nötr iletken yanlış takılmıştır –
- L1'i 1 nolu klemense ve N'yi 2 nolu klemense bağlayın.

? Spuštění – chybí plyn – červená LED-kontrolka svítí?

- ! Plynový ventil se neotevře –
- Zkontrolujte přívod napětí na plynový ventil.
- ! Nachází se ještě vzduch v přívodních trubkách plynu, např. po montážních pracích, nebo po delší době odstavení zařízení –
- Potrubí naplnit plynem a znovu odblokovat.

? Spuštění – chybí plyn, nedojde k zapalování – červená LED-kontrolka nesvítí?

- ! Zkrat na výstupu zapalování a ventilu –
- Zkontrolujte elektrické zapojení.
- Doporučení: zjisti-li se zkrat na výstupu ventilu, měla by se plynový hořákový automat zaslat výrobci ke kontrole, jinak:
- vsadit jemnou pojistku: 2 A, pomalou, H podle IEC 127-2/5.

Po výměně pojistky: zkontrolujte bezpečnostní funkci

- Uzavřít kulový kohout.
- Několikrát za sebou pusťte plynový hořákový automat a přitom zkontrolujte bezpečnostní funkci.
- Plynový ventil musí zůstat cca 2 vteřiny po spuštění bez napětí.
- Při chybné funkci zaslat plynový hořákový automat výrobci na kontrolu.

VÝSTRAHA! Neprovede-li se kontrola funkce, může zůstat plynové ventily otevřené a může proudit nespálený plyn – nebezpečí exploze!

? Spuštění – plamen hoří – žlutá LED-kontrolka ale nesvítí?

- Změřit stejnosměrný proud. Je-li jeho hodnota nižší než 2 µA, mohou existovat následující příčiny:
- ! Zkrat na ionizační elektrodě s azemi, znečištěním nebo vlhkostí na izolátoru –
- ! Ionizační elektroda není správně umístěna na okraji plamene –
- ! Směs plynu a vzduchu není správně nastavena –
- ! Plamen nemá kontakt k hořáku – příliš vysoký tlak vzduchu nebo plynu –
- ! Hořák nebo plynový hořákový automat nejsou (dostatečně) uzemněny –
- ! Zkrat nebo přerušení vedení signálu plamene –
- Zá vadu odstranit.
- ! Fáze a neutrální vodič byly zaměněny –
- Napojit L1 na svorku 1 a N na svorku 2.

? Przy uruchomieniu brak dopływu gazu – zapala się czerwona dioda świecąca.

- ! Nie otworzył się zawór gazu.
- Skontrolować doprowadzenie napięcia do zaworu gazu.
- ! W przewodzie rurowym znajduje się jeszcze powietrze, np. po wykonanych czynnościach montażu lub gdy instalacja była przez dłuższy czas wyłączona z eksploatacji.
- Zapewnić napełnienie przewodu gazem – ponownie zwolnić blokadę.

? Przy uruchomieniu brak dopływu gazu, brak zapłonu – zapala się czerwona dioda świecąca.

- ! Zwarcie na wyjściu zapłonowym lub zaworowym.
- Skontrolować oprowadowanie.
- Zalecenie: W przypadku stwierdzenia zwarcia na wyjściu zaworowym, należy przesłać automat palnikowy gazu na adres producenta w celu przeprowadzenia kontroli, w innym przypadku:
- Wymienić bezpiecznik miniaturowy: 2 A, zwolczny, H wg IEC 127-2/5.

Po wymianie bezpiecznika: Skontrolować funkcję zabezpieczenia

- Zamknąć zawór kulowy.
- Uruchomić kilkakrotnie automat palnikowy gazu, kontrolując przy tym funkcję zabezpieczenia.
- Zawór gazu musi przez okres ok. 2 s po uruchomieniu pozostać w stanie beznapięciowym.
- W przypadku nieprawidłowego działania automatu palnikowego gazu, należy przesłać go na adres producenta.

OSTRZEŻENIE! Jeśli nie zostanie przeprowadzona kontrola działania wskazana powyżej, zawór gazu może pozostać otwarty, co prowadzi do uwolnienia strumienia nie spalonego gazu. Groźba wybuchu!

? Przy uruchomieniu płomień pali się, pomimo to nie świeci żółta dioda świecąca.

- Zmierzyć wartość prądu stałego. Jeśli wartość ta jest niższa od 2 µA, przyczyny takiego stanu mogą być następujące:
- ! Zwarcie na elektrodzie jonizacyjnej na skutek obecności sadzy, zabrudzeń lub wilgoci na izolatorze.
- ! Elektroda jonizacyjna nie jest usytuowana prawidłowo przy granicy płomienia.
- ! Niewłaściwy stosunek ilości gazu do powietrza.
- ! Płomień nie styka się z masą palnika naskutek nadmiernych ciśnień gazu lub powietrza.
- ! Palnik lub automat palnikowy gazu nie są uziemione lub są uziemione niedostatecznie.
- ! Zwarcie lub przerwanie przewodu sygnałowego płomienia.
- Usunąć nieprawidłowości.
- ! Przewód fazy i przewód neutralny zamienione miejscami.
- Podłączyć przewód L1 do zacisku 1, a przewód N do zacisku 2.

? Пуск – не поступает газ – светится красный светодиод?

- ! Не открывается газовый клапан –
- Проверить подвод напряжения к газовому клапану.
- ! В трубопроводе еще имеется воздух (газопровод не продут), напр., после монтажных работ или если установка длительное время не работала –
- Газопровод “продуть” – снова деблокировать.

? Пуск – нет газа, отсутствует зажигание – не светится красный светодиод?

- ! Короткое замыкание выхода зажигания или выхода клапана –
- Проверить проводку.
- Рекомендация: если установлено короткое замыкание выхода клапана, автомат управления горелкой должен быть отправлен на проверку изготовителю, или:
- Заменить предохранитель на малый ток плавления: 2 А, инерционный, Н согласно IEC, Международная электротехническая комиссия, МЭК 127-2/5.

Проверка работоспособности после смены предохранителя

- Закрывать шаровый газовый кран.
- Часто включать автомат управления горелкой и при этом проверить защитную функцию.
- Газовый клапан в течение ок. 2 сек непосредственно после пуска должен оставаться без напряжения.
- При ошибочном функционировании автомат управления горелкой отправить изготовителю.

ВНИМАНИЕ! Если эта проверка функции не будет проведена, газовый клапан может оставаться открытым и газ попадать в топку – опасность взрыва!

? Indítás – nincs gáz – a piros LED világít?

- ! A gázszелеp nem nyit –
- Ellenőrizze a gázszелеphez történő feszültségbetáplálást.
- ! Még levegő van a csővezetékben, pl. szerelési munkák után vagy ha a berendezés hosszabb időn keresztül üzemben kívül volt –
- “Gázosítsa be” a csővezeték – ismételtlen oldja a reteszelést.

? Indítás – nincs gáz, nincs gyújtás – a piros LED nem világít?

- ! Zárlat a gyújtó- vagy a szelepkimeneten –
- Ellenőrizze a huzalozást.
- Javaslat: Ha a szelepkimeneten zárlat kerül megállapításra, a gázégő-automatikat ellenőrzés céljából el kell küldeni a gyártóhoz, egyébként:
- Cserélje ki a finombiztosítékot: 2 A, lomha, H az IEC 127-2/5 szerint.

A biztosíték cseréje után: ellenőrizze a biztonsági funkciót

- Zárja a golyós csapot.
- Többször indítsa a gázégő-automatikat, és közben ellenőrizze a biztonsági funkciót.
- Közvetlenül az indítás után a gázszелеpnek kb. 2 s ideig feszültségmentesnek kell maradni.
- Hibás viselkedés esetén a gázégő-automatikat küldje el a gyártóhoz.


FIGYELMEZTETÉS! Ha ez a funkció-ellenőrzés nem kerül végrehajtásra, a gázszелеp nyitva maradhat, és el nem égett gáz áramolhat ki – robbanásveszély!

? Indítás – a láng ég – ennek ellenére a sárga LED nem világít?

- Mérje meg az egyenáramot. Ha az érték kisebb, mint 2 µA, az alábbi okok állhatnak fenn:
- ! Zárlat az ionizációs elektrodán a szigetelésen lévő korom, szennyeződés vagy nedvesség révén –
- ! Az ionizációs elektroda nem helyezkedik el megfelelő módon a láng szegélyén –
- ! Agáz-levegő-viszony nem megfelelő –
- ! A láng nem érintkezik az égőttesttel a túl magas gáz- vagy levegőnyomás következtében –
- ! Az égő vagy a gázégő-automatika nincs (kellőképpen) lefedelve –
- ! Zárlat vagy szakadás a gázjelzővezetékben –
- Kűszöbölje ki a hibát.
- ! A fázis és a semleges vezeték fel vannak cserélve –
- Csatlakoztassa L1-et az I. kapocsra és N-et a 2. kapocsra.

? Start – die gelbe LED leuchtet, der Automat läuft nicht an?

- Gleichstrom messen. Wenn der Wert größer ist als ca. 2 µA, erkennt der Automat ein Flammensignal (Fremdlicht).
- Ursache für Fremdlicht beseitigen.



? EMV – Störungen anderer Geräte?

- Entstörten Elektrodenstecker am Brenner verwenden (mit 1 kΩ Widerstand).

! Zündleitung zu lang –

IFS 244:

- Auf 1 m (max. 5 m) kürzen.

IFS 244..I:

- Auf 0,7 m (max. 1 m) kürzen.


? Kein Entriegeln möglich?

! Spannung liegt permanent am Fernentriegelungseingang (Klemme 6 ½) an –

→ (Fern-)Entriegeln grundsätzlich nur von beauftragten Fachkundigen unter ständiger Kontrolle des zu entstörenden Brenners.

? Automat läuft nicht an, obwohl alle Fehler behoben sind und der Entriegelungsschalter gedrückt worden ist?

- Gerät ausbauen und zum Überprüfen an den Hersteller schicken.



? Start – Sarı LED lambası yanıyor – Otomat çalışmıyor?

- Doğru akım değerini ölçün. Ölçülen değer 2 µA değerinden büyükse otomat alev sinyali algılıyor (harici sinyal).
- Harici sinyal sebebinin giderin.

? EMV – Diğer cihazların arızaları?

- Brülörde parazit gidermeli elektrot soketi kullanın (1 kΩ direnç ile).

! Ateşleme kablosu çok uzun –

IFS 244:

- Kabloyu 1 metreye (max. 5 m) kısaltın.

IFS 244..I:

- Kabloyu 0,7 metreye (max. 1 m) kısaltın.

? Resetleme mümkün değil?

! Gerilim sürekli olarak uzaktan resetleme girişinde (klemens 6 ½) bağlıdır.

→ Uzaktan resetleme daima sadece yetkili personel tarafından, parazit giderilecek brülör gözlemlenerek yapılacaktır.

? Tüm arızaların giderilemesine ve resetleme şalterine basılmasına rağmen otomat çalışmıyor?

- Cihazı söküp ve kontrol edilmesi için üretici firmaya gönderin.

? Spuštění – žlutá LED-kontrolka svítí, automat se ale nespustí?

- Změřit stejnosměrný proud. Je-li jeho hodnota vyšší než 2 µA, poznává automat signál plamene (cizí světlo).
- Odstranit příčinu cizího světla.

? EMV – rušení jiných přístrojů?

- Použití odrušenou elektrodovou zástrčku na hořáku (s odporem o 1 kΩ).

! Zapalovací vedení je příliš dlouhé –

IFS 244:

- Zkrátit na 1 m (max. 5 m).

IFS 244..I:

- Zkrátit na 0,7 m (max. 1 m).

? Odblokování není možné?

! Výstup dálkového odblokování je stále pod napětím (svorka 6 ½) –

→ (Dálkové) Odblokování nechat zásadně provést jen pověřeným odborníkem za stálé kontroly odrušeného hořáku.

? Automat se nespustí, i když byly odstraněny všechny závady a stisknut spínač odblokování?

- Přístroj vybudovat a zaslat ke kontrole výrobci.

? Przy uruchomieniu zapala się żółta dioda świecąca, automat nie ulega uruchomieniu.

- Zmierzyć wartość prądu stałego. Jeśli wartość ta jest niższa od 2 µA, automat rozpoznaje obecność sygnału płomienia, pomimo, że gaz się jeszcze nie pali (obecność światła).
- Usunąć przyczynę światła obcego.

? Oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących od innych urządzeń.

- Zastosować odłączoną wtyczkę elektrodową na palniku (o oporze 1 kΩ).

! Zbyt długi przewód zapłonowy.

IFS 244:

- Skrócić do 1 m (max. 5 m).

IFS 244..I:

- Skrócić do 0,7 m (max. 1 m).

? Brak możliwości zwolnienia blokady.

! Do wejścia zdalnego zwolnienia blokady doprowadzone jest napięcie (zaciśk 6, ½).

→ Zdalne lub lokalne zwolnienie blokady automatu może podejmować zasadniczo wyłącznie fachowiec przy stałej kontroli palnika, w którym wystąpiło zakłócenie.

? Automat nie ulega uruchomieniu pomimo usunięcia wszystkich nieprawidłowości i naciśnięciu łącznika zwolnienia blokady.

- Wymontować urządzenie i przesłać do kontroli na adres producenta.

? Пуск – светится желтый светодиод, автомат не работает?

- Измерить ток ионизации. Если значение больше 2 µA, автомат воспринимает сигнал постороннего пламени (посторонний свет).
- Устранить причину постороннего света.

? EMV (электромагнитная совместимость) – помехи другим приборам?

- На горелке использовать помехоподавляющий штекер электрода (с сопротивлением 1 kΩ).

! Провод розжига слишком длинный –

IFS 244:

- Сократить до 1 м (макс. 5 м).

IFS 244..I:

- Сократить до 0,7 м (макс. 1 м).

? Деблокировка невозможна?

! Постоянно имеется напряжение на входе дистанционного деблокирования (клемма 6 ½) –

→ (Дистанционная) деблокировка всегда только уполномоченным на то квалифицированным специалистом с постоянным контролем за отключенной горелкой.

? Автомат не работает, хотя все неисправности устранены и нажат деблокирующий выключатель?

- Демонтировать прибор и отправить на проверку изготовителю.

? Indítás – a sárga LED világít, az automatika nem indul be?

- Mérje meg az egyenáramot. Ha az érték nagyobb, mint kb. 2 µA, az automatika lángjelet észlel (idegen fény).
- Küszöbölje ki az idegen fény okát.

? EMV – más készülékek által okozott zavarok?

- Az égőn alkalmazzon zavarmentesített elektróda-dugaszolót (1 kΩ ellenállással).

! A gyújtóvezeték túl hosszú –

IFS 244:

- Rövidítse le 1 m-re (max. 5 m-re).

IFS 244..I:

- Rövidítse le 0,7 m-re (max. 1 m-re).

? Reteszelésoldás nem lehetséges?

! Folyamatosan feszültség van jelen a táv-reteszelsoldó bemeneten (6 ½ kapocs) –

→ (Táv-) reteszelsoldást alapvetően csak ezzel megbízott szakértővel szabad végezni a zavarmentesítendő égő folyamatos ellenőrzése mellett.

? Az automatika nem indul be, jöllehet valamennyi hiba el lett hárítva és a reteszelsoldó kapcsoló meg lett nyomva?

- A készüléket szerelje ki, és ellenőrzés céljából küldje el a gyártóhoz.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Teknik değışiklik hakkı saklıdır.

Technické změny sloužící vývoji jsou vyhrazeny.

Zmiany techniczne służące postępowi technicznemu zastrzeżone.

Возможны технические изменения, служащие прогрессу.

A műszaki fejlődést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der Elster Kromschroder GmbH, Osnabrück.
Zentrale Kundendienst-Einsatz-Leitung weltweit:
Elster Kromschroder GmbH, Osnabrück
Tel. +49 (0)541 1214-3 65
Tel. +49 (0)541 1214-4 99
Fax +49 (0)541 1214-5 47

Elster Kromschroder GmbH
Postfach 28 09
D-49018 Osnabrück
Strothweg 1
D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 (0)541 1214-0
Fax +49 (0)541 1214-3 70
info@kromschroeder.com
www.kromschroeder.de

Teknik sorularınız olduğunda lütfen sizin için sorumlu olan şubeye/ temsilciğe danışınız. İlgili adresler Internet sayfamızda veya Elster Kromschroder GmbH, Osnabrück firmasından temin edilebilir.

Při technických dotazech se obraťte prosím na odpovídající pobočku/zastoupení. Adresu se dozvíte z Internetu nebo od Elster Kromschroder GmbH, Osnabrück.

W przypadku zapytań natury technicznej prosimy o zwrócenie się do właściwej filii/przedstawicielstwa firmy. Adresy zamieszczone w Internecie, informacjami na temat adresów służy także firma Elster Kromschroder GmbH, Osnabrück.

При технических вопросах обращайтесь, пожалуйста, к соответствующему филиалу/представительству. Адрес Вы узнаете в Интернете или на фирме "Elster Kromschroder GmbH", Оснабрюк.

Műszaki kérdésekkel kérjük forduljon az Ön számára illetékes kirendeltséghez/képviselethez. Ezek címét az Internetről vagy a Elster Kromschroder GmbH, Osnabrück cégtől tudhatja meg.