Datenblatt Schmieranweisung Reparaturzähler

Schmierintevalle für Elster Turbinenradgaszähler TRZ / Q
Lubrication instructions for Elster meters TRZ /Q
Pumpvolumen / Pumpvolume 0,4 cm³ Hub / stroke

Öl / Oil reservoir 20 cm³
73021265



Öl / Oil reservoir 30 cm³
73019594



Nennweite Nominal Diameter	Inbetriebnahme Commissioning	alle 3-4 Monate every 3-4 months
DN50	3 Hübe / strokes	2 Hübe / strokes
DN80	5 Hübe / strokes	4 Hübe / strokes
DN100	5 Hübe / strokes	4 Hübe / strokes
DN150	7 Hübe / strokes	6 Hübe / strokes
DN200	15 Hübe / strokes	10 Hübe / strokes
DN250	15 Hübe / strokes	10 Hübe / strokes
DN300	20 Hübe / strokes	15 Hübe / strokes
DN400	25 Hübe / strokes	20 Hübe / strokes
DN500	30 Hübe / strokes	25 Hübe / strokes
DN600	35 Hübe / strokes	30 Hübe / strokes

Bei speziellen Gasen wie z. B. Propan, Butan oder schweren Betriebsbedingungen (z. B. Volllastbetrieb oder verschmutzte Gase) sind die Schmierintervalle zu reduzieren (alle 1,5 – 2 Monate).

For special gases such as propane or butane, or in the case of diffi cult operating conditions (e.g. full load or contaminated gases), the lubrication intervals should be reduced (every 1.5 – 2 months).

NOT UP-TO-DATE
www.docutrek.com

Datenblatt Schmieranweisung Reparaturzähler

Schmierintevalle für Elster Turbinenradgaszähler TRZ / Q
Lubrication instructions for Elster meters TRZ /Q
Pumpvolumen / Pumpvolume 1 cm³ Hub / stroke

Öl / Oil reservoir 40 cm³
73021915



Nennweite Nominal Diameter	Inbetriebnahme Commissioning	alle 3-4 Monate every 3-4 months
DN200	6 Hübe / strokes	4 Hübe / strokes
DN250	6 Hübe / strokes	4 Hübe / strokes
DN300	8 Hübe / strokes	6 Hübe / strokes
DN400	10 Hübe / strokes	8 Hübe / strokes
DN500	12 Hübe / strokes	10 Hübe / strokes
DN600	14 Hübe / strokes	12 Hübe / strokes

Bei speziellen Gasen wie z. B. Propan, Butan oder schweren Betriebsbedingungen (z. B. Volllastbetrieb oder verschmutzte Gase) sind die Schmierintervalle zu reduzieren (alle 1,5 – 2 Monate).

For special gases such as propane or butane, or in the case of diffi cult operating conditions (e.g. full load or contaminated gases), the lubrication intervals should be reduced (every 1.5 – 2 months).

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com