



ZERTIFIKAT Nr. 06-002-5 SVGW

Antragsteller: Gasotec AG, CH-8104 Weiningen
Hersteller: Elster GmbH, DE-49018 Osnabrück
Vertreter / Vertreiber: Gasotec AG, CH-8104 Weiningen

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas und auf den Bericht Nr. **06-002-5** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Armaturen und Installationskomponenten: Druckregler
Stamm-Bezeichnung: GDJ
Modelle/Typen: GDJ 15 ..., GDJ 20 ..., GDJ 25 ..., GDJ 40 ..., GDJ 50 ...
Nennweite: DN 15 – DN 50
Anschlüsse: - Rp 1/2" bis 2" Gewinde nach ISO 7/1 (DN 15 bis DN 50)
- Option: mit Mess-Stutzen
Klasse / Gruppe: Klasse A / Gruppe 2 nach EN 88
Prüfgrundlage: 2009/142/EG; EN 88 (2011)
Zertifizierungsgrundlage: Bericht, Nr. TR/01/304 (09/01) der Advantica Ltd., GB-Leicestershire
Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.01.2021**
Zertifiziert für: - einen maximalen Eingangsdruck von 0.4 bar
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +70°C

Der Auftraggeber ist berechtigt, das Produkt als SVGW - zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas unter Kapitel 5.7).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Nesimi Öner
Stv. Leiter