CE 0085

DVGW CERT

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085AP0151
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) *EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
Vertreiber ***distributor***	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
Produktart ***product category***	Gasarmaturen: Abblaseeinrichtung für Erd-/Allgas (4333)
Produktbezeichnung ***product description***	Federbelastetes Abblaseventil zum Abbau kurzfristig auftretender Druckstöße in Regelstrecken
Modell ***model***	VSBV...
Bestimmungsländer ***countries of destination***	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 16/198/4395/351 vom 21.01.2017 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN 33821 (01.03.2009)- in Anlehnung
Gültigkeit / AZ ***validity / file no.***	21.04.2018 bis 19.02.2028 / 17-0123-GEA

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com

70028-04-A-DE

22.02.2018 Kö A-1/2 i.A.
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart *gas category*	Bemerkung *remarks*
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
VSBV 25 R 40 -4	Anschlussart: Rp 1 Ansprechdruck: 20...500 mbar Ansprechdruckgruppe: AG 10 Nennweite: DN 25 Temperaturbereich: -15 ... +60 °C max. zulässiger Druck PS: 4 bar	Temperaturbereich wurde abweichend von der DIN 33821 auf -15°C begrenzt

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*
Klasse B Gehäusematerial: Aluminium EN AC-47100 und EN AC-44200

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com