



EU-Konformitätserklärung

EÚ vyhlásenie o zhode

Produkt

Výrobok

Gaszähler

Plynomer

Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung

Plynomer s integrovanou teplotnou kompenzáciou

Typ, Ausführung

Typ, prevedenie

BK-G1,6 M – BK-G25 M

BK-G1,6 C – BK-G25 C

BK-G1,6 MT – BK-G25 MT

BK-G1,6 CT – BK-G25 CT

(mit RFID-Passiv-Transponder / s RFID pasívnym transpondérom)

Produkt-Kennzeichnung

Označenie výrobku



M....

0102



II -/2 G c IIB T6 (-25°C ≤ Ta ≤ 55 °C)

DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002

EU-Richtlinien

EÚ smernice

2014/32/EU – MID

2014/34/EU – ATEX

2014/32/EÚ

2014/34/EÚ

Normen

Normy

DIN EN 1359:2007

EN 13463-1:2009

(EN 1359:1998 + A1:2006)

EN 13463-5:2011

EN 60079-0:2012+A11:2013

EN 60079-11:2012

EU-Baumusterprüfung

EÚ skúška typu

DE-07-MI002-PTB001, Rev.10 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.11

(MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/EÚ príloha II modul B)

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

(Fyzikálno-technický spolkový ústav)

Notifizierte Stelle / Notifikovaný orgán 0102

Prüfungen

Skúšky

Elster Prüfbericht

Protokol o skúške Elster

17 ATEX 1673 X

Überwachungsverfahren

Kontrola nad výrobou

2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/EÚ príloha II modul D

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

(Fyzikálno-technický spolkový ústav)

Notifizierte Stelle / Notifikovaný orgán 0102

Zertifikat / Certifikát: DE-M-AQ-PTB019

Konformitätsbewertungsverfahren

Postupy posudzovania zhody

2014/34/EU Anhang VIII, Modul A

2014/34/EÚ príloha VIII, modul A

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Prehlasujeme ako výrobca:

Príslušne označené výrobky spĺňajú požiadavky horeuvedených smerníc a noriem. Zhodujú sa s preskúšaným vzorom. Výroba podlieha menovanej kontrole.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Podpísané za a v mene Elster GmbH

Lotte, 2018-09-10

Ian King

Fertigungsleiter Smart Energy

Vedúci výroby Smart Energy

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung

Vedúci výskumu a vývoja merania plynu

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / NEMECKO