



EU-Konformitätserklärung Dichiarazione di conformità UE

Produkt <i>Prodotto</i>	Gaszähler / Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung <i>Contatore del gas / Contatore del gas con conversione di temperatura incorporata</i>	
Typ, Ausführung <i>Tipo, modello</i>	BK-G1,6 M – BK-G25 M BK-G1,6 MT – BK-G25 MT	BK-G1,6 C – BK-G25 C BK-G1,6 CT – BK-G25 CT
Produkt-Kennzeichnung <i>Marcatura del prodotto</i>	0102 II -/2 G c IIB TX DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002	
EU-Richtlinien <i>Direttive UE</i>	2014/32/EU – MID 2014/32/UE	2014/34/EU – ATEX 2014/34/UE
Normen <i>Norme</i>	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006)	EN 13463-1:2009 EN 13463-5:2011
EU-Baumusterprüfung <i>Esame UE del tipo</i>	DE-07-MI002-PTB001, Rev.11 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.11 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/UE allegato II modulo B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Istituto Federale Tedesco di Fisica e Metrologia) Notifizierte Stelle 0102 / Organismo notificato 0102	
Prüfungen <i>Collaudi</i>	Konformitätsaussage TÜV Nord: Attestazione di conformità TÜV Nord TÜV 11 ATEX 090370 X	
Überwachungsverfahren <i>Procedura di sorveglianza</i>	2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/UE allegato II, modulo D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Istituto Federale Tedesco di Fisica e Metrologia) Notifizierte Stelle 0102 / Organismo notificato 0102 Zertifikat / Certificato: DE-M-AQ-PTB025	
Konformitätsbewertungsverfahren <i>Procedura di valutazione della conformità</i>	2014/34/EU Anhang VIII, Modul A 2014/34/UE allegato VIII, modulo A	

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Dichiarazione del produttore:

I prodotti conformemente marcati soddisfano i requisiti delle norme e delle direttive indicate. Essi corrispondono al campione del tipo collaudato. La produzione è soggetta alla procedura di sorveglianza citata.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Firmato a nome e per conto di Elster GmbH

Lotte / Stará Turá, 2019-03-06

DocuSigned by:

98DDA259719245F

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Amministratore delegato, sede di Lotte

DocuSigned by:

BFB010B7CBA04A2...

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Direttore R&S Misurazione del gas

DocuSigned by:

F4C90155FA6D49B

Peter Bernhauser

Betriebsleiter Standort Stará Turá
Direttore generale, sede di Stará Turá

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / GERMANIA