

Driftsanvisning UV-flammevakt UVC 1



Cert. version 11.16

Innholdsfortegnelse

UV-flammevakt UVC 1	1
Innholdsfortegnelse	1
Sikkerhet	1
Kontroll av bruken	2
Installasjon	2
Kabling	3
Koplingsskjemaer brennerstyringer	4
Innstilling	5
Idriftsettelse	5
Vedlikehold	5
Hjelp til feilsøkning	6
Avlesning/innstilling av flammesignal, parametrering, statistikk	7
Tekniske data	8
Sikkerhetsinstrukser	8
Tilbehør	9
Logistikk	9
Sertifisering	10
Kontakt	10

Sikkerhet

Vennligst les denne anvisningen og oppbevar den tilgjengelig



Les nøye gjennom denne driftsanvisningen før montering og drift. Etter monteringen skal denne driftsanvisningen gis videre til den som er ansvarlig for driften av anlegget. Dette apparatet må installeres og settes i drift i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Denne driftsanvisningen finner du også på www.docuthek.com.

Tegnforklaring

- , 1, 2, 3 ... = Arbeidstrinn
- ▷ = Henvisning

Ansvar

Vi overtar intet ansvar for skader som kan føres tilbake til at driftsanvisningen ikke har blitt overholdt samt ikke-korrekt bruk av anlegget.

Sikkerhetsinstrukser

Sikkerhetsrelevant informasjon er kjennemerket på følgende måte i driftsanvisningen:

⚠ FARE

Henviser til en livsfarlig situasjon.

⚠ ADVARSEL

Henviser til potensiell livsfare eller fare for personskade.

! FORSIKTIG

Henviser til potensiell materiell skade.

Alle arbeider må kun utføres av en kvalifisert fagmann for gass. Elektroarbeider må kun utføres av en kvalifisert elektrofagmann.

Modifikasjon, reservedeler

Enhver teknisk endring er forbudt. Bruk kun originale reservedeler.

Endringer fra utgave 04.19

De følgende kapitlene er endret:

- Hjelp til feilsøkning
- Sertifisering

Kontroll av bruken


I industrielle termoprosessanlegg tjener UV-flammekanten UVC 1 til overvåkning av flammer som sender ut UV-stråler. UV-flammekanten er egnet for intermitterende drift eller kontinuerlig drift i forbundelse med Kromschröder-brennerstyringene BCU 370..U, BCU 4xx..U, PFU 7xx..U eller BCU 5xx..U0.

Funksjonen er kun sikret innenfor de angitte grenser – se også side 8 (Tekniske data). Enhver annen bruk gjelder som ikke korrekt.


Typenøkkel

Kode	Beskrivelse
UVC	UV-flammekant
1	Serie 1
D	Varmebeskyttelse av kvartsglass
L	Varmebeskyttelse av kvartsglass i linseform
0	Rp ½ innvendige gjenger
1	Rp ½ innvendige gjenger med kjøleluftkopling
2	NPT ½ innvendige gjenger
3	NPT ½ innvendige gjenger med kjøleluftkopling
G1	M20-skrueforbindelse
A	100–230 V~, 50/60 Hz

Beskrivelse av delene




**UVC 1..1
UVC 1..3**



- 1** M20-skrueforbindelse til tilkopling
- 2** Hus
- 3** Deksel
- 4** Adapter med innvendige gjenger
- 5** Adapter med innvendige gjenger og kjøleluftkopling
- 6** Typeskilt
- 7** LED, gul (flammemelding)
- 8** LED, rød (forstyrrelse)
- 9** LED, grønn (driftsklan)
- 10** Resettknapp
- 11** Tilkopling for opto-adapter PCO 200/300

Identnummer (**A**), konstruksjonstrinn (**B**), produksjonsår/-uke (**C**), apparatnummer (**D**), firmware (**E**), inngangsspenning, beskyttelsesart – se typeskilt.




Installasjon

! FORSIKTIG


For at UVC 1-enheten ikke skal bli skadet, må følgende tas til etterretning:

- UV-flammekanten skal kun brukes i forbundelse med Kromschröder-brennerstyringene BCU 370..U, BCU 4xx..U, PFU 7xx..U eller BCU 5xx..U0.
- Ved høyere temperaturer skal UV-flammekanten med kjøleluftkopling (UVC 1..1 eller UVC 1..3) brukes. Kjøl med filtrert luft via kjøleluftkoplingen for å beskytte mot smuss og kondensat.
- Montasjeflateperaturen for UVC 1-enheten må maksimalt ligge 20 °C over den maksimale omgivelsestemperaturen.

- Dersom apparatet slippes og faller ned, kan dette føre til varig skade på apparatet. I dette tilfellet må hele apparatet og de tilhørende modulene skiftes ut før bruk.



- > Maks. avstand mellom UVC og flamme < 400 mm (16").
- > Monteringen utføres vha. et $\frac{1}{2}$ " kikkerør av stål. Posisjoner kikkerøret mot den første tredjedelen av flammen, da den sterkeste UV-bestralingen vanligvis finner sted her. Kikkerøret skal være blankt innvendig og rettet mot flammen ovenfra, slik at det ikke samler seg smuss foran UV-flammekavaten.
- > UVC 1-enheten må kun «se» UV-lyset fra sin egen flamme. Den må beskyttes mot andre UV-lyskilder, som eksempelvis flammer i nærheten (må spesielt tas hensyn til ved overvåkning av pilot-/hovedbrenner), tenningsgnister, lysbuer fra sveiseapparater eller belysningsmidler som avgir UV-lys.
- > Unngå direkte solbestraaling på UVC 1-enhetens kikkeåpninger.
- > Beskytt kikkeåpningene mot smuss og fuktighet.



Kabling

⚠ ADVARSEL

Elektriske sjokk kan være livsfarlige! Kople alle elektriske ledninger strømløse før du arbeider med strømførende deler!

- > Tilkoplingsledning:
 - 5-leders jordet ledning i samsvar med de lokale forskrifter.
 - Legg kablene enkeltvis og om mulig ikke i metallrør.
 - De skal ikke legges parallelt, og de skal legges med størst mulig avstand til tenningsledningen.
 - M20-skruverbinding til tilkopling er passende for lednings-Ø fra 7 til 13 mm.
 - Skruklemmer for ledningstverrsnitt > 0,5 mm² til $\leq 1,5$ mm² (AWG 26 til AWG 16).
 - Maks. ledningslengde i henhold til spesifikasjonene for brennerstyringene BCU eller PFU.
- > Unngå ekstern elektrisk påvirking.


1

Sett anlegget i spenningslös tilstand.

2 Steng av gassstifløselen.


3 Fjern dekselet fra huset.

4 Slå opp dekselet over tilkoplingsklemmene.



5 Før ledningen gjennom M20-skruverbindingen.


6 Kable UVC 1 i henhold til koplingskjemaet for brennerstyringen, inkludert jordledning, se i denne forbindelsen side 4 (Koplingskjemaer brennerstyringer):




Klemme	Nr.	Betegnelse
PE	5	Jordledning
ION	4	Ioniseringssignal
BM	3	Brennermasse
N	2	Nøytralledning
L	1	Fase

Koplingsskjemaer brennerstyringer


BCU 370..U




BCU 460..U




BCU 480..U




BCU 56x..U0




BCU 580..U0




BCU 570..U0



PFU 760..U



PFU 780..U



Innstilling

Dersom det oppstår forstyrrelser under driften, kan det bli nødvendig å endre parameterne for utkoplingsterskelen (parameter 01) på UVC 1-enheten. Parameterne kan stilles inn ved hjelp av den separate programvaren BCSoft og opto-adapteren PCO 200 eller PCO 300, se tilbehør og driftsanvisningen BCSoft på www.docuthek.com.

- ▷ Utkoplingsterskelen kan stilles inn fra 10 % til 80 % (i skritt på 10 %).
- ▷ Utkoplingsterskelen for flammesignalet kan ikke stilles inn på brennerstyringen ved drift med en UVC 1-enhet.
- ▷ Innstillingen som er foretatt i fabrikken er sikret med et parameterisert passord (1234).
- ▷ Dersom passordet har blitt endret, kan slutt-kunden finne det nye i dokumentasjonen over anlegget eller hos leverandøren av systemet.

I driftsettelse

⚠ ADVARSEL

UV-flammevakten UVC 1 skal kun brukes i forbindelse med brennerstyringene BCU 370..U, BCU 4xx..U, PFU 7xx..U eller BCU 5xx..U0.

For BCU 5xx må parameter 04 være innstilt på flammeovervåkning med en UV-sonde for kontinuerlig drift.

Ellers kan evalueringen av sikkerhetstiden bli feil!

1 Slå på anlegget.

- ▷ De tre LED-ene (gul, rød, grønn) lyser mens initialiseringen av UVC 1-enheten pågår.
- ▷ Den grønne LED-en lyser. UVC 1-enheten er klar til drift.
- ▷ Den gule LED-en lyser i tillegg så snart en flamme registreres (med maks. 1 s forsinkelse).
- ▷ Hvis det trykkes på resettknappen, blinker den gule LED-en for å vise utkoplingsterskelen; se i denne forbindelsen side 7 (Avlesning/innstilling av flammesignal, parametrering, statistikk).
- ▷ Så snart den røde LED-en eller den røde og den grønne LED-en lyser, foreligger det en forstyrrelse.


Vedlikehold

⚠ ADVARSEL

Elektriske sjokk kan være livsfarlige! Kople alle elektriske ledninger strømløse før du arbeider med strømførende deler!

- ▷ Kontroller UVC 1-enheten minst 1 gang i året at kvartglassruten/-linsen er ren og at enheten er godt festet.
- ▷ Etter ca. 10 000 driftstimer (ca. 1 år) må røret i UV-flammevakten skiftes ut.
- ▷ Reservedeler (rør, tetning),
se www.partdetective.de

Rengjøring eller skifte av kvartsglassruten/-linsen




Skifte av UV-røret

! FORSIKTIG

UV-røret må ikke berøres med bare fingrene.

1 Sett anlegget i spenningsløs tilstand.

2 Steng av gasstiflørselen.




Hjelp til feilsøkning

⚠ ADVARSEL

- Elektriske sjokk kan være livsfarlige! Kople alle elektriske ledninger strømløse før du arbeider med strømførende deler!
- Feilsøkning og utbedring av forstyrrelser må kun foretas av autorisert fagpersonell!
- Ikke utfør reparasjonsarbeider på UV-flammekaken; dette fører til at vår garanti taper sin gyldighet! Ufagmessig utførte reparasjoner og feil elektrisk tilkobling kan ødelegge UV-flammekaken.
- Resett må prinsipielt kun utføres av autorisert fagpersonell, med konstant overvåkning av brenneren som skal repareres.
- Sikker drift kun i forbindelse med brennerstyringer fra Kromschröder.


Sikkerhetsutkoping

- ▷ De røde og grønne LED-ene lyser.
- Reset UVC-enheten ved å trykke på resettknappen etter at feilen har blitt utbedret.



Blokering pga. feil/apparatfeil

- ▷ Bare den røde LED-en lyser.
- Reset UVC-enheten ved å trykke lenge på resettknappen (> 5 s).



?

Forstyrrelse

!

Årsak

● Utbedring

- ▷ Hvis UVC-enheten ikke reagerer, til tross for at alle forstyrrelsene er blitt utbedret: Demonter apparatet og kontakt leverandør.

?

Den gule LED-en «Flammemelding» lyser uten at det finnes flamme.

- !
- UV-flammekaken blir forstyrret av flammer fra andre brennere, f.eks. av gjenspeiling på ovnvegger.
- UV-flammekaken må plasseres slik at den bare «ser» sin egen flamme (bruk f.eks. kikkerør).
- !
- UV-flammekaken er for ømfintlig.
- Forhøy utkoplingsstørskelen med BCSoft.
- !
- UV-røret er defekt.
- Skift ut UV-røret, se side 5 (Vedlikehold).

?

Den gule LED-en «Flammemelding» lyser ikke til tross for det finnes flamme.

- !
- UV-flammekaken er tilsmusset, f.eks. pga. sot.
- Rengjør kvartsglasset/linsen.
- !
- Det er oppstått fuktighet inne i brenneradapteren.
- Luft brenneradapteren.
- !
- UV-flammekaken befinner seg for langt borte fra flammen.
- Reduser avstanden.
- !
- Det er ikke satt inn noe UV-rør.
- Sett inn UV-rør.
- !
- Etter mange driftstimer blir flammesignalet svake, UV-røret eldes.
- Skift ut UV-røret, se side 5 (Vedlikehold).

?

Den gule LED-en «Flammemelding» lyser, men brennerstyringen registrerer ikke noe flammesignal.

- Mål flammesignalet.
- ▷ Hvis flammesignalet er mindre enn 5 µA, kan de følgende årsakene foreligge:
 - !
 - Kortslutning eller brudd i flammesignalledningen.
 - !
 - UV-flammekaken eller brennerstyringen er ikke kabelt på korrekt måte.
 - !
 - Flammesignalkabelen er for lang.
 - !
 - Feilkilder, f.eks. tenningstransformatorer, øver innflytelse på flammesignalet.
- Utbedre feilen.

?

Den røde LED-en «Forstyrrelse» lyser.

- !
- UV-røret er defekt.
- Skift ut UV-røret, se side 5 (Vedlikehold).
- !
- Apparatet er defekt.
- Demonter apparatet og kontakt leverandør.

? Den røde LED-en «Forstyrrelse» blinker.

- !** Kretskorttemperaturen ligger over 95 °C, se side 8 (Tekniske data).
- ▷ UV-flammevaktens funksjon innskrenkes ikke.
- ▷ UV-rørets levetid kan forkortes pga. dette.
- Sørg for kjøligere omgivelsestemperatur.
- ▷ Så snart UVC-enheten befinner seg i normalt driftstemperaturområde, slutter den røde LED-en å blinke.

? Den grønne LED-en «Driftsklar» lyser ikke.

- !** Feil kabling.
- Kontroller kablingen, se side 4 (Koplings-skjemaer brennerstyringer).
- !** Sikring defekt.
- Send inn apparatet.
- !** UVC 1-enheten har en apparatfeil.
- Les ut feilen med BCSoft og reager med tilsvarende tiltak.
- !** UVC 1-enheten har blokkert pga. feil.
- Les ut feilen med BCSoft og reager med tilsvarende tiltak.

? Brenneren terner pulserende.

- !** UV-flammevaken «ser» tenningsgnisten.
- Posisjoner UV-flammevaken på nytta, slik at den ikke kan «se» tenningsgnisten mer.
- Bruk brennerstyringen som kan skjelne mellom tenningsgnisten og flammesignalet.


? Brennerstyringen kopler seg av under oppstart med feilen «Ingen flamme» eller i drift med feilen «Flammesvikt».

- !** Flammesignalet er svært ujevnt og underskridet utkoplingstverskelen et øyeblikk.
- Reduser avstanden mellom UV-flammevaken og flammen.
- Plasser UV-flammevaken slik at den kan «se» flammen uhindret (hinder kan f.eks. være et røyk-slør).
- !** Utkoplingstverskelen er for høyt innstilt.
- Senk utkoplingstverskelen med BCSoft.

Avlesning/innstilling av flammesignal, parametrering, statistikk

Avleses på UVC


Flammesignal:



- ▷ Den gule og grønne LED-en lyser under driften:

Flammesignalet ligge over utkoplingstverskelen.

Parametrering:



- 1 Trykk på resettknappen under driften.

- ▷ Den gule LED-en blinker x ganger (f.eks. blinker 3 ganger: Utkoplingstverskelen ligger på 30 %).

Avleses/innstilles via BCSoft

Via en opto-adapter som kan leveres i tillegg kan man stille inn parameteren 01 ved hjelp av programmet BCSoft samt lese analyse- og diagnoseinformasjon fra UVC-enheten, se i denne forbindelsen driftsanvisningen for BCSoft på www.docuthek.com. Opto-adapter PCO og BCSoft, se tilbehør.

- ▷ Utkoplingstverskelen kan stilles inn fra 10 til 80 % (i skritt på 10 %).

Tekniske data

Omgivelsesbetingelser

Kondensvann og duggvæte i og på apparatet er ikke tillatt.

Direkte solstråler eller stråling på apparatet fra glødende flater må unngås.

Korrosiv innflytelse, eksempelvis saltholdig luft i omgivelsene eller SO_2 , må unngås.

Tillatt relativ luftfuktighet: min. 5 %, maks. 95 %.

Dette apparatet er ikke egnet til rengjøring med en høytrykkspsyler og/eller rengjøring med rengjøringsmidler.

Apparatet må bare lagres/monteres i lukkede rom/bygninger.

Omgivelsestemperatur: -20 til +80 °C

(-4 til +176 °F), ingen kondensering/isdannelse tillatt.

Transporttemperatur = omgivelsestemperatur.

Lagringstemperatur: -20 til +80 °C (-4 til +176 °F).

Beskyttelsesart: IP 65.

Beskyttelseskasse: 1.

Forurensningsgrad: innvendig: 2, utvendig: 4.

Tillatt driftshøyde: < 2000 m over NN.

Mekaniske data

Hus: aluminium.

Skrueforbindelse for ledningsdiameter 7 til 13 mm.

Tilkoplingsklemmernes klemområde:

0,5 til 1,5 mm².

Vekt: 1 kg.

Elektriske data

Forsyningsspenning:

100 til 230 V~, 50/60 Hz (klemmene L og N).

Lehdingslengde UV-flammevakt – brennerstyring:

min. 2 m,

maks. 100 m (ta hensyn til spesifikasjonene for den tilkoplede brennerstyringen).

Avstand UV-flammevakt – flamme:

300 til 400 mm.

UV-rør: P578,

Spektralområde: 190 til 270 nm,

Maks. ømfintlighet: 210 nm ± 10 nm.

Min. likestrømsignal: 1 µA.

Brukstid

Denne informasjonen mht. brukstid baserer på en bruk av produktet som samsvarer med denne driftsanvisningen. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante produkter når de har nådd grensene for deres brukstid.

Brukstid UVC 1 (relatert til produksjonsdato): 10 år.

Brukstid UV-rør:

ca. 10 000 driftstimer (ca. 1 år).

Ytterligere opplysninger finner du i de gjeldene lover og standarder samt i afecor sin internettportal (www.afecor.org).

Denne fremgangsmåten gjelder for varmeanlegg. For anlegg til termiske prosesser må de lokale forskriftene overholdes.

Sikkerhetsinstrukser

Bruksområde:

I samsvar med «Industrielle termoprosessanlegg – del 2: Sikkerhetskrav til fyrringer og brennstofførings-systemer» (EN 746-2) i forbindelse med brennstoffer og oksidatorer som emitterer UV-stråler ved oksidasjon.

Virkemåte:

Type 2 i henhold til EN 60730-1.

Oppførsel ved feil:

I henhold til type 2.AD2.Y. Under en forstyrrelse slår UVC 1-enheten seg av og bruker en mekanisme med fri utløsning som ikke kan lukkes.

Feilregistreringstid:

≤ 10 min. i drift, avhengig av antall kontrollsykler for UV-rørene gjennom den integrerte shutteren.

Sikkerhetstid i drift (ved flammesvikt):

< 0,5 s.

Intermitterende drift:

Mulig ifølge EN 298 kapittel 7.101.2.9. På grunn av feilregistreringstiden kan det avhengig av prosess-tiden være at et defekt rør ikke blir oppdaget under egendiagnosen vha. shutter. Før oppstart må brennerstyringen undersøkes med hensyn til fremmedlys. Programvare-klasse: Tilsvarer programvare-klasse C, som arbeider i en likeartet, dobbeltkanals arkitektur med sammenligning.

Utelukkelse av feil kortslutning:

Nei. Interne spenninger er verken SELV eller PELV.

Grensesnitt

Type kabling:

Type feste type X ifølge EN 60730-1.

Tilkoplingsklemmer:

Forsyningsspenning: 100 til 230 V~, 50/60 Hz mellom klemmene L og N,

Ioniseringssignal: 230 V~ mellom klemme ION (ioniseringsutgang) og BM (brennermasse). Spenning gjøres tilgjengelig av brennerstyring/gassfyringsautomat.

Likestrømsignal:

Ingen flamme: < 1 µA,


Aktiv flamme: 5 til 25 µA, avhengig av flammekvantiteten.

Jording:

Via jordledningskoppling, galvanisk forbundet med huset.

Tilbehør

Dyse til kjøleluftadapter



Rp 1/4, d = 2,3 mm, best.-nr.: 74960637

Rp 1/4, d = 3,3 mm, best.-nr.: 74960638

Rp 1/4, d = 4,5 mm, best.-nr.: 74960616


Kvartsglassrute/kvartsglasslinse



Med tetringer

Kvartsglassrute, best.-nr.: 7 496 061 2

Adapter med kvartsglasslinse



74340248

74340249

74340247

74340250

For å samle en svak UV-stråling for å kunne generere et sterkere UV-signal. Skiftes ut med den eksisterende adapteren.

Type	Adapter	Best.-nr.
UVC1D0G1A	Adapter 1/2" RP	74340249
UVC1D1G1A	Kjøleluftadapter 1/2" RP	74340247
UVC1D2G1A	Adapter 1/2" NPT	74340248
UVC1D3G1A	Kjøleluftadapter 1/2" NPT	74340250

BCSoft

Den aktuelle programvaren kan lastes ned på Internett under <http://www.docuthek.com>. Du må da melde deg på i DOCUTHEK.


Opto-adapter PCO 200

Inkludert CD-ROM BCSoft,
best.-nr.: 7 496 062 5.

Bluetooth-adapter PCO 300

Inkludert CD-ROM BCSoft,
best.-nr.: 7 496 061 7.

Reserverør



Med holder,

best.-nr.: 7 496 068 4.

Logistikk

Transport

Beskytt apparatet mot innvirkninger utenfra (støt, slag, vibrasjoner).

Transporttemperatur: Se side 8 (Tekniske data).

De omgivelsesbetingelsene som er beskrevet ovenfor gjelder også for transport.

Meld fra om transportskader på apparatet eller på emballasjen øyeblikkelig.

Kontroller leveringsomfanget, se side 2 (Beskrivelse av delene).

Lagring

Lagringstemperatur: Se side 8 (Tekniske data).

De omgivelsesbetingelsene som er beskrevet ovenfor gjelder også for lagring.

Lagringsvarighet: 6 måneder før første gangs bruk. Ved lagring over lengre tid er det ikke garantert at UV-rørene fungerer lytefritt.

Emballasje

Emballasjematerialet skal avfallsbehandles ifølge lokale forskrifter.

Avfallsbehandling

Komponentene skal leveres inn til kildesortering i henhold til lokale forskrifter.

Sertifisering

Samsvarserklæring



Som produsent erklærer vi at produktet UVC 1 oppfylle kravene i de nedenfor angitte direktiver og standarder.

Direktiver:

- 2014/30/EU
- 2014/35/EU

Forordning:

- (EU) 2016/426 – GAR

Det tilsvarende produktet stemmer overens med den typen som ble prøvet.

Produksjonen er gjenstand for overvåkningsprosedyren i samsvar med forordning (EU) 2016/426 Annex III paragraph 3.

Elster GmbH

Et skann av samsvarserklæringen (D, GB) – se www.docuthek.com

SIL, PL



For systemet inntil SIL 3 ifølge EN 61508.

ifølge EN ISO 13849-1, tabell 4, kan UVC 1-enheten brukes inntil PL e.

Sikkerhetsspesifikke verdier

Grad av feildeteksjon DC	94,7 %
Delsystemets type	Type B ifølge EN 61508-2
Driftsmodus	Med høy behovsrate ifølge EN 61508-4 Kontinuerlig drift (ifølge EN 298)
Midlere sannsynlighet for farlig feil PFH _D	$10,2 \times 10^{-9}$ 1/h
Middeltid til farlig feil MTTF _d	1/PFH _D
Andel sikre feil SFF	98,9 %

Godkjent ifølge FM



Factory Mutual (FM) Research klasse:
7610 Forbrenningssikring og flammevaktanlegg.

Godkjent ifølge UL



Underwriters Laboratories UL 60730 – Automatic Electrical Controls (Automatiske, elektriske kontrollorganer)

Godkjent ifølge CSA



Canadian Standards Association ANSI Z21.20,
Z21.20a og CAN/CSA-C22.2

Godkjent ifølge AGA



Australian Gas Association

Eurasisk tollunion



Produktet UVC 1 samsvarer med de tekniske kravene som den eurasiske tollunionen stiller.

REACH-forordning

Apparatet inneholder særlig bekymringsfulle stoffer, som står på kandidatlisten til den europeiske REACH-forordningen nr. 1907/2006. Se Reach list HTS på www.docuthek.com.

Direktiv til begrensning i bruk av farlige stoffer (RoHS) i Kina

Et skann av opplysningsstabellen (Disclosure Table China RoHS2) – se sertifikatene på www.docuthek.com

Kontakt

Ta kontakt med forhandleren dersom du har tekniske spørsmål. Adressen finner du i Internett eller hos Elster GmbH.

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer grunnet fremskritt.

Honeywell**kromschroeder**

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)

Tlf. +49 541 1214-0

Fax +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.com