DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

CERT

NG-4504AS3148

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte
Vertreiber ***distributor***	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte
Produktart ***product category***	Rohrleitungsteile und Zubehör: Stahl-Kompensator (4504)
Produktbezeichnung ***product description***	Axial-Stahlbalg-Kompensatoren
Modell ***model***	EKO...RA/RI
Prüfberichte ***test reports***	Ergänzungsprüfung: B 17/10/2464 vom 05.10.2017 (DBI) Kontrollprüfung Labor: 17/1194/4504/096 vom 07.11.2017 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN 30681 (01.12.2013)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	24.11.2022 / 17-0883-GNV

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com

70028-04-A-DE

12.12.2017 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart *gas category*	Bemerkungen *remarks*
Brenngase nach G260	

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
...15RA; ...15RI	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
...20RA; ...20RI	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
...25RA; ...25RI	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
...32RA; ...32RI	Druckstufe: PN 5 Nennweite: DN 32	
...40RA; ...40RI	Druckstufe: PN 5 Nennweite: DN 40	
...50RA; ...50RI	Druckstufe: PN 5 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante *type variation*	Erläuterungen *explanations*
...RI	Anschlussart: beiderseitig Verschraubung mit Innengewinde Rp 1/2...2 nach DIN EN 10226-1
...RA	Anschlussart: beiderseitig Verschraubung mit Außengewinde R 1/2...2 nach DIN EN 10226-1

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. *registration no.*	Bauteil (Produktart) *component*	Modell/Typ *model/type*	Hersteller *manufacturer*
NG-5162AR0882	Schmierstoff für Gasgeräte	NONTROP ZB 91 DIN/NONTROP ZB 91 DIN	Klüber Lubrication München SE & Co. KG
NG-5123BL0080	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern	REINZ-AFM 34/REINZ-AFM 34	REINZ-Dichtungs-GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Einsatztemperaturbereich: -30...+250 °C (mit Faserdichtung)
Die Anforderungen an die Höhere Thermische Beständigkeit (HTB), geprüft nach DIN EN 1775:2007 (Anhang A, Verfahren B), werden bis zu einem Betriebsdruck von 1 bar (GT 1) erfüllt.

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com