



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4390CQ0112

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Elster GmbH Strothweg 1, D-49504 Lotte
Vertreiber <i>distributor</i>	Elster GmbH Strothweg 1, D-49504 Lotte
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Gasrücktrittsicherung (4390)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasrücktrittsicherung
Modell <i>model</i>	GRSF
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: K 21/05/3499 vom 31.05.2021 (DBI) Baumusterprüfung: 2-295/2015 II vom 18.03.2015 (BAG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN ISO 5175-1 (01.03.2018)- in Anlehnung DIN EN ISO 5175-2 (01.05.2019)- in Anlehnung

70028-04-A-DE

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 18.03.2024 / 21-0681-GNV

25.11.2021 Pz A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
GRSF 15R; GRSF 20R; GRSF 25R	höchster Betriebsdruck: 1,5 bar	bei Verbrennung von Stadt- und Ferngas sowie Wasserstoff mit Luft
GRSF 40R; GRSF 50R	höchster Betriebsdruck: 1,0 bar	bei Verbrennung von Stadt- und Ferngas sowie Wasserstoff mit Luft
GRSF 15R; GRSF 20R; GRSF 25R; GRSF 40R; GRSF 50R	höchster Betriebsdruck: 5,0 bar	bei Verbrennung von Erdgas, Propan und Methan mit Luft

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die Gasrücktrittsicherung ist bei Verbrennung mit Luft rückschlagfest in Anlehnung an DIN EN ISO 5175-2:2018, Abschnitt 5.7 und flammenrückschlagsicher in Anlehnung an DIN EN ISO 5175-1:2018, Abschnitt 6.7.