

03250886

1000063767-001-24

Honeywell

→ www.docuthek.com

Instructions de service**Compteurs de gaz à membranes BK-G1,6 à BK-G25****Sommaire**

Compteurs de gaz à membranes BK-G1,6 à BK-G25	1
Sommaire	1
Sécurité	1
Vérifier l'utilisation	2
Compteurs de gaz à membranes BK-G1,6 à 25	2
BK avec vanne « Smart Valve » intégrée	2
Code de type	2
Désignation des pièces	2
Plaque signalétique / cadran	2
Marquage ATEX	3
Montage	4
Prise de température	5
Prise de pression sur le boîtier (en option)	6
Raccordement des conduites	6
Prise de pression sur la tubulure de sortie (en option)	6
Ouvrir la prise de pression	6
Fermer la prise de pression	6
Vérifier l'étanchéité	6
Mise en service	7
Maintenance/démontage	8
Accessoires	8
Caractéristiques techniques	9
Déclarations de conformité	10
Légende ATEX	14
Logistique	14
Contact	14

Sécurité**À lire et à conserver**

Veuillez lire attentivement ces instructions de service avant le montage et la mise en service. Remettre les instructions de service à l'exploitant après le montage. Cet appareil doit être installé et mis en service conformément aux normes et règlements en vigueur. Vous trouverez ces instructions de service également sur le site www.docuthek.com.

Légende

- **1, 2, 3...** = étape
- > = remarque

Responsabilité

Notre société n'assume aucune responsabilité quant aux dommages découlant du non-respect des instructions de service et d'une utilisation non conforme de l'appareil.

Conseils de sécurité

Les informations importantes pour la sécurité sont indiquées comme suit dans les présentes instructions de service :

⚠ DANGER

Vous avertit d'un danger de mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Vous avertit d'un éventuel danger de mort ou risque de blessure.

! ATTENTION

Vous avertit d'éventuels dommages matériels.

L'ensemble des tâches ne peut être effectué que par du personnel qualifié dans le secteur du gaz. Les travaux d'électricité ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié.

Modification, pièces de rechange

Toute modification technique est interdite. Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

Modifications par rapport à l'édition 07.19

Les chapitres suivants ont été modifiés :

- Vérifier l'utilisation
- Déclarations de conformité

Vérifier l'utilisation

Compteurs de gaz à membranes BK-G1,6 à 25

Compteurs de gaz à membranes domestiques ou à usage commercial BK destinés à mesurer les valeurs de consommation de gaz pour les gaz de la première à la troisième famille selon DIN EN 437:2003 (code de pratique DVGW G260) comme le gaz naturel, le gaz de ville, le propane et le butane. Pour les mesures internes non soumises à un contrôle légal, le compteur de gaz est également conçu pour l'hydrogène, l'azote, l'air et les gaz inertes.

Les compteurs sont conçus pour être utilisés à l'air atmosphérique normal. Pour l'utilisation dans un autre environnement, contacter le fabricant (voir également page 4 (Montage)).

BK avec vanne « Smart Valve » intégrée

Ne conviennent pas pour les gaz très pollués comme le gaz de ville.

Zone à risque d'explosion


Les compteurs de gaz à membranes identifiés par **CE** et  (voir autocollant placé à proximité du totalisateur) conviennent à une utilisation dans une zone à risque d'explosion, voir page 10 (Déclarations de conformité).

Cette fonction n'est garantie que pour les conditions de service indiquées, voir page 9 (Caractéristiques techniques). Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Code de type

Code	Description
BK-G	Compteur de gaz à membranes
	Débit
1,6	0,016–2,5 m ³ /h
2,5	0,025–4 m ³ /h
4	0,04–6 m ³ /h
6	0,06–10 m ³ /h
10	0,1–16 m ³ /h
16	0,16–25 m ³ /h
25	0,25–40 m ³ /h
M	Totalisateur mécanique
C	Totalisateur mécanique Chekker
A	Totalisateur ENCODEUR absolu
E	Totalisateur électronique
B	Affichage de volume à l'état de référence Conversion de température :
T	mécanique
Te	électronique
TB	conversion de température et correction de pression mécano-électroniques
TeB	conversion de température et correction de pression électroniques

Désignation des pièces



- 1 Compteur de gaz à membranes BK
- 2 Totalisateur avec cadran
- 3 Embouts de raccordement
- 4 Prise de pression selon BS4161 (en option)
- 5 Capuchons de protection
- 6 2 x doigts de gant pour sondes de température (en option)
- 7 Raccord de mesure de la pression avec gaine de plombage (en option)

Plaque signalétique / cadran

À indiquer lors de toute demande d'informations :

- ▷ Le numéro de série **S/N** du fabricant se trouve en bas sur la plaque signalétique.
- ▷ Le numéro d'identification du client se trouve directement en dessous du code-barre.
- ▷ Volume affiché :

V : volume à l'état de mesure


V₁₅ : volume converti sur température de référence t₀

V_p : volume converti (pression et température)

BK-G..M..




BK-G..A.. à totalisateur ENCODEUR absolu




BK-G..E avec totalisateur EI4



BK-G..B avec totalisateur EI3




BK-G..E avec totalisateur EI5.00, EI5.12



BK-G..E avec totalisateur EI5.01



BK-G..Ete avec totalisateur EI6



BK-G..E.. et BK-G..B

Les données suivantes qui ne figurent pas obligatoirement sur la plaque signalétique / le cadran sont consultables depuis le menu :

- température moyenne spécifiée t_{sp} (uniquement pour les compteurs à conversion de température),
 - numéro d'enregistrement EN 1359 (s'il existe),
 - version firmware.
- ▷ Pour les totalisateurs électroniques, diverses variantes sont disponibles. L'identification Elx.xx de la variante du totalisateur se trouve en bas sur la plaque signalétique ou sur le capot du compteur à côté du numéro de série S/N.



EI6. ...

15 AT

Pour des informations supplémentaires, se reporter aux instructions de service du totalisateur électronique.

Compteurs de gaz à membranes avec vanne intégrée



Variantes de vanne :

Ve = vanne bi-stable avec contrôle électronique du débit (avec totalisateur électronique EI)

Marquage ATEX BK-G..M, BK-G..C, BK-G..MT, BK-G..CT



Utilisation :

catégorie interne : aucune, externe : 2 (zone 1).
Type d'atmosphère : gaz, brouillards et vapeurs.

BK-G..M, BK-G..C, BK-G..MT, BK-G..CT avec tag RFID passif



Utilisation :

catégorie interne : aucune, externe : 2 (zone 1).
Type d'atmosphère : gaz, brouillards et vapeurs.

BK-G..B



Utilisation :

catégorie interne : aucune, externe : 2 (zone 1).
Type d'atmosphère : gaz, brouillards et vapeurs.

BK-G..E avec EI5.00, EI5.01



0102

II 3 G Ex h ic IIA T1Gc

E

$t_{amb} = t_{gas} = -20^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
16ATEX1551X

S/N: EI5.0x

Utilisation :

catégorie : 3 (zone 2).

Type d'atmosphère : gaz, brouillards et vapeurs.

BK-G..E avec EI5.12



0102

II 3 G Ex h ic IIA T1Gc

$t_{amb} = t_{gas} = -20^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
19ATEX1743X

S/N: EI5.12

Utilisation :

catégorie : 3 (zone 2).

Type d'atmosphère : gaz, brouillards et vapeurs.

BK-G..ETe avec EI6

t_b
t_m
t_g
IP
Valve Ve

themis®
GPRS



0102

II -/3 G Ex h ic IIB T4 Gc

$t_{amb} = t_{gas} = -25^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
18ATEX1678 X

EI6.0x

Utilisation :

catégorie interne : aucune, externe : 3 (zone 2).

Type d'atmosphère : gaz, brouillards et vapeurs.

Montage

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'assurer la protection des personnes et des compteurs de gaz lors du montage et durant le service, il y a lieu de tenir compte des dispositions suivantes :

- Respecter la pression de service maximale admissible p_{max} et la plage de mesure Q_{max} , voir page 2 (Plaque signalétique / cadran).
- Respecter la température ambiante t_m et la température du gaz t_g , voir page 2 (Plaque signalétique / cadran) ou page 9 (Caractéristiques techniques).
- Concernant les environnements mécaniques, les compteurs de gaz sont certifiés suivant la classe M1 de la directive 2014/32/UE. Dans l'installation, les compteurs ne doivent pas être exposés à des vibrations continues dues par ex. à des machines situées à proximité. En cas de doute, les compteurs doivent faire l'objet de mesures techniques de découplage vibratoire. Pour les versions de compteur de gaz BK..A, BK..E et BK..B, la classe E2 pour les environnements électromagnétiques s'applique également.
- Le fabricant et l'exploitant doivent identifier et éliminer les dangers engendrés par des réactions chimiques entre certains composants du compteur de gaz et les substances chimiques dans l'environnement.
- Lors du montage de compteurs de gaz à membranes BK avec vanne intégrée, veiller à ce qu'aucune particule d'impureté ne pénètre dans le compteur de gaz et donc dans la vanne.
- La gaine de plombage jaune sécurise la prise de pression au niveau du compteur de gaz. Elle doit être ouverte uniquement pour le raccordement d'un tuyau de mesure de pression.
- Utiliser des joints composés de matériaux contrôlés. Il est recommandé d'utiliser des joints en élastomère ou des joints plats exempts d'amiante de la société Elster.
- N'utiliser les joints qu'une seule fois.
- Pour les compteurs de gaz résistants aux températures élevées, n'utiliser que des joints RHT.
- Pour le montage et le service, respecter les prescriptions nationales et les directives du distributeur de gaz. Pour l'Allemagne, on se référera au code de pratique DVGW G600 (DVGW-TRGI) en vigueur.
- Seules les personnes qualifiées sont autorisées à intervenir sur les compteurs, identifiés par  et installés dans les zones à risque d'explosion, et à les monter.

- Lors de l'installation du compteur de gaz identifié par  dans une zone à risque d'explosion, il est nécessaire de l'intégrer dans le système de compensation du potentiel en procédant par exemple à un raccordement à une conduite mise à la terre. Le montage doit être effectué conformément à la norme EN 60079-14.
- Le compteur de gaz identifié par  doit être protégé contre les chutes de pièces.
- Ne pas soumettre l'appareil à des contraintes mécaniques et éviter des dommages ! Les compteurs de gaz doivent être montés sans contrainte mécanique, de préférence suspendus uniquement aux tubulures de raccordement. Lors de l'utilisation de dispositifs de fixation supplémentaires, il faut s'assurer qu'aucune force latérale n'agisse sur le compteur de gaz. Cela peut être évité avec des conduites de raccordement flexibles ou souples, par exemple.

- ▷ Le compteur de gaz n'est plus conforme aux mesures soumises au contrôle légal si le plomb est endommagé ou retiré.
- ▷ Si le compteur de gaz est entreposé ou installé à l'extérieur, protéger le site de la pluie. De l'humidité de condensation peut se produire.
- ▷ Les compteurs identifiés par H3 conviennent au montage en extérieur non-protégé.

1 Retirer les capuchons de protection.


- ▷ Position de montage verticale : embouts de raccordement dirigés vers le haut.
- ▷ Attention au sens d'écoulement (flèche).
- ▷ Le compteur de gaz ne doit pas être en contact avec une paroi ou d'autres pièces.
- ▷ Veiller à un espace libre de montage suffisant.
- ▷ Le totalisateur doit être bien visible.
- ▷ Les surfaces d'étanchéité des raccords vissés doivent être propres et ne doivent pas être abîmées.
- ▷ Veiller à ce que le joint soit correctement placé.

Compteurs monotubulaires :

- ▷ Le joint doit être centré sur le diamètre intérieur.



- ▷ Lors de l'emploi d'un joint en élastomère, toujours utiliser un collier de serrage (forme A).
- ▷ Respecter la position de montage du collier de serrage. Le bord sert interne est dirigé vers le haut.



- ▷ Remplacer les colliers de serrage endommagés lors du changement de compteur.

Compteurs monotubulaires et bitubulaires :

- ▷ Pour le serrage des joints et les couples de serrage qui en résultent pour les raccords, respecter les indications du fabricant des joints.


Couples de serrage pour les joints plats recommandés en combinaison avec les raccords selon DIN 3376-1 et 3376-2, voir www.docuthek.com → Elster-Instromet → Produits → Compteurs de gaz → Compteurs à membranes → Ergänzung für Betriebsanleitung BK, Verschraubungen und Anzugsmomente für BK-G1,6 bis BK-G25 (Complément aux instructions de service BK, raccords et couples de serrage pour BK-G1,6 à BK-G25) (D).

2 Monter le compteur de gaz sans contrainte mécanique.

- ▷ Si un capteur d'impulsions IN-Z6x est employé pour la prise d'impulsion sur un compteur de gaz identifié par , veuillez vous reporter à la fiche technique pour capteurs d'impulsions IN-Z6x (D, GB) → www.docuthek.com → Elster-Instromet → Produits → Compteurs de gaz → Compteurs à membranes → Capteur d'impulsions IN-Z61 et à la norme EN 60079-14 (Atmosphères explosives).


Prise de température

- ▷ Pour mesurer la température du gaz dans le corps du compteur, des sondes de température peuvent être introduites dans les doigts de gant.



3 Fixer les sondes de température à l'aide de la vis à tête percée en croix.

Prise de pression sur le boîtier (en option)




Raccordement des conduites


⚠ AVERTISSEMENT

Consignes à observer pour assurer l'étanchéité du compteur de gaz :


- Le raccord de mesure de la pression ne doit pas être déformé, tordu ou manipulé de quelque manière que ce soit.
 - Lors du montage, toujours maintenir le raccord de mesure de la pression à l'aide d'une clé adéquate.
- ▷ La sécurité de fonctionnement n'est garantie que lorsque les matériaux du raccord et du tuyau de mesure de pression sont compatibles.
- ▷ Utiliser uniquement la bague coupante fournie et l'écrou de raccord monté. La bague coupante est fixée à la gaine de plombage.
- ▷ Pour toute commande ultérieure, commander les raccords à bague progressive EO PSR/DPR Parker originaux.



- ▷ Utiliser un tube d'acier de précision étiré sans soudure résistant à la corrosion selon DIN EN 10305-4 (diamètre extérieur 6 mm, matériau E235 = 1.0308). Pour d'autres matériaux, utiliser un adaptateur approprié et se conformer aux recommandations Parker/EO.
- ▷ Monter les conduites sans contrainte mécanique.




- 8** Visser l'écrou de raccord à la main jusqu'à sentir la butée.
- ▷ Presser l'extrémité du tube contre la butée.
- 9** Marquer la position de l'écrou de raccord et serrer d'un tour et demi environ.



- ▷ Pour réitérer le montage, mettre l'écrou de raccord en position initiale et continuer à serrer en effectuant une rotation de 30° environ.
- 10** Une fois le montage et le contrôle d'étanchéité achevés, voir page 6 (Vérifier l'étanchéité), protéger la prise de pression contre toute intervention extérieure à l'aide d'une gaine de plombage et d'un plomb.

Prise de pression sur la tubulure de sortie (en option)

Raccord de mesure de la pression selon BS4161



- ▷ Utiliser une clé plate de taille 10 mm pour desserrer ou serrer la vis de la prise de pression.
- ▷ Le raccord est protégé contre les rotations.

Ouvrir la prise de pression

- 1** Dévisser complètement la vis de la prise de pression.
- ▷ Le raccordement de gaz est ouvert.

Fermer la prise de pression



- 1** Visser la vis à la main jusqu'à la butée.
- 2** Serrer la vis avec un couple de 3 Nm + 0,5 Nm.
- 3** Procéder au contrôle d'étanchéité, voir page 6 (Vérifier l'étanchéité).

⚠ AVERTISSEMENT



Si le raccord s'est détaché de manière inattendue, le compteur de gaz est à considérer comme endommagé et doit être remplacé.

Vérifier l'étanchéité


- ▷ Contrôler l'étanchéité de la conduite avant de monter le compteur de gaz, si la conduite est contrôlée avec une pression d'essai plus élevée que la pression de service maximale admissible p_{max} du compteur de gaz. Autrement, le compteur de gaz monté est susceptible d'être endommagé.
- ▷ Si une vanne est intégrée dans le compteur de gaz à membranes BK, voir page 3 (Compteurs de gaz à membranes avec vanne intégrée), celle-ci doit être ouverte pour le contrôle d'étanchéité.
- ▷ Veiller à ce que l'installation du client soit fermée.
- 1** Appliquer lentement la pression d'essai au compteur de gaz.



- ▷ Dans le cas où un tuyau a été monté ultérieurement sur le compteur de gaz à membranes pour la mesure de la pression, vérifier l'étanchéité de cette connexion.



- ▷ Si la prise de pression selon BS4161 du compteur a été ouverte puis refermée, vérifier l'étanchéité de ce raccordement.



- 3 Après le contrôle d'étanchéité, relâcher lentement la pression du compteur de gaz.
- 4 Dans le cas où un tuyau a été monté ultérieurement sur le compteur de gaz à membranes pour la mesure de la pression, protéger la prise de pression contre toute intervention extérieure à l'aide d'une gaine de plombage et d'un plomb.

Mise en service

Après un contrôle d'étanchéité réussi, le compteur de gaz est opérationnel.

- ▷ Ouvrir lentement le robinet à boisseau sphérique.

Interfaces

Les compteurs de gaz à membranes BK sont équipés d'interfaces différentes selon la version du totalisateur. Dans les cas suivants, seuls les accessoires Elster peuvent être utilisés :

- avec des appareils identifiés par ,
- lorsque des données à des fins métrologiques et soumises aux contrôles légaux sont transmises via les interfaces.
- ▷ Les éléments de montage doivent être scellés pour une utilisation à des fins légales et métrologiques. Accessoires admissibles, voir page 8 (Accessoires).

BK-G..M avec totalisateur mécanique

Pour la prise d'impulsion, le capteur d'impulsions IN-Z6x peut être raccordé. Autres informations relatives à l'utilisation et à l'interface – voir Fiche technique pour capteurs d'impulsions IN-Z6x → www.docuthek.com → Elster-Instromet → Produits → Compteurs de gaz → Compteurs à membranes → Capteur d'impulsions IN-Z61.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour les compteurs identifiés par  et équipés d'un capteur d'impulsions IN-Z6x, les conseils de sécurité suivants s'appliquent :

- Uniquement pour un raccordement à des circuits électriques à sécurité intrinsèque, voir page 9 (Caractéristiques techniques).
- Si le circuit électrique à sécurité intrinsèque est mis à la terre conformément à la sécurité technique, le système de compensation du potentiel à sécurité intrinsèque doit être installé sur toute la zone d'installation.
- Il convient de respecter la norme EN 60079-14 lors de l'installation du capteur d'impulsions.
- Les circuits électriques à sécurité intrinsèque des capteurs d'impulsions IN-Z61 et IN-Z64 peuvent être considérés comme étant mis à la terre à des tensions supérieures à 10 V si les corps des connecteurs sont raccordés au potentiel terre.
- Les circuits électriques à sécurité intrinsèque des capteurs d'impulsions IN-Z61, IN-Z62 et IN-Z65 doivent être considérés comme étant isolés de la terre.

BK-G..A avec ENCODEUR absolu AE3, AE5 et module de communication ACM

Si le compteur de gaz à membranes BK-G..A est équipé d'un module de communication ACM, se reporter pour de plus amples informations ...

- sur la mise en service aux instructions de service Module de communication ACM M-BUS WIRE ou ACM SCR+ WIRE... (D/GB/SK/NL) → www.docuthek.com → Elster-Instromet → Produits → Smart Metering → ACM : modules de communication.
- sur les protocoles aux documents correspondants → www.docuthek.com → Elster-Instromet → Produits → Smart Metering → AE : variantes du protocole.

BK-G..E, BK-G..ETe(B), BK-G..B avec totalisateur électronique

Pour la suite de la mise en service des compteurs de gaz à membranes équipés d'un totalisateur électronique, se référer aux instructions de service du totalisateur électronique correspondant → www.docuthek.com → Elster-Instromet → Produits → Smart Metering → Totalisateur électronique.

BK-G... avec tag RFID passif

⚠ AVERTISSEMENT

Pour les compteurs identifiés par  et équipés d'un tag RFID passif, la puissance d'émission du lecteur RFID ne doit pas dépasser les valeurs maximales définies par la norme EN 60079-0.

Compteurs de gaz à membranes BK avec vanne intégrée

Si le compteur de gaz à membranes BK est muni d'une vanne intégrée, voir page 3 (Compteurs de gaz à membranes avec vanne intégrée) pour l'identification, l'alimentation en gaz peut être commandée à distance.

À moins de dispositions contraires, la vanne à l'état de livraison est normalement ouverte.

AVERTISSEMENT

- L'exploitant du réseau est responsable de l'arrêt à distance et de la remise en service sûrs du compteur de gaz à membranes.
- La vanne intégrée n'assure pas la fonction d'un clapet de sécurité.

- ▷ Le compteur de gaz à membranes BK est livré le cas échéant avec une vanne mais sans électronique de commande et il est complété par un tiers. Dans ce cas, on se procurera les données techniques de l'interface de commande de la société Elster GmbH, lesquelles devront être respectées.
- ▷ Le fabricant de l'électronique de commande est responsable des conditions qui permettent une utilisation sécurisée de la vanne. Les instructions de service de l'électronique de commande contiennent des informations relatives à la mise en service et à l'utilisation.

... avec variante de vanne Ve

- ▷ Pour connaître les instructions relatives au fonctionnement, se reporter aux instructions de service du totalisateur électronique. Pour les caractéristiques techniques, voir page 9 (Caractéristiques techniques).

Maintenance/démontage

Les compteurs de gaz BK-G1,6 à 25 de la société Elster ne nécessitent pas d'entretien (restrictions pour BK-G...E... et BK-G...B).

- ▷ S'ils sont utilisés pour les comptages transactionnels, la certification ultérieure doit être réalisée en fonction des directives nationales.
- ▷ Si les raccords sont desserrés dans le cadre de travaux de maintenance ou de vérifications, renouveler les joints.
- ▷ Après le démontage du compteur de gaz, refermer immédiatement les embouts de raccordement à l'aide de capuchons de protection afin d'empêcher l'entrée de particules d'impuretés.
- ▷ Si le compteur est équipé d'un totalisateur électronique (BK-G...E... et BK-G...B), il faut changer la batterie, le cas échéant. Se reporter aux instructions de service pour les exploitants et installateurs du totalisateur électronique correspondant.

AVERTISSEMENT

Le compteur de gaz peut contenir une quantité de gaz résiduel. Afin d'éviter les risques d'explosion, des mesures de sécurité doivent être prises, comme par ex. :

- Une fois que le compteur de gaz est démonté, le ventilier suffisamment avec un gaz inerte.
- Pour le transport du compteur de gaz contenant une quantité de gaz résiduel, utiliser un véhicule présentant une plateforme de chargement ouverte ou ventilée.
- Dans les zones à risque d'explosion, les totalisateurs ne doivent pas être ouverts, même pour des opérations d'entretien et de réparation. Pour l'ouverture du capuchon de service sur le totalisateur électronique, pour remplacer la batterie par ex., voir les « Instructions de service pour les exploitants et installateurs » du totalisateur électronique correspondant.
- Pour éviter toute décharge électrostatique, les compteurs installés dans une zone EX doivent faire l'objet d'un nettoyage humide exclusivement.

Accessoires

Nous recommandons d'utiliser uniquement des accessoires de la société Elster GmbH !

Capteurs d'impulsions de la série IN-Z6x

- ▷ Également pour l'utilisation avec des appareils identifiés par .

IN-Z61 (réf. de matériel 32319615)

Jeu d'adaptation avec câble de raccordement – n° réf. 72910109

Jeu d'adaptation sans câble de raccordement – n° réf. 72910114

IN-Z62 (réf. de matériel 32319616)

Unité d'emballage – n° réf. 32447303

IN-Z63 (réf. de matériel 32319617)

Jeu d'adaptation – n° réf. 72910110

Jeu d'adaptation avec connecteur femelle – n° réf. 72910112

IN-Z64 (réf. de matériel 32319618)

Jeu d'adaptation – n° réf. 72910117

IN-Z65 (réf. de matériel 32319762)

Jeu d'adaptation – n° réf. 72910180

IN-Z68 réf. de matériel / n° réf. 32320278

Paramètres d'interface, voir page 9 (Caractéristiques techniques)

- ▷ Les capteurs d'impulsions IN-Z6x sont classés comme matériel électrique simple en ce qui concerne la sécurité anti-explosion et ne sont donc pas soumis à l'obligation d'identification.

Modules de communication ACM pour AE3 à AE5

Pour AE3 :

- ACM M-Bus WIRE (n° réf. 32906432)
- ACM SCR+ WIRE (n° réf. 32906465)
- ACM IZAR RADIO KOMPAKT I-Key (n° réf. 04406012)

Pour AE3 et AE5 :

- ACM 5.1 ECO Wire (n° réf. 32320346)
- ACM 5.2 M-Bus Wire (n° réf. 32320347)
- ACM 5.5 SCR Wire (n° réf. 32320348)

Modules de communication pour les compteurs avec protection contre les explosions

Les compteurs identifiés par  ne peuvent être équipés ultérieurement de modules de communication que si ces derniers sont certifiés selon la directive 2014/34/UE et répondent aux paramètres d'interface (voir page 9 (Caractéristiques techniques)).

Caractéristiques techniques

Compteurs de gaz à membranes BK

Type de gaz : gaz de première à troisième famille selon DIN EN 437:2003 (code de pratique DVGW G260) comme le gaz naturel, le gaz de ville, le propane et le butane.

Les caractéristiques techniques suivantes figurent sur la plaque signalétique / cadran :

- pression de service maximale admissible p_{max}
- plage de mesure : Q_{min}/Q_{max}
- plage de température ambiante maximale admissible t_m
- plage de température du gaz maximale admissible t_g^*
- contenance de la chambre de mesure V

Uniquement pour les compteurs à conversion de température :

- température de référence du gaz t_b
- température moyenne spécifiée t_{sp}^{**}

Uniquement pour les compteurs de gaz à membranes BK...ETeB :

- pression de référence p_b
- pression (amont) hypothétique p_{sp}

Autres caractéristiques techniques :

- débit de transition $Q_t = 0,1 \times Q_{max}$
- plage de température d'entreposage maximale admissible : -25 à +60 °C
- classe d'environnement mécanique : M1
- ▷ Respecter les conditions de montage ! Voir page 4 (Montage).
- classe d'environnement électromagnétique : E2

Remarques supplémentaires :

* Dans la plage de température du gaz, l'erreur de mesure se situe encore dans les limites d'erreur requises. Si aucune température de gaz t_g ne figure sur le cadran, on applique : $t_g = t_m$.

** La température moyenne spécifiée t_{sp} qui n'est pas représentée sur le cadran des compteurs de la série BK-G...E... et BK-G...B, est consultable à l'affichage depuis le menu.

Compteurs de gaz à membranes BK avec prise de pression

Raccord de mesure de la pression : raccord à bague coupante 24° selon EN ISO 8434-1, L6 x M12 x 1,5-St.

Compteurs de gaz à membranes BK avec protection contre les explosions

Concernant les compteurs identifiés par  et qui correspondent à la catégorie 1, la température ambiante t_{amb} et la température de gaz t_{gas} sont limitées à une plage maximale comprise entre -20 °C et +55 °C. Dans ce cas, les données de température autorisées figurent sur l'autocollant relatif au marquage ATEX.

Les paramètres suivants s'appliquent pour les compteurs BK-G..M, BK-G..C, BK-G..MT, BK-G..CT avec capteur d'impulsions IN-Z6x :

IN-Z61, IN-Z62, IN-Z63, IN-Z64, IN-Z65 :

$U_i = 30 V$
 $I_i = 50 mA$
 $P_i = 250 mW$
 C_i, L_i négligeable

IN-Z68 :

$U_i = 8 V$
 $I_i = 10 mA$

Compteurs de gaz à membranes BK avec vanne Ve intégrée

Temps d'ouverture, mesure du débit incluse : < 2 min.

Temps d'ouverture et de fermeture : env. 5 s (15 s maxi.).

Pression de service maxi. pour fonctionnement avec vanne : 100 mbar.

▷ La pression de service du compteur de gaz peut éventuellement être plus élevée.

Débit de fuite (fermé) : 1 l/h maxi. jusqu'à 100 mbar.

Déclarations de conformité

Numérisation de l'ensemble des déclarations de conformité en vigueur – voir www.docuthek.com → Elster-Instromet

Compteurs de gaz à membranes BK-G..M, BK-G..C, BK-G..MT, BK-G..CT (sans déclaration ATEX)

Honeywell



EU-Konformitätserklärung

Déclaration UE de conformité

Produkt Produit	Gaszähler / Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung Compteur de gaz / Compteur de gaz à conversion de températures incorporée		
Typ, Ausführung Type, modèle	BK-G1,6 M – BK-G25 M BK-G1,6 MT – BK-G25 MT	BK-G1,6 C – BK-G25 C BK-G1,6 CT – BK-G25 CT	
Produkt-Kennzeichnung Marquage produit	CE M... 0102 DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002		
EU-Richtlinien Directives UE	2014/32/EU – MID 2014/32/UE		
Normen Normes	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006)		
EU-Baumusterprüfung Examen UE de type	DE-07-MI002-PTB001, Rev.11 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.11 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/UE annexe II module B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Institut fédéral allemand de physique et de métrologie) Notifizierte Stelle / Organisme notifié 0102		
Überwachungsverfahren Procédé de surveillance	2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/UE annexe II, module D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Institut fédéral allemand de physique et de métrologie) Notifizierte Stelle / Organisme notifié 0102 Zertifikat / Certificat: DE-M-AQ-PTB025		

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Déclaration du fabricant:

Les produits portant les désignations et marquages ci-dessus satisfont aux exigences des directives et normes citées. Ils sont conformes au type éprouvé. La fabrication est soumise au procédé de surveillance indiqué.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Signé par et au nom de Elster GmbH

Lotte / Stará Turá, 2019-03-06

DocuSigned by:

DE07180223BAM02

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Responsable R&D Mesure de gaz

DocuSigned by:

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Directeur général du site de Lotte

DocuSigned by:

Peter Bernhauser

Betriebsleiter Standort Stará Turá
Directeur d'exploitation du site de Stará Turá

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / ALLEMAGNE

Honeywell



EU-Konformitätserklärung

Déclaration UE de conformité

Produkt <i>Produit</i>	Gaszähler / Gaszähler mit eingebaute Temperaturumwertung <i>Compteur de gaz / Compteur de gaz à conversion de températures incorporée</i>		
Typ, Ausführung <i>Type, modèle</i>	BK-G1,6 M – BK-G25 M BK-G1,6 MT – BK-G25 MT	BK-G1,6 C – BK-G25 C BK-G1,6 CT – BK-G25 CT	
Produkt-Kennzeichnung <i>Marquage produit</i>	M... 0102 II -2 G c IIB TX DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002		
EU-Richtlinien <i>Directives UE</i>	2014/32/EU – MID 2014/32/UE	2014/34/EU – ATEX 2014/34/UE	2011/65/EU – RoHS 2011/65/UE (mit / avec IN-Z6...)
Normen <i>Normes</i>	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1995 + A1:2006)	EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016	
EU-Baumusterprüfung <i>Examen UE de type</i>	DE-07-MI002-PTB001, Rev.11 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.11 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/UE annexe II module B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Institut fédéral allemand de physique et de métrologie) Notifizierte Stelle / Organisme notifié 0102		
Prüfungen <i>Examens</i>	Konformitätsaussage TÜV Nord Attestation de conformité TÜV Nord TÜV 11 ATEX 090370 X		
Überwachungsverfahren <i>Procédé de surveillance</i>	2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/UE annexe II, module D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Institut fédéral allemand de physique et de métrologie) Notifizierte Stelle / Organisme notifié 0102 Zertifikat / Certificat: DE-M-AQ-PTB025		
Konformitätsbewertungsverfahren <i>Procédure d'évaluation de la conformité</i>	2014/34/EU Anhang VIII, Modul A 2014/34/UE annexe VIII, module A		

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Déclaration du fabricant:

Les produits portant les désignations et marquages ci-dessus satisfont aux exigences des directives et normes citées. Ils sont conformes au type éprouvé. La fabrication est soumise au procédé de surveillance indiqué.

Unterszeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Signé par et au nom de Elster GmbH

Lotte / Stará Turá, 2019-10-14

DocuSigned by:

 EF01987CB3A042
Guido Temme
 Leiter Entwicklung Gasmessung
 Responsable R&D Mesure de gaz

DocuSigned by:

 5602A28B7E95E
Ulrich Clasemann
 Geschäftsführer Standort Lotte
 Directeur général du site de Lotte

DocuSigned by:

 F1C20155E6D48B
Peter Bernhauser
 Betriebsleiter Standort Stará Turá
 Directeur d'exploitation du site de Stará Turá

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / ALLEMAGNE

Honeywell



EU-Konformitätserklärung
Déclaration UE de conformité

Produkt Produit	Gaszähler / Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung Compteur de gaz / Compteur de gaz à conversion de températures incorporée		
Typ, Ausführung Type, modèle	BK-G1,6 M – BK-G25 M BK-G1,6 MT – BK-G25 MT	BK-G1,6 C – BK-G25 C BK-G1,6 CT – BK-G25 CT	(mit RFID-Passiv-Transponder / avec tag RFID passif)
Produkt-Kennzeichnung Marquage produit	M... 0102 II -J2 G Ex h IIB T6 (-25°C ≤ Ta ≤ 55 °C) DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002		
EU-Richtlinien Directives UE	2014/32/EU – MID 2014/32/UE	2014/34/EU – ATEX 2014/34/UE	2011/65/EU – RoHS 2011/65/UE
Normen Normes	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006) EN ISO 80079-38:2016 EN ISO 80079-37:2016 EN 60079-0:2012 +A11:2013 EN 60079-11:2012		
EU-Baumusterprüfung Examen UE de type	DE-07-MI002-PTB001, Rev.1 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.11 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/UE annexe II module B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Institut fédéral allemand de physique et de métrologie) Notifizierte Stelle / Organisme notifié 0102		
Prüfungen Examens	Elster Prüfbericht Rapport d'essai de Elster 17 ATEX 1573 X		
Überwachungsverfahren Procédé de surveillance	2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/UE annexe II, module D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Institut fédéral allemand de physique et de métrologie) Notifizierte Stelle / Organisme notifié 0102 Zertifikat / Certificat DE-M-AQ-PTB025		
Konformitätsbewertungsverfahren Procédure d'évaluation de la conformité	2014/34/EU Anhang VIII, Modul A 2014/34/UE annexe VIII, module A		

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Déclaration du fabricant:

Les produits portant les désignations et marquages ci-dessus satisfont aux exigences des directives et normes citées. Ils sont conformes au type éprouvé. La fabrication est soumise au procédé de surveillance indiqué.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Signé par et au nom de Elster GmbH

Lotte / Stará Tura, 2019-10-14

DocuSigned by:

 EP99187CBA842
Guido Temme
 Leiter Entwicklung Gasmessung
 Responsable R&D Mesure de gaz

DocuSigned by:

 BECA239F1845E

Ulrich Clasemann
 Geschäftsführer Standort Lotte
 Directeur général du site de Lotte

DocuSigned by:

 F4C9055EAD09E

Peter Bernhauser
 Betriebsleiter Standort Stará Tura
 Directeur d'exploitation du site de Stará Tura

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / ALLEMAGNE



EU-Konformitätserklärung
Déclaration UE de conformité

Produkt <i>Produit</i>	Gaszähler (mit Absolut-ENCODER) <i>Compteur de gaz (avec ENCODEUR absolu)</i> Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung (mit Absolut-ENCODER) <i>Compteur de gaz à conversion de température incorporée (avec ENCODEUR absolu)</i>		
Typ, Ausführung <i>Type, modèle</i>	BK-G1,6 A – BK-G25 A BK-G1,6 AT – BK-G25 AT		
Produkt-Kennzeichnung <i>Marquage produit</i>	M... 0102	DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002	
EU-Richtlinien <i>Directives UE</i>	2014/32/EU – MID 2014/32/UE	2014/30/EU – EMC 2014/30/UE	2011/65/EU – RoHS 2011/65/UE
Normen <i>Normes</i>	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006)	QIML D11:2004, Sec. 12 EN 55022:2006 + A1:2007	
EU-Baumusterprüfung <i>Examen UE de type</i>	DE-07-MI002-PTB001 Rev.11 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.11 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B – 2014/32/UE annexe II module B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Institut fédéral allemand de physique et de métrologie) Notifizierte Stelle / Organisme notifié 0102		
Prüfungen <i>Examens</i>	EMC Test NRW GmbH Test Report No. P09-Z-00005-001		
Überwachungsverfahren <i>Procédé de surveillance</i>	2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/UE annexe II, module D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Institut fédéral allemand de physique et de métrologie) Notifizierte Stelle / Organisme notifié 0102 Zertifikat / Certificat: DE-M-AQ-PTB025		

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Déclaration du fabricant:

Les produits portant les désignations et marquages ci-dessus satisfont aux exigences des directives et normes citées. Ils sont conformes au type éprouvé. La fabrication est soumise au procédé de surveillance indiqué.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – *Signé par et au nom de Elster GmbH*

Lotte / Stará Turá, 2019-07-15

Designated by:

 98CO4230713245E

Ulrich Clasemann
 Geschäftsführer Standort Lotte
 Directeur général du site de Lotte

Designated by:

 8F8E1987CBA8442

Guido Temme
 Leiter Entwicklung Gasmessung
 Responsable R&D Mesure de gaz

Designated by:

 F4CB0155EA049B

Peter Bernhauser
 Betriebsleiter Standort Stará Turá
 Directeur d'exploitation du site de Stará Turá

Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / ALLEMAGNE

Légende ATEX

-  = marquage de protection contre les explosions
- II = groupe d'appareils II pour l'industrie en général (sauf mines)
- /2 = catégorie :
interne : aucune
externe : catégorie 2 (zone 1)
- /3 = catégorie :
interne : aucune
externe : catégorie 3 (zone 2)
- 3 = catégorie 3 (zone 2)
- 3/1 = catégorie :
interne : catégorie 3 (zone 2)
externe : catégorie 1 (zone 0)
- G = type d'atmosphère : gaz, brouillards et vapeurs
- Ex h = type de protection contre les explosions « Sécurité de construction »
- ic = type de protection : sécurité intrinsèque pour zone 2
- c = type de protection contre les explosions « Sécurité de construction »
- IIB, IIA = groupe d'explosion pour les gaz
- TX = aucun autoéchauffement
- T1 = classe de température : température de surface maximale admissible 450 °C
- T4 = classe de température : température de surface maximale admissible 135 °C
- T6 = classe de température : température de surface maximale admissible 85 °C
- Gc = niveau de protection du matériel pour zone 2
- Ta = température ambiante

Logistique

Transport

Ne transporter le compteur de gaz à membranes qu'en position verticale. Vérifier la composition de la livraison au moment de la réception, voir page 2 (Désignation des pièces). Signaler immédiatement la présence d'éventuels dommages subis pendant le transport.

Entreposage

Ne conserver le compteur de gaz à membranes qu'en position verticale et à l'abri de l'humidité. Température ambiante : voir page 9 (Caractéristiques techniques).

Mise au rebut

Compteurs avec composants électroniques :

Directive DEEE 2012/19/UE – directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques



Déposer le produit en fin de vie et son emballage dans un centre de recyclage des matériaux valorisables approprié. Ne pas jeter l'appareil avec les déchets domestiques normaux. Ne pas brûler le produit.

Sur demande, les appareils usagés seront repris par le fabricant, voir page 14 (Contact), en livraison franco domicile dans le cadre des dispositions de la législation sur les déchets.

Contact

Honeywell

Allemagne

Elster GmbH
Strotheweg 1
49504 Lotte
Tél. +49 541 1214-0
Fax +49 541 1214-370
info-instromet-GE4N@honeywell.com
www.elster-instromet.com

France

Elster S.A.S.
12, rue des Campanules
ZAC du Mandinet
77185 Lognes
Tél. +33 1 61 44 00 60
Fax +33 1 61 44 00 99
M_infoLognes@honeywell.com
www.elster-instromet.fr

Belgique

Elster NV/SA
Rue du Fourneau, 28
4030 Liège
Tél. +32 4 349 50 49
Fax +32 4 349 50 40
sales.liege@honeywell.com
www.elster-cogegaz.be