

Instructions de service

Servomoteur IC 40



Cert. version 06.19

Sommaire

Servomoteur IC 40	1
Sommaire	1
Sécurité	1
Vérifier l'utilisation	2
Utilisation	2
Code de type	2
Désignation des pièces	2
Plaque signalétique	2
Combinaison servomoteur et vanne papillon	2
Combinaison servomoteur avec vanne de régulation linéaire	2
Montage	2
Câblage	3
Plan de raccordement	3
Rétrosignalisation	4
Établir une connexion au PC	4
Mise en service	5
Affichage par LED	5
Étalonnage de la position zéro avec BCSOft	5
Accessoires	5
Adaptateur optique PCO 200	5
Adaptateur optique PCO 300	5
BCSOft	5
Kit d'adaptation pour vannes papillon DKL, DKG6	5
Kit d'accouplement pour application individuelle	6
Maintenance	6
Aide en cas d'avertissements et de défauts	6
Caractéristiques techniques	8
Logistique	9
Certifications	10
Mise au rebut	10
Contact	10

Sécurité

À lire et à conserver



Veuillez lire attentivement ces instructions de service avant le montage et la mise en service. Remettre les instructions de service à l'exploitant après le montage. Cet appareil doit être installé et mis en service conformément aux normes et règlements en vigueur. Vous trouverez ces instructions de service également sur le site www.docuthek.com.

Légende

■, **1**, **2**, **3**... = étape
 > = remarque

Responsabilité

Notre société n'assume aucune responsabilité quant aux dommages découlant du non-respect des instructions de service et d'une utilisation non conforme de l'appareil.

Conseils de sécurité

Les informations importantes pour la sécurité sont indiquées comme suit dans les présentes instructions de service :



DANGER

Vous avertis d'un danger de mort.



AVERTISSEMENT

Vous avertis d'un éventuel danger de mort ou risque de blessure.



ATTENTION

Vous avertis d'éventuels dommages matériels.

L'ensemble des tâches ne peut être effectué que par du personnel qualifié dans le secteur du gaz. Les travaux d'électricité ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié.

Modification, pièces de rechange

Toute modification technique est interdite. Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

Vérifier l'utilisation

Utilisation

Servomoteur IC 40


Il est conçu pour toutes les applications exigeant une rotation exacte située entre 0° et 90°. La combinaison du servomoteur IC 40 avec l'élément de réglage sert à effectuer des réglages de débit sur des équipements consommant du gaz ou de l'air et sur les conduites de fumées. IC 40 est réglé et mis en service avec le logiciel de paramétrage BCSof V.4x. Cette fonction n'est garantie que pour les limites indiquées, voir page 8 (Caractéristiques techniques). Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Code de type

Code	Description
IC 40	Servomoteur
S	Fonction fermeture d'urgence
A	Tension secteur 100 – 230 V CA, 50/60 Hz
	Couple moteur :
2	2,5 Nm
3	3 Nm
A	Entrée analogique 4 – 20 mA
D	Entrée numérique
R10¹⁾	Potentiomètre de recopie 1 kΩ

¹⁾ en option


Désignation des pièces



- 1** Couvercle du corps
- 2** Affichage de position
- 3** LED rouge et bleue
- 4** Port optique

Plaque signalétique

Tension secteur, puissance électrique, type de protection, température ambiante, couple moteur et position de montage, voir la plaque signalétique.



Combinaison servomoteur et vanne papillon

Type	IC 40 + vanne papillon BV..
IBG	IC 40 + BVG (pour gaz)
IBGF	IC 40 + BVGF (pour gaz, vanne sans jeu)
IBA	IC 40 + BVA (pour air)

Type	IC 40 + vanne papillon BV..
IBAF	IC 40 + BVAF (pour air, vanne sans jeu)
IBH	IC 40 + BVH (pour air chaud et fumées)
IBHS	IC 40S + BVHS (pour air chaud et fumées avec fonction fermeture d'urgence)

! ATTENTION

N'utiliser la fonction fermeture d'urgence que pour la fonction prévue. Une utilisation de la fonction fermeture d'urgence pour l'arrêt de régulation ou le fonctionnement cyclique du brûleur réduirait la durée de vie de la vanne papillon et du servomoteur. De telles applications ne sont pas conformes à l'utilisation prévue.

Combinaison servomoteur avec vanne de régulation linéaire


Type	IC 40 + vanne de régulation linéaire
IFC 1	IC 40 + vanne de régulation linéaire VFC, taille 1
IFC 3	IC 40 + vanne de régulation linéaire VFC, taille 3

Montage

! ATTENTION

Afin que le servomoteur ne subisse pas de dommages, il y a lieu de tenir compte des dispositions suivantes :

- Ne pas stocker ou monter l'appareil en plein air.
 - Ne pas installer l'appareil dans un lieu public et le rendre accessible uniquement au personnel autorisé. Du personnel non autorisé pourrait procéder à des modifications pouvant entraîner un comportement instable ou dangereux de l'installation.
 - Une chute de l'appareil risque de l'endommager irréremédiablement. Si cela se produit, remplacer l'appareil complet ainsi que les modules associés avant toute utilisation.
- ▷ Position de montage verticale ou horizontale, pas à l'envers.



- ▷ Pour le montage du servomoteur et de la vanne papillon et le montage dans une conduite, voir www.docuthek.com → Thermal Solutions → Produits → 03 Vannes et clapets → Instructions de service Vannes papillon BV.. ou Instructions de service Vannes de régulation linéaire IFC, VFC.
- ▷ Ne pas isoler le servomoteur avec une isolation thermique !

Câblage

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de mort par électrocution !


- Avant de travailler sur des éléments sous tension, mettre ceux-ci hors tension !
 - Le servomoteur devra pouvoir être mis hors tension. Prévoir un appareillage de sectionnement bipolaire.
- ▷ Ne pas poser ensemble les câbles d'alimentation et les câbles de signal.
 - ▷ Les extrémités des conducteurs non raccordés (brins de réserve) doivent être isolées.
 - ▷ Poser les câbles loin des câbles haute-tension d'autres appareils.
 - ▷ Veiller à poser les câbles de signal selon la directive sur la compatibilité électromagnétique.
 - ▷ En cas de pics de tension fréquents dans le secteur, nous recommandons l'installation d'un filtre électrique.

- ▷ Utiliser des câbles d'alimentation thermorésistants ($\geq 90^\circ\text{C}$ et 1 à 1,5 mm² ou AWG 14 à 18 mini.).
- ▷ Utiliser des câbles avec embouts.
- ▷ Section de câble : 2,5 mm² maxi.
- ▷ Assignment des entrées et des sorties, voir www.docuthek.com → Thermal Solutions → Produits → O3 Vannes et clapets → Servomoteurs IC ... → Information technique IC 40.

1 Mettre l'installation hors tension.

2 Fermer l'alimentation gaz.


- ▷ Avant d'ouvrir l'appareil, l'installateur veillera à se décharger lui-même.



6 Câbler selon le plan de raccordement.


- ▷ Ne pas relier différentes phases d'un réseau triphasé à l'alimentation électrique et aux entrées numériques.

Plan de raccordement



7 Assigner les entrées selon l'application.

- ▷ La résistance de l'entrée 4 à 20 mA peut être modifiée à l'aide du commutateur situé sur la plaquette à circuit imprimé principale.




- ▷ Entrée numérique DI 1/DI 2 : en cas d'une alimentation à 24 V CC, respecter la polarité !
- ▷ Entrée analogique IN Analog : 4 – 20 mA, respecter la polarité.
- ▷ Autres informations relatives aux entrées, voir page 8 (Caractéristiques techniques).

8 Assigner les sorties selon l'application.


- ▷ Sorties numériques RO 1 et RO 2 : contacts à signaux comme inverseur à relais.
- ▷ Autres informations relatives aux sorties, courant de contact et contacts de relais, voir page 8 (Caractéristiques techniques).

Rétrosignalisation

- ▷ Un potentiomètre de recopie permet de contrôler la position instantanée du servomoteur.
- ▷ Le potentiomètre est un équipement optionnel. Il est installé en usine et ne peut être monté par la suite.
- ▷ Le potentiomètre doit être exploité comme diviseur de tension. Entre U_- et U_M , le changement de position du contact frottant du potentiomètre (correspond à la position du servomoteur) peut être mesuré comme tension variable.



- ▷ Les autres types de circuit conduisent à des résultats de mesure inexacts et instables à long terme ou non reproductibles et ont des répercussions négatives sur la durée de vie du potentiomètre de recopie.
- ▷ La plage disponible (résolution) dépend du réglage de la plage de réglage.
- ▷ Le potentiomètre convient exclusivement pour le raccordement à des tensions TBTS et TBTP.
- ▷ Puissance maxi. = 0,25 W, tension maxi. = 15 V.
- ▷ Assemblage dans l'ordre inverse.
- ▷ Cadrer les guides d'ondes optiques sur la plaquette à circuit imprimé avec précaution à l'emplacement prévu à cet effet (cercle) sur le couvercle du corps.



- ▷ Resserrer fermement les vis du couvercle pour assurer la mise à la terre du couvercle du corps.
- ▷ Pour la mise en service, un PC/portable, le logiciel de paramétrage BCSof V4.x et un adaptateur optique PCO 200 ou PCO 300 sont nécessaires.
- ▷ L'adaptateur optique établit la connexion entre le PC et le servomoteur.


BCSof

- ▷ La version actuelle du logiciel et les instructions de service peuvent être téléchargées à l'adresse www.docuthek.com. Vous devez pour cela vous inscrire sur le site DOCUTHEK.
- ▷ BCSof V4.x permet de sélectionner le type de commande, le mode de fonctionnement, les temps de course, les angles d'ouverture ainsi que les positions intermédiaires.

- ▷ Le servomoteur renferme différents modes de fonctionnement, qui peuvent être modifiés par la suite.
- ▷ En utilisant BCSof, le servomoteur peut également être commandé manuellement.
- ▷ Les techniciens de maintenance peuvent consulter des données statistiques via le logiciel BCSof.
- ▷ Pour des informations détaillées sur la commande, le mode manuel, les statistiques, voir www.docuthek.com → Thermal Solutions → Produits → 03 Vannes et clapets → Servomoteurs IC ... → Information technique IC 40.

Établir une connexion au PC

- ▷ Un antivirus actualisé doit obligatoirement être installé sur le PC utilisé pour le paramétrage.
- Il existe deux possibilités pour établir une connexion au PC :
 - ▷ **Adaptateur optique PCO 200** : liaison de câble avec interface USB.
 - ▷ **Adaptateur optique PCO 300** : liaison radio avec Bluetooth.
- ▷ Pour installer le pilote et établir la connexion, suivre les instructions dans les instructions de service fournies de chaque adaptateur optique.
- ▷ Instructions de service PCO 200 et PCO 300 (D, GB), voir www.docuthek.com → Thermal Solutions → Produits → 03 Vannes et clapets → Servomoteurs IC 20, IC 40, IC 50 → PCO ...
- Centrer le capteur à l'emplacement prévu à cet effet (cercle).



- ▷ La feuille de l'emplacement doit être propre et ne doit pas être abîmée.
- ▷ Lors de la connexion avec BCSof, une connexion est établie entre le PC/portable et l'IC 40.
- ▷ Si l'établissement de la connexion échoue, le processus peut être relancé en appuyant sur la touche de fonction F3.
- ▷ Une fois le paramétrage réussi, retirer à nouveau l'adaptateur optique.

Mise en service

Affichage par LED

LED bleue	LED rouge	État de fonctionnement
clignote à allure moyenne ²⁾	éteinte	ajustage point zéro
clignote à allure lente ³⁾	clignote à allure lente ³⁾	étalonnage
allumée	éteinte	appareil en position d'attente
clignote à allure moyenne ²⁾	éteinte	appareil en mouvement
clignote à allure rapide ¹⁾	éteinte	mode manuel
clignote à allure rapide ¹⁾	éteinte	mouvement en mode manuel
allumée	clignote selon le message de défaut	défaut
clignent 2 s en alternance ¹⁾		les paramètres ont été repris

¹⁾ clignote à allure rapide : 5 fois par seconde,

²⁾ clignote à allure moyenne : 3 fois par seconde,

³⁾ clignote à allure lente : 1 fois par seconde.

Étalonnage de la position zéro avec BCSoft

- 1 Après détection automatique par BCSoft, sélectionner par un double clic le servomoteur IC 40 dans la fenêtre « Appareils ». Les différentes fonctions du programme apparaissent.
- 2 Sélectionner la fonction du programme « Mise en service.. ».
- 3 Dans l'option de menu « Servomoteur monté sur », sélectionner la vanne papillon montée.

BVH, BVHS

- 4 Sélectionner « Démarrer l'étalonnage ».
- ▷ Si la LED bleue et la LED rouge clignent lentement, le servomoteur bouge.
 - ▷ Le réglage de la vanne se fait automatiquement pour la position zéro/fermeture.
 - ▷ Si la LED bleue s'allume en continu, l'étalonnage est terminé.

BVG, BVGF, BVA, VFC ...

- 4 Sélectionner « Démarrer l'étalonnage ».
- ▷ L'élément de réglage se met en position zéro/fermeture.
 - Ouvrir ou fermer le servomoteur manuellement via les boutons correspondants.
 - ▷ Via le bouton de commande « Reprise point zéro », la position actuelle est retenue comme position zéro/fermeture.
 - ▷ Si la LED bleue s'allume en continu, l'étalonnage est terminé.

BVH, BVHS, BVG, BVGF, BVA, BVAf, VFC ...

- 5 Après l'étalonnage, contrôler le mode de fonctionnement sélectionné ou sélectionner un nouveau mode de fonctionnement en fonction du cas d'utilisation.

- ▷ Le paramétrage et l'assignation des entrées et des sorties doivent être réglés l'un en fonction de l'autre.


! ATTENTION

La plage de réglage de l'appareil est soumis au mode de fonctionnement sélectionné !

Accessoires

Adaptateur optique PCO 200

Liaison de câble avec interface USB.




CD-ROM BCSoft inclus

N° réf. : 74960625

Adaptateur optique PCO 300

Liaison radio avec Bluetooth.



CD-ROM BCSoft inclus

N° réf. : 74960617

BCSoft

Logiciel et instructions de service BCSoft, voir www.docuthek.com → Thermal Solutions → Produits → 03 Vannes et clapets → Servomoteurs IC 20, IC 40, IC 50 → BCSoft V4.x.


- ▷ Pour télécharger le logiciel, vous devez vous inscrire sur le site DOCUTHEK.
- ▷ Les servomoteurs IC 40 jusqu'à la version C ne peuvent être paramétrés qu'avec la version de BCSoft 3.x.x, et avec la version de BCSoft 4.x.x actuelle à partir de la version D.
- ▷ Pour transférer un jeu de paramètres d'un servomoteur jusqu'à la version C à un servomoteur à partir de la version D, le jeu de paramètres de l'ancien appareil doit être ouvert avec la version de BCSoft 3.x.x actuelle et enregistré au format de fichier paramètres xxx.EPC. Ce dernier doit ensuite être ouvert dans la version de BCSoft 4.x.x actuelle et transmis au servomoteur à partir de la version D.
- ▷ Les jeux de paramètres constitués de fichiers paramètres différents (xxx.EPK, xxx.EPA et xxx.EPB) doivent être convertis au nouveau format de fichier xxx.EPC avec la version de BCSoft 3.x.x actuelle pour pouvoir les ouvrir dans le servomoteur IC 40 à partir de la version D via la version de BCSoft 4.x.x actuelle.

Presse-étoupe en plastique M20 avec élément de compensation de la pression

Pour éviter la formation de buée, un presse-étoupe avec élément de compensation de la pression peut être utilisé au lieu du presse-étoupe standard. Le presse-étoupe permet de ventiler l'appareil sans que l'eau ne pénètre.

N° réf. : 74924686


Kit d'adaptation pour vannes papillon DKL, DKG



N° réf. : 74921672

Kit d'accouplement pour application individuelle

Ce kit d'accouplement est nécessaire si le servomoteur doit être monté sur un autre élément de réglage qu'une vanne DKL, DKG, BV.. ou VFC.



N° réf. : 74921671

Maintenance

Les servomoteurs IC 40 s'usent peu et demandent peu d'entretien. Il est recommandé d'effectuer un essai de fonctionnement 1 fois par an.

Si les « consignes de maintenance » sont activées dans BCSof, un message d'avertissement est automatiquement généré en cas d'atteinte ou de dépassement d'une ou plusieurs valeurs limites paramétrées. Les limites d'avertissement sont préétablies de la manière suivante et peuvent être adaptées si nécessaire :

3 millions de cycles (0 – 90 – 0°/0 – 100 – 0 %),

3 millions de commutations de relais,

5 millions de changements de direction.

Une consigne de maintenance affichée ne peut être validée qu'à l'aide de BCSof. Dans ce cas, la date actuelle est inscrite dans l'historique de l'appareil en tant que date de validation.

Aide en cas d'avertissements et de défauts

- Consulter les messages d'anomalie, d'avertissement et de défaut dans le diagnostic BCSof.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout dommage aux personnes et aux appareils, observer les points suivants :

- Danger de mort par électrocution ! Avant de travailler sur des éléments sous tension, mettre ceux-ci hors tension !
- Ne jamais démonter la plaquette à circuit imprimé !
- Des réparations inappropriées ainsi que des raccordements électriques incorrects peuvent entraîner l'ouverture de l'élément de réglage et des dommages !


? Avertissement et défaut

! Cause

• Remède

Les avertissements et défauts peuvent être réinitialisés/validés de trois manières :

- réinitialisation via BCSof
- réinitialisation en coupant et en rétablissant la tension secteur
- réinitialisation via le bouton de réinitialisation située dans l'appareil (attention : pour les pièces sous tension, réinitialisation uniquement par du personnel autorisé)



? La LED rouge s'allume et la LED bleue clignote ? (défaut/défaut de l'appareil)

! Clignote 1x : défaut interne.

- Réinitialiser → le servomoteur est recalibré.

- Si le défaut ne peut pas être corrigé, retourner le servomoteur au fabricant.

! Clignote 2x : ajustage point zéro, l'interrupteur référence ne se ferme pas.

- Réinitialiser → le servomoteur est recalibré.

- Si le défaut ne peut pas être corrigé, retourner le servomoteur au fabricant.

! Clignote 3x : ajustage point zéro, l'interrupteur référence ne s'ouvre pas.

- Réinitialiser → le servomoteur est recalibré.
- Si le défaut ne peut pas être corrigé, retourner le servomoteur au fabricant.
- ! Clignote 6x : erreur de sauvegarde dans le cas de paramètres réglables.
- Réinitialiser.
- Si le défaut ne peut pas être corrigé, retourner le servomoteur au fabricant.
- ! Clignote 7x : erreur de sauvegarde : paramètres par défaut.
- Réinitialiser.
- Si le défaut ne peut pas être corrigé, retourner le servomoteur au fabricant.
- ! Clignote 8x : erreur de sauvegarde : étalonnage utilisateur.
- Réinitialiser.
- Si le défaut ne peut pas être corrigé, retourner le servomoteur au fabricant.
- ! Clignote 9x : sous-tension.
- Vérifier l'alimentation secteur du servomoteur.
- Si le défaut ne peut pas être corrigé, retourner le servomoteur au fabricant.

? La LED bleue s'allume selon l'état de fonctionnement, la LED rouge clignote ? (avertissement)

- ! Clignote 1x : température interne > 90 °C. Température ambiante trop élevée.
- Réduire la température ambiante et du fluide.
- ! Clignote 2x : dérive > 5 %. Décalage mécanique de l'élément de réglage ou l'élément de réglage touche la butée.
- Vérifier l'ouverture et la fermeture libres de l'élément de réglage.
- Réinitialiser → le servomoteur est recalibré.
- ! Clignote 3x : dérive > 10 %. Décalage mécanique de l'élément de réglage ou l'élément de réglage touche la butée.
- Vérifier l'ouverture et la fermeture libres de l'élément de réglage.
- Réinitialiser → le servomoteur est recalibré.
- Régler la position fermeture.
- Réinitialiser → le servomoteur est recalibré.
- ! Clignote 4x/5x : élément de réglage bloqué, grand décalage mécanique, erreur interne, servomoteur décalé.
- Vérifier l'ouverture et la fermeture libres de l'élément de réglage.
- Réinitialiser → le servomoteur est recalibré.
- ! Clignote 6x : entrée analogique AI < 4 mA.
- Vérifier le signal d'entrée analogique.
- ! Clignote 7x : consigne de maintenance : nombre maxi. de cycles Ouverture/Fermeture dépassé.
- Effectuer la réinitialisation via BCSofT.
- ! Clignote 8x : consigne de maintenance : nombre maxi. de changements du sens de rotation dépassé.
- Effectuer la réinitialisation via BCSofT.

- ! Clignote 9x : consigne de maintenance : commutation trop fréquente de la sortie de relais RO 1 ou RO 2.
- Effectuer la réinitialisation via BCSofT.

? L'arbre d'entraînement ne bouge pas ?

- ! Pas de tension permanente à l'appareil.
- Vérifier la tension d'alimentation.
- ! Pas de signal à l'appareil.
- Vérifier le signal.
- ! Signal à la mauvaise entrée.
- Respecter l'assignation correcte : DI 1/DI 2.
- ! Mauvaise tension de signal.
- Vérifier la tension de signal, voir page 8 (Caractéristiques techniques).
- ! Le mode de fonctionnement n'est pas conforme aux consignes de signal.
- Adapter l'appareil ou les signaux.

? La LED bleue ne s'allume pas – mais l'élément de réglage s'ouvre ?

- ! LED défectueuse.
- Démonter l'appareil et l'expédier au fabricant pour contrôle.

? Pas de LED allumée – appareil sans fonction ?

- ! Pas de tension sur l'appareil.
- Vérifier la tension d'alimentation.
- ! Appareil défectueux.
- Démonter l'appareil et l'expédier au fabricant.

? Les LED rouge et bleue clignent ?

- ! La procédure d'étalonnage de la position fermeture est activée.
- Attendre la fin d'étalonnage.
- Si l'étalonnage n'est pas concluant, l'interrompre et vérifier l'ouverture et la fermeture libres de l'élément de réglage.

? Pas de réaction malgré le signal d'entrée ?

- ! Le mode de fonctionnement choisi ne prend pas en compte cette entrée – paramétrage erroné.
- Programmer le mode de fonctionnement/l'entrée dans BCSofT selon l'application.

? Pas de signal de sortie ?

- ! Courant minimum et maximum non respectés.
- Vérifier/corriger l'intensité du courant.
- ! La fonction n'est pas activée dans le logiciel.
- Programmer l'appareil selon l'application.
- ! Les bornes du relais inverseur sont mal assignées.
- Vérifier le câblage électrique.

? L'arbre d'entraînement ne bouge pas selon l'application ?

- ! Le mode de fonctionnement choisi prend en compte les entrées différemment.
- Programmer le mode de fonctionnement dans BCSofT selon l'application.

? L'arbre d'entraînement est constamment en mouvement ?

- ! Le courant électrique varie.
- Vérifier le circuit de régulation et l'atténuer si possible.
- Augmenter le degré de filtrage et le différentiel dans BCSofT.
- ! Le signal progressif 3 points impose trop de changements de direction.
- ! Vérifier/régler le régulateur progressif trois points.

? La communication entre le PC et l'IC 40 n'est pas possible ?

- ! L'interface PC choisie n'est pas correcte.
- Régler l'interface à la configuration correcte via BCSofT – voir page 5 (Mise en service).
- ! L'adaptateur optique n'est pas positionné correctement.
- Positionner la tête magnétique de l'adaptateur optique dans le cercle prévu à cet effet.
- ! Guide d'ondes optiques déformé.
- Cadrer les guides d'ondes optiques sur la plaque à circuit imprimé avec précaution à l'emplacement prévu à cet effet (cercle) sur le couvercle du corps.
- ! Le couvercle du corps n'est pas serré à fond.
- Fermer le boîtier, serrer toutes les vis.
- ! Feuille de l'emplacement dans le couvercle (cercle) sale ou abîmée.
- Nettoyer la feuille, remplacer le couvercle si la feuille est endommagée.
- ! Adaptateur optique défectueux.
- Vérifier l'adaptateur via la fonction test de BCSofT.
- Utiliser un autre adaptateur optique.

? L'appareil ne peut pas être programmé ?

- ! Pas de droits d'écriture.
- Entrer le code de passe pour les droits d'écriture (voir instructions de service BCSofT).

? L'appareil ne réagit pas à un changement du signal – la LED bleue clignote rapidement ?

- ! L'appareil est en mode manuel.
- Désactiver le mode manuel dans BCSofT ou mettre l'appareil hors tension.

? Le moteur et l'arbre d'entraînement du servomoteur ne fonctionnent plus parfaitement ?

- ! L'engrenage est défectueux.
- Démonter l'appareil et l'expédier au fabricant.

- ! Un diamètre nominal de vanne trop grand a réduit la durée de service des composants mécaniques due à la charge permanente.

- Vérifier le dimensionnement de l'installation.
- Adapter la taille de la vanne et/ou le servomoteur.
- ! La charge de l'engrenage est trop importante.
- Respecter le couple moteur – voir page 8 (Caractéristiques techniques).

? Le potentiomètre de recopie indique des valeurs erronées ?

- ! Les raccordements sur la barrette de bornes sont intervertis.
- Vérifier l'occupation des contacts sur la barrette de bornes.
- ! Exploitation incorrecte du potentiomètre.
- Exploiter le potentiomètre comme diviseur de tension.
- ! Matériau conducteur du potentiomètre défectueux.
- Démonter l'appareil et l'expédier au fabricant pour contrôle.

? Problème de réglage et/ou de logiciel ?

- ! Version du logiciel périmée.
- La version actuelle du logiciel et les instructions de service peuvent être téléchargées à l'adresse www.docuthek.com, voir page 5 (Accessoires).

? Le défaut ne peut pas être corrigé à l'aide des mesures décrites plus haut ?

- Démonter l'appareil et l'expédier au fabricant pour contrôle.

Caractéristiques techniques

Utilisation : appareil service, de régulation et de commande, servomoteur électrique.

Conditions ambiantes

Givrage, condensation et buée non admis dans l'appareil.

Éviter les rayons directs du soleil ou les rayonnements provenant des surfaces incandescentes sur l'appareil. Tenir compte de la température maximale ambiante et du fluide.

Éviter les influences corrosives comme l'air ambiant salé ou le SO₂.

L'appareil ne doit être entreposé/monté que dans des locaux/bâtiments fermés.

Appareil monté séparément.

Degré de pollution : 3 (à l'extérieur du boîtier)/2 (à l'intérieur du boîtier).

Type de protection :

IC 40: IP 64, en combinaison avec la vanne BVH : IP 65,

IC 40: Nema 2, en combinaison avec la vanne BVG, BVA ou BVH : Nema 3.

Classe de protection : I.
 Température ambiante :
 -20 à +60 °C, condensation non admise.
 Température d'entreposage : -20 à +40 °C.
 Altitude de montage maxi. : 2000 m NGF.
 Température de transport = température ambiante.

Caractéristiques mécaniques

Angle de rotation : 0 – 90° réglable avec une précision < 0,05°.
 Couple de maintien = couple moteur, s'il y a du courant.

Type	Temps de course [s/90°] 50 Hz/60 Hz	Couple [Nm]	
		50 Hz	60 Hz
IC 40	4,5 – 76,5	2,5	2,5
IC 40S	4,5 – 76,5	3	3

Sur l'IC 40, le temps de course et le couple moteur sont indépendants de la fréquence du secteur. Le temps de course peut être librement programmé dans les limites de 4,5 à 76,5 s.

Caractéristiques électriques

Tension secteur : 100 à 230 V CA, $\pm 10\%$,
 50/60 Hz ; le servomoteur s'adapte automatiquement à la tension secteur.
 Consommation : 10,5 W/21 VA à 230 V CA,
 9 W/16,5 VA à 120 V CA.
 Contact de pointe au démarrage : 10 A maxi. pour
 5 ms maxi.
 Bornes à vis selon le principe de l'ascenseur pour
 câbles jusqu'à 4 mm² (unifilaires) et pour câbles
 jusqu'à 2,5 mm² avec embouts.
 Tension de choc nominale : 4000 V.
 Moteur protégé par impédance.
 2 entrées numériques :
 24 V CC ou 100 à 230 V CA chacune.
 Consommation de courant des entrées numériques :
 24 V CC : env. 5 mA eff,
 230 V CA : env. 3 mA eff.
 1 entrée analogique (en option) :
 4 à 20 mA (résistance commutable entre 50 Ω et
 250 Ω).
 Potentiomètre (en option) : 1 k Ω $\pm 20\%$,
 tolérance de linéarité : $\pm 2\%$, charge maxi. 0,25 W,
 plastique électroconducteur.
 Contact frottant : mesurer la tension à valeur
 ohmique élevée, voir page 4 (Rétrosignalisation).
 2 sorties numériques :
 Contacts à signaux comme inverseur à relais.
 Courant de contact des sorties numériques : 5 mA
 (résistif) mini. et 2 A (résistif) maxi.
 Durée de fonctionnement : 100 %.
 Mode opératoire selon EN 60730 : type 1C.
 Classe logiciel A.
 Catégorie de surtension III.

Raccordement électrique :
 Passe-câbles : 3 x presse-étoupes en plastique M20.

Durée de vie prévue

Les données ci-dessous concernant la durée de vie du servomoteur correspondent à des applications typiques avec les vannes papillon BVA, BVH et VCG.
Cycles de commutation mécaniques
 (0° – 90° – 0° / 0 % – 100 % – 0 %) :
 IC 40 avec VFC : 5 millions de cycles
 IC 40 avec BVA/BVG : 5 millions de cycles
 IC 40 avec BVAF/BVGF : 5 millions de cycles
 IC 40 avec BVH/BVHx : 3 millions de cycles
 Nombre de cycles de manœuvre typiques des
 sorties numériques RO 1 et RO 2 :

Courant de commutation	Cycles de commutation
5 mA	5 000 000
2 A	250 000

Logistique

Transport

Protéger l'appareil contre les dégradations extérieures (coups, chocs, vibrations).
 Température de transport : voir page 8 (Caractéristiques techniques).
 Les conditions ambiantes décrites s'appliquent au transport.
 Signaler immédiatement tout dommage de transport sur l'appareil ou son emballage.
 Vérifier la composition de la livraison, voir page 2 (Désignation des pièces).

Entreposage

Température d'entreposage : voir page 8 (Caractéristiques techniques).
 Les conditions ambiantes décrites s'appliquent à l'entreposage.
 Durée d'entreposage : 6 mois avant la première utilisation.

Certifications

Déclaration de conformité



En tant que fabricant, nous déclarons que le produit IC 40 répond aux exigences des directives et normes ci-après.

Directives :

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU

Normes :

- EN 60730-2-14
- Elster GmbH

Déclaration de conformité scannée (D, GB) – voir www.docuthek.com

Union douanière eurasiatique



Le produit IC 40 correspond aux spécifications techniques de l'Union douanière eurasiatique.

Homologation ANSI/CSA



Canadian Standards Association – ANSI/UL 429 et CSA C22.2

Directive relative à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses (RoHS) en Chine

Tableau de publication (Disclosure Table China RoHS2) scanné – voir certificats sur le site www.docuthek.com

Homologation UL



Underwriters Laboratories – UL 60730-1 « Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use » (Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue),
UL 60730-2-14 « Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use; Part 2: Particular Requirements for Electric Actuators » (Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue ; Partie 2 : Règles particulières pour les actionneurs électriques), fichier n° E4436.

Règlement REACH

L'appareil contient des substances extrêmement préoccupantes qui figurent sur la liste des substances candidates du règlement européen REACH N° 1907/2006. Voir Reach list HTS sur le site www.docuthek.com.

Mise au rebut

Appareils avec composants électroniques :

Directive DEEE 2012/19/UE – directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques



■ Déposer le produit en fin de vie (nombre de cycles de manœuvre atteint) et son emballage dans un centre de recyclage des matériaux valorisables approprié. Ne pas jeter l'appareil avec les déchets domestiques normaux. Ne pas brûler le produit. Sur demande, les appareils usagés seront repris par le fabricant en livraison franco domicile dans le cadre des dispositions de la législation sur les déchets.

Contact

Pour toute assistance technique, vous pouvez également contacter votre agence/représentation la plus proche dont l'adresse est disponible sur Internet ou auprès de la société Elster GmbH.

Sous réserve de modifications techniques visant à améliorer nos produits.

Honeywell

**krom/
schroder**

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
Tél. +49 541 1214-0
Fax +49 541 1214-370
hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.com