

GASTEC

EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

Nummer **E 001/02/3**

GASTEC NV, 'Notified Body' **0063**, bescheinigt hiermit, daß

die **Abblase-Magnetventile**

Serie **VAN**

hergestellt von **KROMSCHRÖDER A.G.**

OSNABRÜCK, DEUTSCHLAND,


die grundlegenden Anforderungen der Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) erfüllen.

Die vorgenannten Produkte sind (geprüft und) zugelassen für:

Österreich	Belgien	Deutschland
Dänemark	Spanien	Finnland
Frankreich	Vereinigtes Königreich	Griechenland
Irland	Italien	Luxemburg
Niederlande	Norwegen	Portugal
Schweden		

Die einschlägigen Typen, gültigen Berichte und Identifikationsnummern werden in den Anlagen zu dieser Bescheinigung aufgeführt.

Apeldoorn, **31. Dezember 1995**



Dr. L. Noordzij
Vorstand

EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG: E 001/02/3

Anlage Nr.: 1
 Datum: 18-07-2002
 P.I.N.: 0063AQ001/02
 Prüfbericht Nr.:
 119454 vom Dez. 1995
 121270 vom Jan. 2002
 121463 vom Juli 2002

Diese Anlage ersetzt die Anlage Nr. 1 vom 22-01-2002.

VAN

Abblase-Magnetventile, geprüft nach EN 161 Klasse C.

Umgebungstemperatur : -20 - +60 °C.

Schutzart : IP 54.

Mechanische Stärke : Gruppe 2.

TYPSCHLÜSSEL:

VAN 15Y40/32	Anschluß/Nennweite 15, 20, 25 und 40/32
R	Schraubverbindung nach ISO 7
02	Max. Eingangsdruck 200 mbar
10	Max. Eingangsdruck 1000 mbar
N	Ohne Dämpfung
T	220/240 V - 50/60 Hz
M	110 V - 50/60 Hz
K	24 VDC
Q	120 V - 50/60 Hz
3	Anschlußkasten mit Klemmen IP 54
6	Anschlußkasten mit Normstecker IP 54, nach DIN 43650 (ISO4400)
6L	Anschlußkasten mit Normstecker IP 54, nach DIN 43650 (ISO4400) und Lampe
1	Verschlussschraube im Eingang
S	Meldeschalter
G	Meldeschalter mit vergoldeten Kontakten
CPS	Geschossen Stellung Anzeige
M	Buntmetalfrei
Z	Sonderausführung