

EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085BU0539

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
Distributor <i>Vertreiber</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
Product Category <i>Produktart</i>	gas fittings: Valve combined with thermally triggered shut-off device (4341)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	straight pattern ball valve (full passage) combined with thermally triggered shut-off device (TAE) on the inlet side
Model <i>Modell</i>	AKT...R50TAS
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 17/349/4341/123 from 19.01.2018 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 331 (01.04.2016)


Validity / File no. 21.04.2018 until 26.02.2028 / 17-0962-GEA
Gültigkeit / AZ

26.02.2018 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.




Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
AKT 32R50TAS	nominal pressure rating: MOP 5 nominal diameter: DN 32 max. operating pressure: 5 bar	
AKT 40R50TAS	nominal pressure rating: MOP 5 nominal diameter: DN 40 max. operating pressure: 5 bar	
AKT 50R50TAS	nominal pressure rating: MOP 5 nominal diameter: DN 50 max. operating pressure: 5 bar	

Hints of Utilization /Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

connection: on both sides internal thread Rp 1 1/4...Rp 2 according to DIN EN 10226-1

ambient temperature range: -20...+60 °C

temperature of releasing: +100 °C (+0/-8 K)

The requirements of the Higher Thermal Resistance (HTB) are fulfilled (class: C 5).