

C € 0085



# EU-Baumusterprüfbescheinigung

## EU type examination certificate

CERT

**CE-0085CO0530**

Produkt-Identnummer  
product identification no.

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) <i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Gasarmaturen: Sicherheitsabsperreinrichtung für Erd-/Allgas (4303)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Sicherheitsabsperreinrichtung für oberen Ansprechdruck mit internem By-Pass
<b>Modell</b> <i>model</i>	JSAV ... F50/1-0
<b>Bestimmungsländer</b> <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 18/131/4303/096 vom 03.04.2018 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 14382 (01.07.2009)

**Gültigkeit / AZ** 21.04.2018 bis 18.04.2028 / 18-0280-GEA  
*validity / file no.*

18.04.2018 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

---

<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkung</b> <i>remarks</i>
Brenngase 2./3. Fam.+ nicht agress. Gase	

---

---

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
JSAV 50 F50/1-0	Nennweite: DN 50 max. zulässiger Druck PS: 5 bar	
JSAV 80 F50/1-0	Nennweite: DN 80 max. zulässiger Druck PS: 5 bar	
JSAV 100 F50/1-0	Nennweite: DN 100 max. zulässiger Druck PS: 5 bar	

---

---

**Verwendungshinweise / Bemerkungen*****hints of utilization / remarks***

Druckbereich / Genauigkeitsklasse: 35 - 70 mbar / AG5; 70 - 550 mbar / AG2,5  
Anschlussart: Flansche in den Druckstufen PN16 und ANSI 150  
Umgebungstemperaturbereich: -20...+60°C  
Funktionsklasse: B

---