

CE 0085



CERT

## EU type examination certificate

### EU-Baumusterprüfbescheinigung

**CE-0085AP0151**

Product Identification No.  
Produkt-Identnummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	gas fittings: Relief device for natural gas and all-gas (4333)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	Spring-loaded blow-off valve for reducing short-term pressure surges in regulation systems
<b>Model</b> <i>Modell</i>	VSBV...
<b>Countries of Destination</b> <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	supplement test: 19-00275-095 from 20.01.2020 (EBI)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN 33821 (01.03.2009)- partially



70028-04-A-DE

**Date of Expiry / File No.** 19.02.2028 / 20-0152-GEA  
**Ablaufdatum / AZ**

17.07.2020 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gas Category</b> <i>Gasart</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	

<b>Type</b> <i>Typ</i>	<b>Technical Data</b> <i>Technische Daten</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
VSBV 25 R 40 -4	connection: Rp 1 response pressure: 20...500 mbar accuracy group: AG 10 nominal diameter: DN 25 temperature range: -15 ... +60 °C max. allowable pressure PS: 4 bar	temperature range was deviating from DIN 33821 limited to -15 ° C

**Hints of Utilization /Remarks**  
*Verwendungshinweise / Bemerkungen*

Class B  
Body material: aluminum EN AC-47100 and EN AC-44200