



Declaração UE de Conformidade

EU declaration of conformity

Honeywell

Fabricante
Manufacturer

Elster GmbH | Steinernstraße 19-21 | 55252 Mainz-Kastel | Alemanha
Elster GmbH | Steinernstraße 19-21 | 55252 Mainz-Kastel | Germany

Produto
Product

Contador de gás | contador de gás à turbina | quantômetro
Gas Meter | Turbine Gas Meter | Quantometer

Tipo, modelo
Type, model

SM-RI-X | Q75
SM-RI-X | Q75

Diretivas UE
EU Directives

MID 2014/32/EU	PED 2014/68/EU	ATEX 2014/34/EU			
-------------------	-------------------	--------------------	--	--	--

Marcação do produto
Product marking

CE Mxx 0102 T11210	CE 0085	CE 0044 II 2G Ex h IIC T4 Gb			
-----------------------	---------	---------------------------------	--	--	--

Normas
Standards

OIML R137-1 Ed.2006 EN 12261:2018	EN13445:2021 AD2000 ASME B31.8	DIN EN ISO-80079-36 :2016-02 DIN EN ISO-80079-37 :2016-02			
--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Certificado de Exame UE ou depósito do documento / Organismo notificado

EU-type examination or deposit of the document / Notified Body

0122 NMI Certin B.V. Hugo de Grootplein 1 NL-3341 EG Dordrecht	n.a.	0344 DEKRA Certification B.V. Meander 1051 NL-6825 Arnhem			
---	------	--	--	--	--

Número do documento:

Document No.:

T11210		203104000-0411			
--------	--	----------------	--	--	--

Procedimento de controlo

Surveillance procedure

Anexo D Annex D	Módulo H Module H				
--------------------	----------------------	--	--	--	--

Organismo de auditoria do sistema

System auditor

Notified Body 0122 NMI Certin B.V. Hugo de Grootplein 1 NL-3341 EG Dordrecht DE-M-AQ-PTB025	0085 DVGW D-53123 Bonn SD-0085CQ0595				
---	---	--	--	--	--

Declaramos como fabricantes:

Os produtos respetivamente marcados são fabricados conforme às exigências das diretivas indicadas. Correspondem ao tipo testado. A produção está sujeita ao procedimento de controlo citado. Devido à montagem dos componentes do produto não se geram fontes de ignição adicionais. A conformidade com as novas edições das normas é verificada regularmente.

We declare as manufacturer:

Products labelled accordingly have been manufactured in compliance with the listed Directives. They correspond to the tested type samples. The production is subject to the stated surveillance procedure. No additional ignition sources are created by assembly of the product's components. Compliance with new editions of standards is verified on a regular basis.


Assinado por e em nome de:

Signed for and on behalf of:


Peter Skirrat
Managing Director

Local e data de emissão:

Place and date of issue:

Mainz Kastel, 18.09.2023

Michael Franz
R&D Manager Gas Metering