



EU – Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Seite/Page 1/1

Produkt
Product

Gas – Motorventil ex geschützt
Motorised valves for gas, explosion-proof

Typ, Ausführung
Type, Model

VK..X, DN40-200, VK..HX, DN50-250
mit Antrieb in ex-geschützter Ausführung
With explosion-proof drive version

VK 125 ... VK 200
PED Module D1

Markenname
Branding

**krom
schroder**

Produkt-Kennzeichnung
Product marking



II 2G Ex eb ob IIC T5 Gb



BVS 03 ATEX E 341

Produkt-ID-Nummer
Product ID number

CE-0063BL1552

EU-Rechtsvorschriften
EU Acts

(EU) 2016/426 -
2014/30/EU -
2014/35/EU -
2011/65/EU -
2015/863/EU -
2014/34/EU -
2014/68/EU -

GAR
EMC
LVD
RoHS II
RoHS III
ATEX
PED

Normen
Standards

EN 60079-0:2019, EN 60079-6:2016, EN 60079-7:2016, EN 161:2022

EU-Baumusterprüfung
EU-Type Examination

2014/34/EU, Annex III module B
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum
Notified Body 0158

(EU) 2016/426 Annex III paragraph 1
Kiwa Nederland B.V.
Notified Body 0063

Überwachungsverfahren
Surveillance Procedure

2014/34/EU Annex IV module D
TÜV NORD CERT GmbH
Notified Body 0044

(EU) 2016/426, Annex III, paragraph 3
Kiwa Nederland B.V.
Notified Body 0063

2014/68/EU, Annex III, Module D1
TÜV NORD SYSTEMS GmbH,
Notified Body 0045

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien, Verordnungen und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren. Die dazugehörige Betriebsanleitung liegt dem Produkt bei oder kann unter <http://docuthek.kromschroeder.com> heruntergeladen werden.

In our capacity as manufacturer, we hereby declare:

Products labelled accordingly meet the requirements of the listed directives, regulations and standards. They correspond to the tested type samples. The production is subject to the stated surveillance procedure. The corresponding operating instructions are included with the product or can be downloaded from <http://docuthek.kromschroeder.com>.

30.04.2024



Plant Director
Ulrich Clasemann



Engineering Director
Wilhelm Homann