



EU - Konformitätserklärung EU prohlášení o shodě

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| Produkt Výrobek | Gaszähler / Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung Plynoměr / Plynoměr se zabudovanou kompenzací teploty | | |
| Typ, Ausführung Typ, provedení | BK-G1,6 M – BK-G25 M BK-G1,6 MT – BK-G25 MT | BK-G1,6 C – BK-G25 C BK-G1,6 CT – BK-G25 CT | |
| Produkt-Kennzeichnung Označení výrobku | II -/2 G Ex h IIB T5 DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002 | | |
| EU-Richtlinien EU směrnice | 2014/32/EU – MID | 2014/34/EU – ATEX | 2011/65/EU – RoHS ¹ |
| Normen Normy | EN 1359:1998 + A1:2006 EN 1359:2017 | EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 | |
| EU-Baumusterprüfung EU přezkoušení vzoru typu | DE-07-MI002-PTB001, Rev.12 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.12 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / příloha II modul B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Fyzikálně-technický spolkový institut (PTB) Notifizierte Stelle / Notifikována zkušebna 0102 | | |
| Prüfungen Zkoušky | Konformitätsaussage TÜV Nord Prohlášení o shodě TÜV Nord TÜV 11 ATEX 090370 X Ausgabe 01 (Vydání 01) | | |
| Überwachungsverfahren Dozorní metoda | 2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/EU příloha II, modul D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Fyzikálně-technický spolkový institut (PTB) Notifizierte Stelle / Notifikována zkušebna 0102 Zertifikat / Certifikát: DE-M-AQ-PTB025 | | |
| Konformitätsbewertungsverfahren Postup posuzování shody | 2014/34/EU Anhang VIII, Modul A 2014/34/EU příloha VIII, modul A | | |

¹ RoHS-Konformität nur anwendbar für Zähler mit angebauten elektronischen Komponenten (z.B. IN-Z6..., RFID-Passiv-Transponder)
Směrnice RoHS se vztahuje pouze na plynoměry se zabudovanými elektronickými komponenty (např. IN-Z6..., RFID pasivní transpondér)

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Prohlašujeme jako výrobce:

Odpovídajíc označené výrobky splňují požadavky uvedených směrnic a norem. Tyto souhlasí s přezkoušeným vzorkem typu. Výroba podléhá jmenované dozorní metodě.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Podepsáno za a jménem: Elster GmbH

Lotte / Stará Turá, 2024-06-03

DocuSigned by:

98DDA259719245E...

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Managing Director, Lotte site

DocuSigned by:

A9E1AE9FDEEF417...

Michael Orme

Leiter Entwicklung
Director R&D

DocuSigned by:

A430BB043FC04BA...

Milan Slavik

Betriebsleiter Standort Stará Turá
Plant Director, Stará Turá site

Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / NĚMECKO
Sitz / Registered Office: Steinern Str. 19-21, 55252 Mainz-Kastel DEUTSCHLAND / NĚMECKO