



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

DG-4315BQ0349

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur für Druckmessgeräte (4315)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Manometer-Druckknopfhahn in Durchgangsform
<b>Modell</b> <i>model</i>	DH ...
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 19/165/4315/013 vom 12.12.2019 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 23-00056-KP01-096 vom 21.03.2023 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 22-00045-KP02-096 vom 03.04.2024 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN 3590-1 (01.07.2021)

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

30.11.2027 / 23-0556-GNV

70209-04-A-DE



02.05.2024 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

*J. A. D. J. C.*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
DH ...	max. Betriebsdruck: 5 bar	

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
DH 8	Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 1/4 nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1)
DH 15	Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 1/2 nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) oder G 1/2 nach DIN EN ISO 228-1 (zusätzliches Dichtelement erforderlich)

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C