

EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG)

EC-Type examination certificate

according to the EC-Gas Appliance Directive (90/396/EEC)

Produkt-ID-Nummer
Product-ID-number

CE-0085AP0254

Hersteller <i>Manufacturer</i>	Gastechnik Produktions- und Daimlerstr. 5-7, 75334 Straubenhardt
Produktart <i>Product category</i>	Stellgeräte/Mehrfachstellgeräte/Kontrollgeräte
Handelsbezeichnung <i>Trade Mark</i>	Automatische Stellgeräte als Linearstellglied ohne Nullabschluß, Modulations- ventil
Typ, Ausführung <i>Type, model</i>	LFC ..., Ausführungen LFC 108, LFC 115, LFC 120, LFC 232
Prüfgrundlage <i>Basis of type-examination</i>	Grundlegende Anforderungen der Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) unter Zugrundelegung der DIN EN 161 (09.1991)
Bestimmungsland Geräte Kategorien Versorgungsdruck <i>Countries of destination Appliance categories Supply pressure</i>	DE, AT, BE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NL, SE, PT
Installationsart <i>Installation code</i>	
Bemerkungen <i>Notes</i>	Max. Eingangsdruck: 500 mbar Ventilgruppe: 2 Gasart: Brenngase der 1., 2., und 3. Gasfamilie Gasanschluß: nach ISO 7/1 Einbaulage: beliebig

Prüflaboratorium
Test laboratory Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut e. V., Karlsruhe
93/575/79/671

Überwachung
Surveillance procedure QM-System durch BVQI



16.02.1995 Re/BK

Datum, Leiter der Zertifizierungsstelle

i.A. [Signature]