



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4390CQ0113

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte
Vertreiber <i>distributor</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Gasrücktrittsicherung (4390)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasrücktrittventil nicht flammenddurchschlagfest
Modell <i>model</i>	GRS
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 19007391-IV vom 03.06.2019 (BAG) Kontrollprüfung Labor: 19007391-II vom 03.06.2019 (BAG) Baumusterprüfung: 2-295/2015 I vom 18.03.2015 (BAG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN ISO 5175-2 (01.03.2018)

Ablaufdatum / AZ 18.03.2025 / 20-0588-GNV
date of expiry / file no.

70028-04-A-DE

24.09.2020 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
GRS 15R; GRS 20R; GRS 25R; GRS 40R; GRS 50R	höchster Betriebsdruck: 25 bar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Das Gasrücktrittventil ist nicht flammenrückschlagfest und nicht flammenrückschlagsicher.