

C € 0085



CERT

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AP0151

Produkt-Identnummer
product identification no.

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | EG-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | Elster GmbH Strothweg 1, D-49504 Lotte (Büren) |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Elster GmbH Strothweg 1, D-49504 Lotte (Büren) |
| Produktart <i>product category</i> | Gasarmaturen: Abblaseeinrichtung für Erd-/Allgas (4333) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Federbelastetes Abblaseventil zum Abbau kurzfristig auftretender Druckstöße in Regelstrecken |
| Modell <i>model</i> | VSBV... |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Ergänzungsprüfung: 22-00088-AB01-095 vom 18.02.2022 (EBI) |
| Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i> | 2014/68/EU A III B Baumusterprüfung (15.04.2014) DIN 33821 (01.03.2009) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 07.03.2032 / 21-0709-GDV |

2014-04-04
Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

07.03.2032 / 21-0709-GDV

28.03.2022 Kö A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Gasart <i>gas category</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> | |
|--|--------------------------------------|--|
| Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie | | |

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|---|
| VSBV 25 R 40 -4 | Anschlussart: Rp 1 Ansprechdruck: 20...500 mbar Ansprechdruckgruppe: AG 10 Nennweite: DN 25 Temperaturbereich: -15 ... +60 °C max. zulässiger Druck PS: 4 bar | Temperaturbereich wurde abweichend von der DIN 33821 auf -15°C begrenzt |


| Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i> |
|---|
| Klasse B Gehäusematerial: Aluminium EN AC-47100 und EN AC-44200 |

EC type examination certificate
EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085AP0151

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

| | |
|---|--|
| Field of Application <i>Anwendungsbereich</i> | EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) <i>EG-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU)</i> |
| Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i> | Elster GmbH Strothweg 1, D-49504 Lotte (Büren) |
| Distributor <i>Vertreiber</i> | Elster GmbH Strothweg 1, D-49504 Lotte (Büren) |
| Product Category <i>Produktart</i> | gas fittings: Relief device for natural gas and all-gas (4333) |
| Product Description <i>Produktbezeichnung</i> | Spring-loaded blow-off valve for reducing short-term pressure surges in regulation systems |
| Model <i>Modell</i> | VSBV... |
| Test Reports <i>Prüfberichte</i> | supplement test: 22-00088-AB01-095 from 18.02.2022 (EBI) |
| Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i> | 2014/68/EU A III B Baumusterprüfung (15.04.2014) DIN 33821 (01.03.2009) |
| Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i> | 07.03.2032 / 21-0709-GDV |

28.03.2022 Kö A-1/2 *i.F.* 
Date, issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Gas Category <i>Gasart</i> | Remarks <i>Bemerkungen</i> |
|---|--------------------------------------|
| fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family | |

| Type <i>Typ</i> | Technical Data <i>Technische Daten</i> | Remarks <i>Bemerkungen</i> |
|---------------------------|--|--|
| VSBV 25 R 40 -4 | connection: Rp 1 response pressure: 20...500 mbar accuracy group: AG 10 nominal diameter: DN 25 temperature range: -15 ... +60 °C max. allowable pressure PS: 4 bar | temperature range was deviating from DIN 33821 limited to -15 ° C |

| Hints of Utilization / Remarks <i>Verwendungshinweise / Bemerkungen</i> |
|---|
| Class B Body material: aluminum EN AC-47100 and EN AC-44200 |
