

GASTEC

EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

Nummer **E 001/01/1**

GASTEC NV, 'Notified Body' **0063**, bescheinigt hiermit, daß

die **Mehrfachstellgeräte**

Serie **LSV2**

hergestellt von **KROMSCHRÖDER A.G.**

OSNABRÜCK, DEUTSCHLAND,

die grundlegenden Anforderungen der Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) erfüllen.


Die Konformität basiert auf der Prüfung nach: EN 126 und prEN 1854.

Die vorgenannten Produkte sind (geprüft und) zugelassen für:

Österreich	Belgien	Deutschland
Dänemark	Spanien	Finnland
Frankreich	Vereinigtes Königreich	Griechenland
Irland	Italien	Luxemburg
Niederlande	Norwegen	Portugal
Schweden		

Die einschlägigen Typen, gültigen Berichte und Identifikationsnummern werden in den Anlagen zu dieser Bescheinigung aufgeführt.

Apeldoorn, **1. Mai 1995**


Dr. L. Noordzij
Vorstand

GASTEC NV
Postfach 137
7300 AC Apeldoorn
Niederlande

Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn EG-Registrierung 0063

EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG: E 001/01/1

Anlage Nr.: 1
 Datum: 1. Mai 1995
 P.I.N.: 92-0063-001-01
 Prüfbericht Nr.:
 119159 vom Jan. 1992
 119341 vom Mai 1995

LSV2

Labor-Sicherheitsventil LSV2, geprüft nach EN 126;1995 und prEN 1854;1995, besteht aus ein automatische Sicherheitsventil, Bypassventil und ein Druckschalter.

Sicherheitsventil Klasse A.
 Umgebungstemperatur -15 bis 60 °C.
 Schutzart IP 54.
 Biege -und Torsionsfestigkeit Gruppe 2.

TYPENSCHLÜSSEL:

LSV2	Typebezeichnung
20, 25, 40	Anschlussnennweite
R	Rp - Gewinde mit Anschlußflanschen
V	Rp - Gewinde mit Überwurfverschraubungen
01	100 mbar Eingangsdruck.
T	Anschlußspannung 220/240 V - 50/60 Hz.
M	Anschlußspannung 110 V - 50/60 Hz.
K	Anschlußspannung 24 VDC.
4	Schaltpunkt 4 mbar
12	Schaltpunkt 12 mbar