



ZERTIFIKAT Nr. 06-001-5 SVGW

Antragsteller: Gasotec AG, CH-8104 Weiningen
Hersteller: Elster GmbH, DE-49018 Osnabrück
Vertreter / Vertreiber: Gasotec AG, CH-8104 Weiningen

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas“ und auf den Bericht Nr. **06-001-5** begutachtet der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Gasfilter
Bezeichnung: Gasfilter GFK
Typen: GFK 15 ..., GFK 20 ..., GFK 25 ..., GFK 32 ...
GFK 40 ..., GFK 50 ..., GFK 65 ..., GFK 80 ...
GFK 100 ..., GFK 125 ..., GFK 150 ..., GFK 200 ..., GFK 250 ...

Nennweite: DN 15 – DN 250

Anschlüsse:

- Gewinde nach ISO 7/1 (Rp) (DN 15 bis DN 65)
- Flansch nach ISO 7005 (DN 40 bis DN 250)

Zertifizierungsgrundlage: EN 13611 (2011)

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.01.2026**

Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck bis 1, 4 und 5 bar im Verteilnetz (typenabhängig)
- einen maximalen Betriebsdruck bis 6 bar in Anlagen (nur Typ GFK 60-...)
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -15°C bis +80°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.6).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter