



# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

NG-4390CQ0113

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Gasarmaturen: Gasrücktrittsicherung (4390)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Gasrücktrittventil nicht flammenddurchschlagfest
<b>Modell</b> <i>model</i>	GRS
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B 25/04/4679 V2 vom 20.05.2025 (DBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN ISO 5175-2 (01.05.2019)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	18.03.2030 / 25-0230-GNA

70028-04-A-DE

29.10.2025 Cz A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

*J. A. W. R.*



DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 9188-888  
info@dv-gw-cert.com  
www.dv-gw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
GRS 50 GRS 25; GRS 32	höchster Betriebsdruck: 20 bar höchster Betriebsdruck: 25 bar	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Das Gasrücktrittventil ist nicht flammenrückschlagfest und nicht flammenrückschlagsicher.